



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звёздочка» села Вилино Бахчисарайского района Республики Крым

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

_____ / Т.А. Мезенец /
МП

«_____» _____ 2025 г.

ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» СЕЛА ВИЛИНО
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

на период 2026 - 2028 гг.

Приложение N 1
к Требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального
образования и отчетности о ходе
е ее реализации (Приказ Минэнерго России
№ 398 от 30.06.2014)

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Звёздочка» села Вилино Бахчисарайского района Республики Крым

Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» села Вилино Бахчисарайского района Республики Крым
Основание для разработки программы	<ul style="list-style-type: none">– Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;– Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;– Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;– Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» села Вилино Бахчисарайского района Республики Крым
Полное наименование разработчиков программы	Индивидуальный предприниматель Изотикова Елена Ивановна
Цель программы	Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости.
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none">– Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и котельно-печного топлива) при сохранении устойчивости функционирования организаций.– Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).– Снижение финансовой нагрузки на бюджет.– Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

Целевые показатели программы	Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды"
Сроки реализации программы	2026-2028 годы
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Местный бюджет (далее МБ): 2026 70,00 тыс. руб. 2027 1 684,00 тыс. руб. 2028 153,00 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none">– Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды;– Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации– Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе, сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.

Содержание

Введение.....	5
Сведения об объекте обследования	6
Изображения объектов обследования.....	7
Сведения о зданиях	9
Сведения о приборах учета.....	10
Расчет удельных годовых расходов ресурсов.....	11
Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	13
Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	15
Заключение	17
Приложение 1. Организация системы пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационного обеспечения.....	21
Приложение 2. Методические рекомендации ведения административно-хозяйственной деятельности в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Технико-экономические обоснования мероприятий	26

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) и порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», а также иными актами федерального законодательства. Приведены целевые уровни снижения потребления суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды согласно утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 Методике.

Сведения об объекте обследования

Параметр	Значение
1. Полное наименование организации/подразделения обследуемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА" СЕЛА ВИЛИНО БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2. Юридический адрес	298433, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С.П. ВИЛИНСКОЕ, С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А
3. Фактический адрес	298433, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С.П. ВИЛИНСКОЕ, С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А 298433, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С.П. ВИЛИНСКОЕ, С ВИЛИНО, УЛ ЛЕНИНА, Д.50Д
4. Реквизиты организации:	-
4.1. ОГРН	1219100002450
4.2. ИНН	9104030415
4.3. КПП	910401001
4.4. Банковские реквизиты:	-
4.4.1. Полное наименование банка	ОКЦ №7 ЮГУ Банка России //УФК по Республике Крым г Симферополь
4.4.2. БИК	013510002
4.4.3 Расчетный счет	03234643356040007500
4.4.4. Лицевой счет	20756К29770
5. Ф.И.О., должность руководителя	Заведующий, Мезенец Татьяна Александровна
6. Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования	Мезенец Александр Иванович – рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, +7978 974 58 00 Дедяев Николай Николаевич – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий , +7978 846 41 70
7. Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство	Лучаева Яна Витальевна – заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, + 7978 167 84 70 Долженко Екатерина Александровна – заведующий хозяйством, + 7978 867 63 59

Изображения объектов обследования



Рисунок 1 – Здание детского сада, с Вилино, ул Чапаева, зд. 2а




Рисунок 2 – Здание детского сада, с Вилино, ул Чапаева, зд. 2а



Рисунок 3 – Здание детского сада, с Вилино, ул. Ленина, д. 50д



Рисунок 4 – Здание детского сада, с Вилино, ул. Ленина, д. 50д

Сведения о зданиях

№	Наименование объекта	Год ввода в эксп-цию	Наименование конструкции	Краткая характеристика	Площадь, кв.м.	Отапливаемый объем, куб.м.
1	Здание детского сада, с Вилино, ул Чапаева, зд. 2а	2021	стены	Пиленные известковые блоки, Плиты перекрытия сборные железобетонные	3309,4	17869,5
			окна	117 шт. Материал-рам-ПВХ профиль		
			крыша	Плоская кровля. Рулонный кровельный битумно-полимерный водостойкий материал Техноэласт ПРАЙМ.		
2	Здание детского сада, с Вилино, ул. Ленина, д. 50д	1973	стены	Бетонные плиты	1860	5580
			окна	58 шт: 22 – металлопласт, 36 – дерево		
			крыша	Мягкая кровля		




Рисунок 5 – Структура затрат на энергоресурсы и воду в 2024 году

Сведения о приборах учета

№ п/п	Наименование показателя	Место установки	Тип прибора		Дата проверки	Тип учета (коммерч. или технич.)*
			марка	класс точности		
1	Электрическая энергия	С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А	Меркурий 230 №43032412		2020	коммерческий
		С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А	Меркурий 230 №43032653			коммерческий
		С ВИЛИНО, УЛ ЛЕНИНА, Д.50Д	ОЗВШ М 7 Р32			
2	Тепловая энергия	С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А				
		С ВИЛИНО, УЛ ЛЕНИНА, Д.50Д				
3	Вода** (хол)	С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А	ВСКМ 90-40 № 139103593 Подвал			
		С ВИЛИНО, УЛ ЛЕНИНА, Д.50Д	СКВ-20 Г			
4	Природный газ	С ВИЛИНО, УЛ ЧАПАЕВА, ЗД. 2А	КУРС-01 Р G25 Dn 50			
		С ВИЛИНО, УЛ ЛЕНИНА, Д.50Д	10 М АМГ 10			

Расчет удельных годовых расходов ресурсов

Удельный годовой расход тепловой энергии при раздельном учете расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и на нужды ГВС

При раздельном учете расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и на нужды горячего водоснабжения (далее – ГВС) удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции (q) рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$q = \frac{Q}{S}, \left(\frac{\text{Гкал}}{\text{кв. м}} \right)$$

где:

Q - потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t , Гкал;

S - среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t , кв. м.

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым климатическим условиям

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым климатическим условиям ($q_{ГСОП}$) рекомендуется осуществлять по формуле:

$$q_{ГСОП} = \frac{q}{ГСОП} \cdot 1,163 \cdot 10^6, \left(\text{Вт} \cdot \text{ч} / (\text{кв. м} \cdot { }^{\circ}\text{С} \cdot \text{сут}) \right)$$

где:

q - удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t , Гкал/кв. м;

$ГСОП$ – число градусо-суток отопительного периода ($ГСОП$) за этот же календарный год t , $^{\circ}\text{С} \times \text{сутки}$;

$1,163 \times 10$. – коэффициент пересчета из Гкал в Вт·ч.

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым условиям этажности и режима работы зданий

Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции к сопоставимым условиям этажности и режима работы зданий согласно Методическим рекомендациям. Приведение удельного годового расхода тепловой энергии на

нужды отопления и вентиляции к сопоставимым условиям этажности и режима работы рекомендуется осуществлять по формуле:

$$q_{\text{эт}} = \frac{q_{\text{ГСОП}}}{k}, (\text{Вт} \cdot \text{ч}/(\text{кв. м} \cdot {}^{\circ}\text{C} \cdot \text{сут}))$$

где:

$q_{\text{ГСОП}}$ – удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в году t приведенный к сопоставимым климатическим условиям, $\text{Вт} \cdot \text{ч}/(\text{кв. м} \times {}^{\circ}\text{C} \times \text{сутки})$;

k – корректировочный коэффициент на этажность и режим работы. Корректировочный коэффициент на этажность и режим работы рекомендуется определять в зависимости от функционально-типологической группы объекта в соответствии с приложением 3 к Методическим рекомендациям.

Удельный годовой расход холодной воды

Удельный годовой расход холодной воды (x) рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$x = \frac{XB}{\Pi}, (\text{куб. м}/(\text{чел}))$$

где:

XB – потребление холодной воды в календарном году t , куб. м;

Π – фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года t , чел.

Удельный годовой расход электрической энергии

Удельный годовой расход электрической энергии (p) рекомендуется определять по формуле:

$$p = \frac{\mathcal{ЭЭ}}{S}, (\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{кв. м}))$$

где:

$\mathcal{ЭЭ}$ – потребление электрической энергии в календарном году t , $\text{kВт} \cdot \text{ч}$;

S – среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t , кв. м.



Результаты расчетов сведены в таблицу «Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Приложение N 2
 к Требованиям к форме программы
 в области энергосбережения и повышения
 энергетической эффективности организаций
 с участием государства и муниципального
 образования и отчетности о ходе
 ее реализации (Приказ Минэнерго России
 № 398 от 30.06.2014)

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Н п/п	Наименование показателя программы	Ед. изм.	Базовый год 2024 г.	Плановые значения целевых показателей программы		
				2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	тыс. кВт · ч	121,30	94,71	93,49	93,49
2	Природный газ	тыс. м ³	32,78	32,78	32,78	32,78
3	Вода	тыс. м ³	1,027	1,027	1,027	1,027
4	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100
5	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100
6	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя программы	Ед. изм.	Базовый год 2024 г.	Плановые значения целевых показателей программы		
				2026 г.	2027 г.	2028 г.
7	Удельный расход электрической энергии на 1 м ² общей площади	$\frac{\text{kВт} \cdot \text{ч}}{\text{м}^2}$	23,465	18,320	18,086	18,086
8	Удельный расход природного газа на 1 м ² общей площади	$\frac{\text{тыс. м}^3}{\text{м}^2}$	0,006	0,006	0,006	0,006
9	Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека	$\frac{\text{м}^3}{\text{чел.}}$	2,67	2,67	2,67	2,67



Приложение N 3
 к Требованиям к форме программы
 в области энергосбережения и повышения
 энергетической эффективности организаций
 с участием государства и муниципального
 образования и отчетности о ходе
 ее реализации (Приказ Минэнерго России
 № 398 от 30.06.2014)

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2026 г.				2027 г.				2028 г.						
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов				
		Источник	Объем, тыс. руб.	В натуральном выражении		Источник	Объем, тыс. руб.	В натуральном выражении		Источник	Объем, тыс. руб.	В натуральном выражении				
				Кол-во	Ед. изм.			Кол-во	Ед. изм.			Кол-во	Ед. изм.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышение энергетической эффективности															
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергии ресурсов и показателями энергоэффективности															
3	Замена бытовой и оргтехники на более высокий класс энергетической эффективности						МБ	100,00								
4	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышение энергетической эффективности										МБ	50,00				
5	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники (Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники)						МБ	1584,00	26,60	тыс. кВт·ч	212,62					
6	Регулировка прилегания створок окон ПВХ	МБ	20,00	1,18	т.у.т.	9,98										

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2026 г.				2027 г.				2028 г.							
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.				
		Источник	Объем, тыс. руб.		Кол-во	Ед. изм.		Источник	Объем, тыс. руб.		Кол-во	Ед. изм.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Применение датчиков движения											МБ	103,00	1,21	тыс. кВт·ч	9,70	
8	Замена вентильных кранов на шаровые, сенсорные	МБ	50,00	0,032	тыс. куб. м.	5,14											
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ			70,00		x	x	15,12		1684,00	x	x	212,62		153,00	x	x	9,70

*ФБ - федеральный бюджет, БС – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ЭСКО – энергосервисный контракт, ИИ – иные источники.

Заключение

При проведении энергетического обследования произведён анализ систем электроснабжения, теплоснабжения и водообеспечения объекта.

Реализация предложенных мероприятий энергосбережения позволит сэкономить:

- электрической энергии: 22,9%;
- котельно-печному топливу: 3,5%;
- воды: 3,5%.

Суммарный потенциал экономии ТЭР и воды достигает 8,5%, что в денежном выражении составляет 237,43 тыс. руб.

Реального результата по сокращению использования ТЭР можно добиться только при системной и комплексной реализации всех технических и организационных мероприятий по энергосбережению. Сводные данные по энергосберегающим мероприятиям представлены ниже в таблицах и диаграммах.




Рисунок 6 – Структура потребления ТЭР и воды в базовом году

Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по электропотреблению:

До внедрения: 121,30 тыс. кВт·ч

После внедрения: 93,49 тыс. кВт·ч




Рисунок 7 – Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по электропотреблению

Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по котельно-печному топливу:

До внедрения:	33,95	тыс. куб. м.
После внедрения:	32,78	тыс. куб. м.




Рисунок 8 – Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по котельно-печному топливу

Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по воде:

До внедрения	1,059	тыс. куб. м.
После внедрения	1,027	тыс. куб. м.




Рисунок 9 – Потенциал внедрения энергосберегающих мероприятий по воде




Рисунок 10 – Затраты на реализацию планируемых энергосберегающих мероприятий по видам ресурсов, тыс. руб.




Рисунок 11 – Планируемая экономия ресурсов в стоимостном выражении по видам ресурсов, тыс. руб.

Приложение 1. Организация системы пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационного обеспечения

Популяризация и пропаганда является неотъемлемой частью деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и при грамотном применении позволяет достичь гораздо более высоких результатов. Пропаганда (от лат. *propaganda* - распространять) «особый род социальной деятельности в виде целенаправленного распространения знаний, идей, информации для формирования определенных взглядов, представлений, оказания влияния на поведение людей, социальных групп». То есть, каждый участник процесса производства и потребления энергетических ресурсов должен быть проинформирован о том, что он может и должен сделать для повышения эффективности функционирования энергетической системы в целом, у него должно сформироваться представление, что его участие в процессе энергосбережения позволит получить определенные как личные, так и общественные выгоды.

Основной целью пропаганды и популяризации является формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе.

Основными задачами популяризации и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности является:

- информирование всех заинтересованных лиц о программах в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, об изменениях и дополнениях в действующем законодательстве в этой области, а также о лучшем практическом опыте в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;**
- обеспечение информационной и методической поддержки вопросам выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (организация энергетических обследований, обучения ответственных лиц и прочих мероприятий);**
- организация консультирования потребителей энергии о путях и инструментах максимально эффективного сбережения энергоресурсов.**

Еще одной важнейшей составляющей информационной деятельности является мониторинг, оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных

энергосберегающих мероприятий с целью координации, управления и организации эффективного контроля за их осуществлением и распространения опыта, а также выявления возможных барьеров и их устранения.

Таким образом, необходим методический подход к организации популяризации и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требующий определенных знаний в данной области, и предусматривающий проведение широкого комплекса разнообразных информационных и агитационных мероприятий, включая централизованное распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, целесообразности применения энергоэффективных технологий, принятия определенных организационно-управленческих решений или выполнения мероприятий на уровне индивида или организации.

Анализируя современное состояние пропаганды энергосбережения, можно отметить следующие недостатки:

- недостаточное использование средств массовой информации для пропаганды преимуществ энергосберегающего стиля хозяйствования;
- ограниченное использование Интернет-технологий;
- ограниченность информации о реальной, а не рекламной оценке энергоэффективности тех или иных приборов, технологий и оборудования;
- низкий уровень образования в сфере энергосбережения, отсутствие подготовленных специалистов в этой области;
- отсутствие организованной на региональном и местном уровне работы по распространению знаний об энергосберегающих технологиях, обмену опытом внедрения новых материалов, приборов и технологий;
- отсутствие системы пропаганды энергосберегающего поведения.

Мероприятия по популяризации и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций бюджетной сферы должны включать следующие направления:

- информирование и консультирование о возможных путях экономии энергетических ресурсов в организации (приобретение оборудования с более высоким классом энергоэффективности, установка и своевременная поверка приборов учета энергетических ресурсов и т.п.);
- информирование и консультирование о методике разработки программы ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности;

- информирование о последних изменениях в законодательстве относительно проведения энергетических обследований и составлении энергетических паспортов;
- информирование о реализации на территории региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инструменты пропаганды и популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны применяться в комплексе, только в этом случае удается достичь наибольшего эффекта.

Применение инструментов должно носить не разовый, а постоянный характер. К инструментам, входящим в данный комплекс, можно отнести:

- создание тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;
- размещение статей в газетах и других печатных, в том числе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;
- распространение информации в сети Интернет о разрабатываемых и реализуемых региональных и муниципальных программах энергосбережения энергосбережения и повышения энергетической эффективности и т.п.;
- организацию выставок, семинаров, конференций различного уровня по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников предприятий и организаций различных форм собственности и различных сфер деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В то же время, необходимо руководствоваться рядом принципов энергосбережения и повышения энергетической эффективности – они не должны восприниматься целевой аудиторией как призыв к аскетизму и ограничению, учитывая сложившееся традиционное потребляемым практически безмерно. Должна быть решена сверхсложная задача - устранить прежние убеждения и внедрить в сознание новые ценности, т.е. создать привычку в массовом

сознании задумываться о последствиях простых и привычных действий каждого человека, т.е. сделать энергосбережение осознанным выбором.

Чтобы обойти и использовать защитные психологические барьеры в своих целях, пропаганда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Быть направленной на конкретную целевую аудиторию;
2. Привлекать внимание этой аудитории и соответствовать ее интересам;
3. Преодолеть шум, исходящий от других сообщений, с помощью повторения;
4. Соответствовать представлениям целевой аудитории и избегать конфликтной информации;
5. Удовлетворять интересы и потребности данной целевой аудитории.

Для пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности важной задачей является подавление психологического сопротивления человека внушению. Поэтому, по мнению экспертов, такая пропаганда должна быть комбинацией развлекательного, информационного и убеждающего компонентов. К технике пропаганды относятся массовые мероприятия, во время которых популярные, пользующиеся авторитетом в данном регионе или муниципальном образовании люди произносят со сцены слоганы, определяющие энергосбережение, например, как заботу о своей среде обитания и ее экологической чистоте, что на эмоциональном уровне закрепляется в массовом сознании и в последствии будет определять образ поведения человека.

Один из самых эффективных способов пропаганды - неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. Человеку всегда кажется убедительным то, что он запомнил, даже если запоминание произошло в ходе чисто механического повторения рекламного ролика или назойливой песенки.

Еще один метод воздействия - социальное одобрение - один из психологических автопилотов. Согласно этому принципу мы определяем, что является хорошим и правильным, наблюдая, что считают хорошим и правильным другие люди. Вариантом социального одобрения выступает т.н. рейтингование - публикация социологических рейтингов с целью убедить нас, что определенные идеи разделяет большинство населения (или наоборот - не одобряет определенные действия). Социологические опросы чаще всего являются лишь способом формирования общественного мнения, а не его реальным отражением, т.е. разновидностью пропаганды. Вопросы формулируются таким образом, чтобы создать у аудитории «правильный» взгляд на ту или иную проблему. Они направляют ход размышлений в конкретном направлении. Этот механизм так же применим для продвижения маркировки товаров, продвижения конкретного

энергосберегающего оборудования (например, энергосберегающих ламп), причем воздействие может осуществляться как на отдельных людей, так и на группы.

Люди, выступающие в каком-либо действе в качестве участников, в большей степени меняют свои взгляды в пользу мнения, рекомендуемого его сценарием, чем пассивные наблюдатели происходящих событий. Это установили многочисленные психологические эксперименты. Иллюзия участия в дискуссии по какой-либо актуальной проблеме приводит к большему изменению мнений и установок, нежели простое пассивное восприятие информации.

Приложение 2. Методические рекомендации ведения административно-хозяйственной деятельности в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Технико-экономические обоснования мероприятий

Организационные и беззатратные мероприятия

Как правило, малозатратные и организационно-технические мероприятия, наводящие элементарный порядок в энергопользовании, позволяют получить в самый короткий срок экономию до 10-25% энергоресурсов.

1.1. Система освещения

- Не оставлять включенным свет при отсутствии людей в местах общего пользования. Это самый простой способ сэкономить значительное количество электроэнергии, расходуемой на освещение. Статистика показывает, что до 30 % тратится на освещение пустующих помещений.
- Использование естественного освещения. Часто естественного освещения бывает вполне достаточно. Кроме того, окна, содержащиеся в чистоте, увеличивают степень освещенности.
- Регулярная чистка светильников. Хорошо протёртая лампа светит на 10-15% ярче запылённой.
- Окраска помещений в светлые тона. Гладкая белая стена отражает 80% лучей - это позволяет улучшить освещенность. Для сравнения, темно-зеленая отражает лишь 15%, черная - 9%.

1.2. Тепловая энергия

Для экономии тепловой энергии следует применять следующие беззатратные мероприятия:

- Не загораживать отопительные приборы.
- Преграды мешают теплому воздуху равномерно распределяться по комнате и снижают теплоотдачу радиаторов до 20%.
- Закрывать форточки. Постоянно открытая форточка лишь остужает помещение, но не проветривает. Проветривание необходимо проводить открытием окон в течение короткого времени, тогда воздух успеет смениться, но при этом поверхности в помещении останутся теплыми.

1.3. Вода

- В случае высокого давления на воде, ставить регуляторы давления.
- Систематическая регулировка арматуры смывных бачков.
- Вовремя чинить и плотно закрывать краны; Капающий кран теряет 24 л/сутки или 8760 л/год.

- Своевременная замена труб систем водоснабжения и теплоснабжения. Замена старых металлических (чугунных) труб на полипропиленовые может показаться делом не первой необходимости, но только до тех пор, пока старые трубы не начнут оказывать влияние на всю сантехнику. Когда нужно производить замену труб водоснабжения? Причины могут быть совершенно разные:
 - облагораживание внешнего вида трубной разводки;
 - спрятать трубы под отделку;
 - экстренная замена труб, когда старые подверглись коррозии и начали течь. Срок эксплуатации стальных труб составляет в среднем около 35-40 лет.

На сегодняшний день стало популярным использовать пластиковые трубы. Если сравнивать два вида этих труб, становится ясно, что пластиковые по всем показателям превосходят металл:

- высокая пропускная способность воды;
- устойчивость к загрязнениям;
- отличная стойкость коррозии;
- приемлемые цены на обустройство водопроводной системы;
- долгий срок эксплуатации – около 50 лет.

Замена водопроводных труб предусматривает под собой полный демонтаж старых водопроводных коммуникаций с последующей прокладкой и подключением новых сантехнических изделий. Как показывает практика, замена стояков, а также замена водопроводных труб значительно увеличивает напор воды.

Типовые мероприятия по энергосбережению

Ниже приводится перечень типовых мероприятий, внедрение которых может обеспечить экономию ТЭР и снижение затрат на их оплату.

В данном перечне приводятся как малозатратные мероприятия, так и нововведения, требующие значительных инвестиций. Часть мероприятий может быть реализована без капитальных вложений, за счёт устранения явных перерасходов топлива и энергии, утечек энергоносителей и т.п.

При этом все приведённые мероприятия могут иметь малые сроки окупаемости.

Учитывая, что в соответствии с действующими требованиями и нормативами установка приборов коммерческого учёта всех видов топлива и энергии является обязательной, мероприятия данного направления в предлагаемом перечне отсутствуют.

Оценка технической возможности и экономической целесообразности реализации приведённых мероприятий должна проводиться индивидуально для каждой организации, с учётом местных особенностей и принятых методик определения эффективности инвестиций.

Разумеется, приводимый перечень мероприятий не претендует на исключительность и не является исчерпывающим. Ибо возможностей на пути к обеспечению энергетической эффективности – великое множество, а единственная программа энергосбережения – продукт интеллектуального труда, результат совместного труда энергоаудитора и энергетической службы организации – потребителя ТЭР.

Классификация по объекту внедрения

Объекты социальной сферы

Наименование мероприятия	Источник экономии
Выравнивание фазных напряжений и нагрузок	- экономия электрической энергии; - снижение затрат на ремонт и обслуживание электроприемников
Внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	- экономия электрической энергии
Замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие	- экономия электрической энергии
Замена устаревших типов трансформаторов на современные	- снижение потерь электрической энергии; - повышения качества и надежности электроснабжения

Наименование мероприятия	Источник экономии
Замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - продление срока эксплуатации оборудования
Использование теплообменных аппаратов ТТАИ	<ul style="list-style-type: none"> - уменьшение капитальных затрат на строительство ТП; - повышение надёжности теплоснабжения
Использование энергосберегающих источников в системах архитектурной подсветки и световой рекламы	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии
Использование низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов	<ul style="list-style-type: none"> - экономия тепловой энергии; - повышение качества и надёжности теплоснабжения
Использование естественного и местного освещения	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии
Монтаж беспроводной интеллектуальной системы освещения на основе светодиодных элементов	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - снижение установленной мощности
Модернизация системы уличного освещения на базе световых приборов с зеркальными лампами	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - продление срока эксплуатации оборудования
Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	<ul style="list-style-type: none"> - экономия тепловой энергии; - улучшение качества и надежности теплоснабжения
Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП)	<ul style="list-style-type: none"> - экономия тепловой энергии; - улучшение качества и надежности теплоснабжения
Проведение модернизации и регулировки системы вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> - экономия тепловой энергии; - улучшение качества и надежности теплоснабжения
Применение автоматических выключателей в системах дежурного освещения	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии
Установка инфракрасных датчиков движения и присутствия	<ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - снижение установленной мощности
Установка радиаторных терmostатов	<ul style="list-style-type: none"> - экономия тепловой энергии; - улучшение качества и надежности теплоснабжения

Наименование мероприятия	Источник экономии
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор окраски отопительных приборов	<ul style="list-style-type: none">- экономия тепловой энергии;- улучшение качества и надежности теплоснабжения
Установка систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосах и других объектах с переменной нагрузкой	<ul style="list-style-type: none">- экономия электроэнергии для привода насосов;- улучшение качества и надежности теплоснабжения

1. Приложение к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Практическое пособие

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-НОСТЬ, РЕКУПЕРАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ПАКЕТ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД.**

Цель Пособия - разработка практических рекомендаций по выбору и обоснованию принятия решений в области повышения энергетической эффективности зданий при капитальном ремонте. В Пособии принят единый методологический подход к комплексной оценке экономической и экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий, основанный на рассмотрении комплекса «здание + городская система энергоснабжения + окружающая среда» как единой экоэнергетической системы. Приведены энергоэффективные технические мероприятия и решения, которые рекомендуются для применения при капитальном ремонте здания, сформированы пакеты энергосберегающих мероприятий, в основу которых положено условие обязательного выполнения требований Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности зданий». В расчетах величин чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от применяемых при капитальном ремонте пакетов энергосберегающих мероприятий учитывается как стоимость жизненного цикла пакетов мероприятий, так и их влияние на инженерную инфраструктуру города.

- «Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласованных Минрегионом РФ и утверждённых генеральным директором Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Цициным К.Г.

- Отчёта ООО «ЖКХ-Девелопмент» по НИР «Подготовка предложений по повышению энергетической эффективности в типовых объектах бюджетной сферы, а также зданий при проведении капитального ремонта и реконструкции», Государственный контракт Минэнерго РФ №13/04120923400.244/15/244 от 26 ноября 2013 года.

- Отчёта Института экономики города «Анализ текущего состояния жилищного фонда», подготовленного для Европейского банка реконструкции и развития в рамках контракта №C22341/GEF2-2011-07-04.

Настоящее Пособие, базирующееся на рассмотрении комплекса «здание + городская система энергоснабжения + окружающая среда» как единой эко-энергетической системы.

В основу Пособия положена комплексная эффективность применения при капитальном ремонте здания энергосберегающих мероприятий, технических решений и технологий*, включающая:

- Муниципальную (региональную) эффективность, отражающую влияние результатов проведения капитального ремонта и повышения энергетической эффективности здания на доходы и расходы регионального и/или муниципального бюджета (сокращение инвестиций, субсидий и дотаций городского бюджета в тепловые и электрические сети, их пропускную способность, в строительство новых тепло- и электрогенерирующих мощностей и связанные с этим финансовые издержки) .

- Потребительскую эффективность, отражающую влияние результатов проведения капитального ремонта и повышения энергетической эффективности здания на доходы и расходы населения (экономия энергии и снижение затрат на приобретение энергоресурсов, эксплуатацию оборудования, изменение экологической ситуации в городе и пр.).

* *Методология технико-экономических расчетов, представленных в Пособии, базируется на основных положениях «Методики комплексной оценки экономической и экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий при проектировании и строительстве на территории города Москвы», рекомендованной к применению секцией «Энергоэффективное домостроение» Объединённого научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы (протокол №1/2012 от 12 июля 2012 г.) и утвержденной Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным.*

№1/2012 от 12 июля 2012 г.) и утвержденной Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Федеральные законы от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» и от 30 декабря 2009 г . N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“ кардинально изменили требования к энергетической эффективности, безопасности и качеству строительства как в новом строительстве, так и при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. Фактически создана новая нормативная среда, призванная обеспечить кардинальное повышение безопасности, качества и энергетической эффективности строительства. В основу новых распорядительных и нормативно-технических документов положены нормы современных мировых стандартов, предъявляющих высокие требования как к технологиям проектирования и строительного производства, так и к методам и средствам контроля новых нормативных показателей.

2.2. Пятилетний опыт практической реализации ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г. “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» показывает, что требования второго этапа повышения энергоэффективности зданий, которые должны быть введены в соответствии с ПП РФ №18 от 25.01.2011 г. с 01.01.2016 г., уже не могут быть выполнены только за счет «косметических» мероприятий по энергосбережению. На первый план выходят новые энергоэффективные технологии жизнеобеспечения, материалы, технические решения и оборудование инженерных систем зданий, в том числе использующие вторичные энергоресурсы и нетрадиционные источники энергии.

2.3. *Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 77-3РК/2015*

Принят

Государственным Советом

Республики Крым 24 декабря 2014 года

2.4. Одним из серьезных барьеров на пути повышения энергетической эффективности отечественного строительства в целом и капитального ремонта здания в частности является отсутствие общепринятых подходов к комплексной оценке эффективности внедрения новых энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.

Наша нормативно техническая база рассматривает энергоэффективность зданий в отрыве от эффективности городской системы энергоснабжения и их взаимного влияния, в связи с чем мы до сих пор пытаемся окупить энергосберегающие мероприятия только за счет

потребителя, забывая при этом о существенном экономическом эффекте, который получает муниципальная и региональная экономика от снижения капитальных вложений в генерацию энергии на ТЭЦ, районных котельных и в ее транспортировку - в тепловые и электрические сети, ТП, ЦТП и пр. При этом складывается ситуация, при которой, зачастую, все издержки, связанные с внедрением того или иного энергосберегающего мероприятия, перекладываются на потребителя, а регион получает существенный экономический эффект, не истратив ни рубля! В принципе, если рассматривать ситуацию с точки зрения регионального бюджета, это, на первый взгляд, и неплохо. Но, к сожалению, при таком подходе мы имеем дело с «искаженным пространством», поскольку очень часто суммарный экономический эффект для муниципальной или региональной экономики от внедрения энергосберегающего мероприятия существенен, а экономический эффект у потребителя низкий. В этой ситуации потребитель, естественно, примет неэффективное для города инвестиционное решение - не в пользу энергосберегающего мероприятия, и регион, в конечном счете, понесет убытки.

2.5. Принятие серьезных управленческих решений по выбору стратегических направлений энергосбережения и применению тех или иных энергоэффективных технологий и мероприятий при капитальном ремонте здания должно базироваться на комплексной оценке и прогнозе влияния последствий этих решений на энергетическую и экологическую ситуации в регионе. Именно на решение этих проблем и направлено настоящее Пособие, базирующееся на трех принципиально важных для изменения сложившейся ситуации основных положениях.

2.5.1. Установление нормативных требований к энергопотреблению и энергетической эффективности капитальноремонтируемых зданий. Целесообразным представляется установление единых нормативов как для нового строительства, так и для капитального ремонта. В принципе этот подход заложен сегодня в федеральных распорядительных документах, но на практике эти требования при капремонте размываются из-за невнятности формулировок и необеспеченности их экономически обоснованными техническими решениями, а также из-за дефицита средств на капитальный ремонт. Учитывая сложившиеся реалии и практику капитального ремонта, предлагается следующий принципиальный подход к повышению энергетической эффективности зданий:

Здания, законченные комплексным капитальным ремонтом в части требований энергоэффективности и удельного энергопотребления, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным домам в новом строительстве. Здания, законченные выборочным капитальным ремонтом, в части требований энергоэффективности и удельного энергопотребления могут соответствовать только требованиям к удельному энергопотреблению по отдельным видам энергетических нагрузок, установленным для этого вида нагрузки в аналогичных домах в новом строительстве.

В исключительных случаях при отсутствии технической и финансовой возможности реализации в полном объеме энергосберегающих решений, необходимых для выполнения нормативных требований к удельному энергопотреблению дома, допускается выполнение нормативных требований к отдельным элементам дома и его системам (поэлементных требований). Набор поэлементных нормативных требований в этом случае должен быть более жестким, чем набор рекомендуемых поэлементных требований для случая выполнения нормативных требований к удельному энергопотреблению дома(здания).

Приоритетным критерием выполнения требований к энергетической эффективности капитально отремонтированного дома должно являться выполнение нормативных требований по удельному энергопотреблению. Поэлементные требования вторичны и контролируются только в исключительных случаях при отсутствии технической возможности реализации при капремонте необходимых технических решений.

2.5.2. Принятие решений о применении того или иного набора (пакета) технических решений, обеспечивающих достижение нормативных показателей энергоэффективности и удельного энергопотребления здания при капитальном ремонте, должно осуществляться на основе рассмотрения стоимости жизненного цикла набора (пакета) технических решений на временном горизонте 30 лет с учетом прогнозируемого повышения тарифов на энергоресурсы. При этом в экономическом эффекте (чистом дисконтированном доходе) от применения рассматриваемого пакета решений должны учитываться как потребительская составляющая - эффект от экономии энергии, так и муниципальная составляющая - экономия бюджетных инвестиций, субсидий и дотаций в создание муниципальной инфраструктуры (создание, ремонт и содержание генерирующих мощностей, тепловых и электрических сетей, дотирование тарифов на энергоресурсы и пр.).

2.5.3. Организация натурного инструментального контроля показателей энергоэффективности зданий как при новом строительстве, так и при капитальном ремонте, является сегодня ключевой проблемой, от решения которой будет зависеть успех государственной политики в области энергосбережения. Если мы не сможем решить эту проблему, то огромные средства, которые государство и частные инвесторы начинают вкладывать в энергосбережение, окажутся просто выброшенными на ветер! Построенные здания очень часто отличаются от проекта, технологии устройства теплозащитной оболочки в реальных условиях строительной площадки нарушаются и, в конечном счете, мы получаем здания с повышенным энергопотреблением.

2.6 В основу настоящего Пособия положено условие обязательного выполнения при проведении капитального ремонта здания , в том числе и выборочного, требований Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений

и требований к правилам определения класса энергетической эффективности зданий», предусматривающих снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта, в следующих размерах по отношению к базовому уровню (2009 года): на 15% с 2011 г.; дополнительно на 15% с 2016 и еще на 10% с 2020 г. В количественном выражении эти требования приведены в находящемся на утверждении проекте Приказа Минстроя РФ «Об утверждении требований к энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

2.7. Для выборочного капитального ремонта в Пособии допускается выполнение нормативных требований к отдельным элементам здания и его инженерным системам (поэлементных требований). В качестве приоритетного критерия выполнения требований к энергетической эффективности капитально отремонтированного здания в Пособии принято выполнение нормативных требований по снижению удельного энергопотребления. Поэлементные требования – вторичны и контролируются только в исключительных случаях при отсутствии технической возможности реализации при капремонте необходимых технических решений.

2.8. В Таблице 2.1 приведены нормативные базовые требования к ограждающим конструкциям здания, применяемые при проведении выборочного капитального ремонта. В соответствии с ПП РФ от 25 января 2011 г. №18 и проектом Приказа Минстроя РФ значение приведённого сопротивления теплопередаче несветопрозрачных наружных ограждений должно быть увеличено со дня вступления в силу требований энергетической эффективности на 15% по отношению к базовому уровню, приведенному в таблице 2.1, а с 2016 г. ещё на 15%, или в целом на 30% к базовому уровню;

Приведённое сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений (окон и витражей) должно составлять со дня вступления в силу требований энергетической эффективности не менее $0,8 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ для районов с величиной показателя градусо-суток более 4000 и $0,55 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ для остальных, а с 2016 г. соответственно не менее $1,0 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ для районов с величиной показателя градусо-суток более 4000 и $0,8 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ для остальных.

Здания и помещения	Градусо-сутки отопительного периода, °С•сут.	Нормируемые значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{пр}}$, $\text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$, ограждающих конструкций			
		стен	покрытий и перекрытий над про- ездами и эркерами	перекрытий чердач- ных, над техпод-по- льями	окон и бал-конных дверей, витрин и витражей
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы	2000 4000 6000 8000 10000 12000	2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6	3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2	2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3	0,30 0,45 0,60 0,70 0,75 0,80

Таблица2.1.

Требования базового минимально допускаемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий, $R_{\text{пр}}, \text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$

3

ТЕРМИНЫ

Таблица 3.1.

3.1. Капитальный ремонт зданий	Замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых определяет срок службы здания в целом) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т. е. проведение модернизации зданий.
3.2. Комплексный капитальный ремонт	Ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.
3.3. Выборочный капитальный ремонт	Ремонт с полной или частичной заменой отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их физического и частично функционального износа.
3.4. Пакет энергосберегающих мероприятий (далее Пакет)	Совокупность согласованных мероприятий, технических и технологических решений, совместная реализация которых при производстве капитального ремонта здания обеспечивает достижение действующих нормативных требований к энергетической эффективности здания(в целом или отдельных его частей и элементов), действующих на момент окончания капитального ремонта и ввода дома в эксплуатацию.
3.5. Суммарная (интегральная) эффективность капитального ремонта	Суммарная(интегральная) эффективность использования финансовых средств при реализации Пакета энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте , в том числе и средств регионального и/или муниципального бюджета, а также средств населения.
3.6. Муниципальная эффективность капитального ремонта	Эффективность, отражающая влияние результатов реализации Пакета энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте на доходы и расходы бюджета: сокращение инвестиций городского бюджета в тепловые и электрические сети, их пропускную способность, в строительство новых тепло- и электрогенерирующих мощностей и связанные с этим финансовые издержки.

3.7. Потребительская эффективность капитального ремонта	Эффективность, отражающая влияние результатов реализации Пакета энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте на доходы и расходы населения: экономия энергии и снижение затрат на приобретение энергоресурсов, эксплуатацию оборудования, изменение экологической ситуации в городе и пр.
3.8. Чистый дисконтированный доход (далее ЧДД)	Сумма годовых дисконтированных значений потока платежей (притоков и оттоков), связанных с реализацией Пакета энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте, приведенная к начальному моменту расчетов.
3.9. Теплозащитная оболочка здания	Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания (СП 50.13330.2012).
3.10. Класс энергетической эффективности	Обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование (охлаждение), горячее водоснабжение, освещение и эксплуатацию инженерного оборудования, включая лифты, в % от базового нормируемого значени.
3.11. Коэффициент остеклённости фасада здания	Отношение площадей светопрёмов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопрёмы (СП 50.13330.2012).
3.12. Коэффициент теплотехнической однородности	Показатель, численно равный отношению потока теплоты через фрагмент ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию той же площадью поверхности, что и фрагмент (СП 50.13330.2012).
3.13. Микроклимат помещения	Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494).
3.14. Натурные теплотехнические испытания, испытания (далее НТИ)	Совокупность работ по подготовке и проведению измерений, обработки результатов измерений с целью определения энергопотребления здания.

3.15. Отапливаемый объём здания	Объём, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания: стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале (по СП 50.13330.2012).
3.16. Отопительный период года	Период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °C, в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494).
3.17. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	Расчётная температура наружного воздуха, усреднённая за отопительный период по среднесуточным температурам наружного воздуха (по СП 50.13330.2012).
3.18. Трансмиссионные тепловые потери	Количество тепловой энергии, теряемое через ограждающие конструкции здания путём теплопередачи (СП 23-101-2004).
3.19. Удельные бытовые тепловыделения в здании	Количество тепловой энергии, поступающей в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., отнесённое к площади квартир или полезной площади общественных зданий (СП 23-101-2004).
3.20. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	Количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учётом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нём, отнесённое к единице площади квартир или полезной площади помещений общественных зданий (или к их отапливаемому объему при высоте этажа от пола до потолка более 3,5 м) (по СП 50.13330.2012).
3.21. Энергетическая эффективность	Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведённым в целях получения такого эффекта (по СП 50.13330.2012).
3.22. Энергетический паспорт здания	Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий их соответствие требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности (по СП 50.13330.2012).

4. МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

4.1. В основу методологии технико-экономических оценок эффективности различных энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте, представленных в настоящем Пособии, положен принципиальный подход, базирующийся на оценке стоимости жизненного цикла комплекса «здание + муниципальная (региональная) система энергоснабжения + окружающая среда» как единой экоэнергетической системы. Одной из ключевых проблем, сдерживающих реализацию государственной политики энергосбережения сегодня, является отсутствие единого методологического подхода к комплексной оценке экономической и экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий, которое часто приводит к принятию неверных решений по финансированию энергосберегающих мероприятий и, соответственно, к неоправданным потерям средств и снижению эффективности использования ресурсов, в том числе и средств региональных и муниципальных бюджетов. Очевидно, что сегодня уже некорректно формулировать какие-либо требования к уровню энергосбережения в зданиях без учета его (здания) взаимосвязей с климатом и региональной или муниципальной инженерной инфраструктурой: системой энергоснабжения, инженерными коммуникациями и пр.

4.2. Принятие серьёзных управленческих решений по выбору технических, технологических и организационных решений по повышению энергетической эффективности капитально ремонтируемого жилого фонда должно базироваться на комплексной экономической оценке их эффективности, учитывающей стоимость жизненного цикла комплекса «здание + муниципальная (региональная) система энергоснабжения + окружающая среда», и прогнозе последствий и влияния таких решений на энергетическую и экологическую ситуации в регионе.

4.3. Используемая в Пособии методология комплексной оценки эффективности различных энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте зданий базируется на понятии суммарного чистого дисконтированного дохода ЧДД от внедрения энергосберегающих мероприятий, который, в общем случае, может быть определён по

формуле : $\text{ЧДД} = \sum_{i=1}^T \frac{d\mathcal{E}(t)}{(1+r)^t} - \sum_{i=1}^T \frac{dK(t)}{(1+4r)^t}$

Г
д
е
:

- $d\mathcal{E}$ и dK в формуле (4.1) соответственно экономия эксплуатационных расходов и увеличение капитальных вложений в сравнении с базовым вариантом (вариантом без энергосбережения),

i - номер шага расчётного периода.

В качестве нормы дисконта (r) рекомендуется принимать ставку рефинансирования ЦБ.

4.4. Если $\text{ЧДД} \geq 0$, проект является эффективным. Если $\text{ЧДД} < 0$, проект неэффективен.

Важной особенностью используемой в Пособии методологии является возможность отдельного учета муниципальной и потребительской составляющих чистого дисконтированного дохода - муниципального и потребительского ЧДД.

4.5. Муниципальный ЧДД учитывает сокращение инвестиций муниципального и/или регионального бюджета в тепловые и электрические сети, их пропускную способность, в строительство новых тепло- и электрогенерирующих мощностей и связанные с этим финансовые, в том числе и эксплуатационные издержки.

4.6. Потребительский ЧДД учитывает снижение эксплуатационных затрат населения и других потребителей энергоресурсов за счёт экономии энергии, а также, при необходимости, экономический эффект от сокращения загрязнения окружающей среды продуктами сгорания органического топлива.

Таблица 4.1. Сводные данные по стоимости увеличения теплозащиты непрозрачных наружных ограждающих конструкций (по данным компаний)

Организация	Тип системы	Вид работ и материалы	Стоимость при Ro^* , руб./м ² площади ограждающей конструкции			
			$Ro=3,13$ м ² *°C/Bт	$Ro=3,5$ м ² *°C/Bт	$Ro=4,0$ м ² *°C/Bт	
Rockwool	Навесной фасад с подконструкцией из оцинкованной стали (облицовка керамогранит), коэффициент теплотехнической однородности 0,72	Без монтажа	1779	1845	1932	
		С монтажом				
			2979	3045	3132	
Изменение, %			100%	103%	108%	
Rockwool	Штукатурная система, коэффициент теплотехнической однородности 0,72	Без монтажа	1450	1560	1752	
		С монтажом	2650	2760	2952	
			100%	107%	120%	

Knauf пенопласт	Штукатурная система	Штукатурно-клеевая смесь	144,48	144,48	144,48
		Штукатурно-цементная декоративная	38,3	38,3	38,3
		Грунтовка	10,63	10,63	10,63
		Плита пенополистирольная	150,5	180,6	225,75
		Плита минераловатная	150	180	225
		Армирующая стеклосетка	55,04	55,04	55,04

		Дюbelь строительный	44,1	44,1	44,1
			593,05	653,15	743,3
			100%	110%	125%
Мосстрой-31	Пенополистирол		150	200	
ДЗ ЖБИ	Изделие 7СН 287- Зл		26103,16	26481,85	
БЕТИАР-22	Наружная стеновая панель		7090 руб./ м ³	8153,5 руб./м ³	9571,5 руб./м ³
			100%	115%	135%
ГК ПИК ДСК-2				Увел.на 1000 руб	
ГК ПИК ДСК-3	С применением эффективного утеплителя "Неопор"			Удорожание утепления наружных стеновых панелей с помощью утеплителя "Неопор" = 102 руб./м ² приведенной площади квартир	

Оценка стоимости увеличения уровня теплозащиты наружных ограждающих конструкций жилых зданий производилась на основе данных, предоставленных ведущими производителями теплоизоляционных материалов и домостроительными комбинатами Москвы. Этим предприятиям был направлен запрос, в котором им было предложено оценить стоимость перехода на новые требования к теплозащите ограждающих конструкций для климатических условий г. Москвы. Сводка данных строительных компаний по стоимости увеличения теплозащиты непрозрачных наружных ограждающих конструкций представлена в таблице 4.1.

В таблице 4.2 представлена средняя стоимость увеличения теплозащиты наружных непрозрачных ограждающих конструкций, полученная на основе анализа и осреднения данных предприятий, представленных в таблице 4.1. При усреднении крайние значения (данные ДСК-2 и Мосстрой-31) в расчёт не принимались.

Оценка стоимости увеличения уровня теплозащиты светопрозрачных наружных ограждающих конструкций жилых зданий также производилась на основе данных, предоставленных ведущими производителями окон и домостроительными комбинатами Москвы. Этим предприятиям был направлен запрос, в котором им было предложено оценить стоимость перехода на новые требования к теплозащите окон для климатических условий г. Москвы (см. п.2.8. настоящего Пособия). Оценка была организована и проведена

Ассоциацией производителей окон АПРОК, а ее результаты были любезно предоставлены Президентом АПРОК кандидатом технических наук А.В. Спиридоновым.

По результатам опросов были составлены средние стоимости увеличения теплозащиты светопрозрачных ограждающих конструкций (таблица 4.3), отражающие стоимости перехода на новые уровни теплозащиты окон и оболочки в целом. Сравнительная таблица составлена Ассоциацией АПРОК на основании «условных заказов» 8-ми крупнейшим переработчикам ПВХ профиля 6-ти основных его поставщиков и усреднения полученных данных.

«Условный заказ» состоял из 400 трехстворчатых окон размером 2100 x 1420 мм (одна створка глухая, одна поворотная, одна поворотно-откидная) и 600 двусторчатых окон размером 1600 x 1420 мм (одна поворотная створка и одна поворотно-откидная).

Таблица 4.2. Средняя стоимость увеличения теплозащиты наружных непрозрачных
ограждающих конструкций

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРВАЛЕ	
		3,1-3,5	3,5-4,0
Средняя по предприятиям стоимость увеличения на 1 m^2 $^{\circ}C/Bt$ ограждений приведённого сопротивления теплопередаче (R_o) наружных стен жилых зданий	$(руб./m^2) \cdot Bt/(m^2 \cdot ^{\circ}C)$	312	408

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРВАЛЕ R_0	
		0,53 - 0,7	0,7 - 1,0
Стоимость увеличения на 1 m^2 $^{\circ}C/Bt$ ограждений приведённого сопротивления теплопередаче (R_o) светопрозрачных ограждающих конструкций жилых зданий	$(руб./m^2) \cdot Bt/(m^2 \cdot ^{\circ}C)$	2240	3200

Таблица 4.3. Средняя стоимость увеличения теплозащиты светопрозрачных ограждающих конструкций

Все фирмы считали стоимость конструкций ex-work, то есть без стоимости транспортировки до объекта и стоимости монтажа.

Всем фирмам было предложено посчитать 3 варианта остекления «условного заказа»:

- стандартный вариант на сегодня (трехкамерный ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами) – в соответствии с расчетами сопротивление теплопередаче данного варианта составляет $0,52 - 0,54 m^2 \cdot ^{\circ}C/Bt$;

- улучшенный вариант (обычный пятикамерный ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет с одним И-стеклом, обе камеры заполнены аргоном) – сопротивление теплопередаче $0,68 - 0,72 m^2 \cdot ^{\circ}C/Bt$;

- оптимальный вариант (обычный пятикамерный ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет с двумя И-стеклами, обе камеры заполнены смесью аргон/криптон) – сопротивление теплопередаче $0,99 - 1,04 m^2 \cdot ^{\circ}C/Bt$.

При размещении «условного заказа» не рассматривалось использование новых поколений ПВХ профилей, которые обеспечивают более простую возможность достижения сопротивления теплопередаче $1,0 \text{ м}^2 \text{ град/Вт}$.

Все три варианта исполнения светопрозрачных конструкций могут быть выполнены любой средней по сегодняшним критериям фирмой на существующем оборудовании без привлечения новых технологий.

4.8. Существенным фактором, влияющим на стоимость жизненного цикла капитальноремонтируемого здания и экономическую эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий, является стоимость энергоресурсов. На рисунке 4.1 представлена графическая иллюстрация изменения тарифов на энергоресурсы, отпускаемые населению в Москве за период с 01.01.2001 г. по 01.01.2015 г. без учёта дотаций городского бюджета.

На основе анализа данных, представленных на рисунке 4.1, в Пособии рассматривались темпы роста тарифов на энергоресурсы от 7 до 15 % в год. Цифра 10 % представляется более обоснованной, хотя также, скорее всего, весьма оптимистичной. В действительности, учитывая режимы антироссийских международных санкций, девальвацию рубля, рост мировых цен на энергоносители и пр., реальные темпы роста тарифов, скорее всего, намного будут превышать эту цифру.

При формировании исходных данных для проведения технико-экономических расчётов в настоящем Пособии принимались во внимание следующие факты и обстоятельства, обоснованные в аналитических исследованиях Института экономики города.




Рисунок 4.1. Изменение тарифов на энергоресурсы, отпускаемые населению в г.Москве за период с 01.01.2001 г. по 01.01.2015 г.

Характеристика и типового	1-ый тип	2-ой тип	3-ий тип	4-ый тип
Количество этажей (этажность здания)	до 4 включительно	5–8	9–12	13–16 (и выше)
Общая площадь здания, м ²	452–750	2413–4817	6078–9024	3945–10255
Количество подъездов (наружных входных дверей)	1–2	4–6	1–3	1–2
Площадь чердачного перекрытия, м ²	183–587	556–1223	552–1136	623–1387
Площадь подвала, м ²	123–495	560–972	419–1136	545–799
Площадь окон и балконных дверей, м ²	133,8	474–726	1851–2143	2617
Площадь наружных стен, м ²	306	1020–2296	4538	3865
Преобладающий материал наружных стен	кирпич	кирпич, железобетон	кирпич, железобетон	кирпич, железобетон

Таблица 4.4. - Характеристики типовых зданий в России

4.9. В таблице 4.5 приведены теплотехнические нормативы теплозащиты наружных ограждающих конструкций (до 1979 г.), используемые при проведении расчётов в настоящем Пособии.

4.10 В соответствии с требованиями федерального законодательства РФ, приведёнными

в п.2.8., в Пособии приняты нормативные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций МКД для установленных законодательством периодов повышения требований к энергоэффективности зданий: 2011-2015 гг., 2016-2020 гг. и 2020 года.

Таблица 4.5.- Теплотехнические нормативы теплозащиты наружных ограждающих конструкций(до 1979г.)

Ограждающие конструкции	Сопротивление теплопередаче, R_0 , м ² ·°C/Bт,
Наружные стены	0,95
Чердачные перекрытия	1,35
Полы над неотапливаемыми подвалами	1,35
Перекрытия над проездами	1,9

4.11 Пакеты энергоэффективных технических решений сформированы по принципу достаточности для обеспечения достижения нормативных показателей энергоэффективности и удельного энергопотребления, соответствующих периоду ввода здания в эксплуатацию после капитального ремонта.

4.12 Формирование энергоэффективных мероприятий в пакеты осуществляется на основе

рассмотрения стоимости жизненного цикла пакета на временном горизонте 30 лет с учётом прогнозируемого повышения тарифов на энергоресурсы. При этом в экономическом эффекте (чистом дисконтированном доходе) от применения рассматриваемого пакета решений учитывается как потребительская составляющая - эффект у жильцов дома от экономии энергии, так и муниципальная составляющая - экономия бюджетных инвестиций, субсидий и дотаций в создание муниципальной инфраструктуры (создание, ремонт и содержание генерирующих мощностей, тепловых и электрических сетей, дотирование тарифов на энергоресурсы и пр.).

4.13 Расчёты в Пособии проводились для четырех типов базовых зданий,

а уровень теплозащиты ограждающих конструкций определялся в зависимости от климатических условий региона на основе данных таблицы 2.1.

4.14 Критерием эффективности пакетов энергосберегающих мероприятий в Пособии принят интегральный (суммарный) ЧДД, учитывающий корреляцию и взаимное влияние различных технических решений в Пакете. Результаты расчётов, представленные в Пособии, получены на основе оценки эффективности Пакета как в расчёте на 1 м² площади капитальноремонтируемого здания, так и в расчете на 1 кВт*ч энергии, сэкономленной за полный жизненный цикл Пакета энергосберегающих технических решений. Эта методология позволяет «привести к одному знаменателю» и эффективно сравнивать различные технические решения. Дело в том, что оценка технических решений по ЧДД, рассчитанном на 1 м², не всегда является применимой, в особенности если рассматривать эффективность технического решения для жильцов дома. Результаты расчётов представлены в Пособии в виде зависимостей суммарного и потребительского ЧДД от применения Пакета энергоэффективных мероприятий. Примеры подобных зависимостей приведены на рисунках 4.2 - 4.5.




Рисунок 4.2. Суммарный ЧДД на 1 м² площади здания, руб.м², в зависимости от числа лет эксплуатации




Рисунок 4.3. Потребительский ЧДД на 1 м² площади здания, руб.м², в зависимости от числа лет эксплуатации




Рисунок 4.4. - Суммарный ЧДД на 1кВт·ч сэкономленной энергии, руб/ кВт·ч в зависимости от числа лет эксплуатации













Рисунок 4.5. - Потребительский ЧДД на 1кВт·ч сэкономленной энергии, руб./ кВт·ч в зависимости от числа лет эксплуатации


Таблица 1. Перечень рекомендуемых энергоэффективных мероприятий

№	Наименование мероприятия	Снижение вида нагрузки или мощности систем ОВ, ГВС и Снижение затрат электроэнергии на покрытие вида нагрузки, %	Срок службы, лет	Годовые затраты на эксплуатацию, обслуживание и ремонт,	Схематичная иллюстрация мероприятия
1. Повышение теплозащиты фасадов					
1.1.	Повышение уровня теплозащиты наружных стен до нормативов 2011-2015 г.г.				
1.2.	Повышение уровня теплозащиты наружных стен до нормативов 2016-2020 г.г.				
1.3.	Повышение уровня теплозащиты наружных стен до нормативов 2020г.	Соответствует сроку службы здания	Соответствует сроку службы здания		
Повышение уровня теплозащиты окон и дверей					
1.4.	Повышение уровня теплозащиты окон и дверей до норматива 2011-2015 г.г.		15	1	
1.5.	Повышение уровня теплозащиты окон и дверей до норматива 2016-2020 г.г.		15	0,5	
1.6.	Повышение уровня теплозащиты окон и дверей до норматива 2020 г.		15	0,4	

1.7.	Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - заделка и герметизация межпанельных соединений (швов) и ликвидация "мостиков" холода, в том числе в сопряжении окон со стенами	15	10	15		
1.8.	Уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков (обеспечение автоматического закрывания дверей)	10	0,6	6	5	
1.9.	Устройство зарадиаторных теплоотражающих экранов	0,5	2	15		
1.10.	Дополнительное секционирование входных тамбуров	15	2	Соответствует сроку службы здания		

2. Теплоизоляция подвала						
2.1.	Теплоизоляция пола и стен подвала до норматива 2011-2015 г.г.	0,3	0,1	Соответствует сроку службы		
2.2.	Теплоизоляция пола и стен подвала до норматива 2016-2020 г.г.			Соответствует сроку службы		
2.3.	Теплоизоляция пола и стен подвала до норматива 2020 г.			Соответствует сроку службы		
3	Повышение энергоэффективности внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения					
3.1.	Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей в подвале или на чердаке	30	20	15		
3.2.	Теплоизоляция трубопроводов систем отопления	5	2	15		
3.3.	Установка приборов учета потребления тепловой энергии	0,6	2,5	10	1	

3.4.	Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта – АИТП	20	6,3	20	4	
3.5.	Установка балансировочных клапанов (вентилей) на вертикальных стояках системы отопления	7	0,9	10	1	
3.6.	Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	7	2,8	10	1	
3.7.	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие осветительные приборы	10	1,4	10	5	

3.8.	Установка датчиков присутствия в местах общего пользования	20	2,3	10	
------	--	----	-----	----	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Ниже представлены описания и чертежи технических решений, рекомендуемых для повышения энергетической эффективности при проведении капитального ремонта.

Индивидуальные тепловые пункты зданий

Общие положения.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в его традиционном виде представляет собой систему-посредник между тепловой сетью системы централизованного теплоснабжения города и внутренними инженерными системами отопления и здания.

Основными функциями ИТП являются поддержание необходимой температуры подаваемого в систему отопления здания теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, а также недопущение повышения температуры в обратном трубопроводе тепловой сети.


Источником тепловой энергии для здания в крупных городах в подавляющем большинстве случаев выступает централизованная система теплоснабжения города, в которую, как правило, входит несколько крупных энергопроизводящих компаний, а также компании, отвечающие за транспортировку энергии и эксплуатацию тепловых сетей, и подаётся эта энергия по трубопроводам тепловых сетей, пронизывающим весь город.

Тепловая сеть снабжает потребителей теплом в соответствии с температурным графиком, устанавливающим зависимость между температурой подаваемого теплоносителя и температурой наружного воздуха. При этом в графике вводится поправка на скорость ветра: с увеличением скорости ветра температура подаваемого теплоносителя также несколько увеличивается. На этом же графике приводится и требуемая температура теплоносителя в обратной ветке тепловой сети. Это та максимальная температура, которую должен обеспечить потребитель (в нашем случае – здание), и за превышение которой в среднесуточном исчислении потребитель подвергается штрафам со стороны

теплоснабжающей организации. Зачастую на рассматриваемом графике проектировщиками также приводится и температура подогреваемого в ИТП и подаваемого в систему отопления

Рисунок. Образец типового расчётного графика температур
 в трубопроводах тепловой сети.


температура наружного воздуха	расчетная температура сетевой воды в подающем тр-де	расчетная температура сетевой воды в обратном тр-де	расчетная температура сетевой воды после элеватора
$t_n, ^\circ C$	$T1, ^\circ C$	$T2, ^\circ C$	$T3, ^\circ C$
10	70,00	50,4	57,7
9	70,00	49,8	57,5
8	70,00	49,1	57,4
7	70,00	48,6	57,2
6	70,00	48	57,1
5	70,00	47,5	56,8
4	70,00	47	56,5
3	70,00	46,5	56,3
2	70,00	46	56
1	70,00	45,6	55,9
0	70,00	45,1	55,5
-0,4	70,00	44,9	55,3
-1	71,40	45,6	56,3
-2	73,90	46,6	58
-3	76,30	47,7	59,6
-4	78,80	48,7	61,3
-5	81,20	49,8	62,9
-6	83,60	50,8	64,5
-7	86,00	51,9	66,1
-8	88,40	52,9	67,7
-9	90,80	54	69,28
-10	93,20	55	70,9
-11	95,50	56	72,4
-12	97,90	56,9	74
-13	100,20	57,9	75,5
-14	102,60	58,8	77,1
-15	104,90	59,8	78,6
-16	107,20	60,7	80,1
-17	109,50	61,7	81,6
-18	111,70	62,6	83,2
-19	114,00	63,6	84,7
-20	116,30	64,5	86,1
-21	118,60	65,4	87,5
-22	120,80	66,4	89,1
-23	123,10	67,3	90,6
-24	125,40	68,2	92
-25	127,70	69,1	93,5
-26	130,00	70	95



Пример такого графика представлен на рисунке. Указанный график может являться приложением к договору между потребителем и теплоснабжающей организацией, и соблюдение его носит обязательный характер.

Для выполнения требований графика предусматриваются специальные мероприятия, которые реализуются в ИТП как конструктивно, так и за счёт работы систем автоматизации и управления.

Для примера из всего множества возможных вариантов исполнения ИТП выбран вариант с независимым подключением системы отопления здания к тепловой сети на базе раздельных одноходовых теплообменников.



в обратный трубопровод тепловой сети. Регулирование температуры теплоносителя системы отопления осуществляется путём изменения расхода сетевой воды, пропускаемого через теплообменник. Для этих целей на выходе из теплообменного аппарата по стороне тепловой сети установлен регулирующий клапан с электроприводом, который управляется автоматикой ИТП. Поскольку система отопления здания замкнутая и изолированная, в ИТП предусматривается линия подпитки, соединяющая систему отопления с обратной веткой тепловой сети. Такое решение позволяет осуществлять восполнение потерь теплоносителя в замкнутом контуре системы отопления теплоносителем из тепловой сети, прошедшим специальную химическую подготовку и имеющим достаточно высокую температуру. Также в ИТП может быть предусмотрена расширительная ёмкость для компенсации температурных расширений в замкнутой системе отопления здания.

Общий перечень возможных к внедрению энергосберегающих мероприятий

Электроэнергия:

1. Общие рекомендации.
2. Замена ламп накаливания на светодиодные.
3. Замена люминесцентных ламп на светодиодные.
4. Установка датчиков движения/присутствия в системе освещения.

Тепловая энергия:

1. Общие рекомендации.
2. Утепление окон и дверей.
3. Установка теплоотражающих экранов за радиаторы отопления.
4. Установка кранов на радиаторы отопления.
5. Замена существующих малоэффективных оконных конструкций пластиковыми окнами.
6. Замена входной группы.
7. Установка тамбура входной группы.
8. Химическая промывка системы отопления.
9. Утепление фасада здания.
10. Установка индивидуального теплового пункта.
11. Своевременный ремонт кровли.
12. Своевременный ремонт системы отопления.

Водоснабжение:

1. Установка порционных смесителей.
2. Установка регулятора расхода и давления воды.

Энергосберегающие мероприятия в сетях электроснабжения здания

1. Общие рекомендации.

К общим рекомендациям можно отнести:

- Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
- Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.
- Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения.
- Установка и своевременная поверка приборов учета электрической энергии.
-

2. Замена ламп накаливания на светодиодные.

Является одним из самых низкозатратных и эффективных мероприятий по экономии электрической энергии. Триумфальное шествие светодиодных ламп уже не остановить, они справляются с задачами освещения во многих областях, от простого освещения домов и улиц, до сложных систем освещения аэропортов и стадионов. Самое главное преимущество светодиодных технологий перед другими типами ламп – это энергоэффективность, в передовых образцах до 90% полученной энергии преобразуется в свет. У ламп накаливания КПД не доходит и до 10%.

Плюсы светодиодных ламп:

- При включении сразу же работают на полной яркости.
- Чрезвычайно низкое энергопотребление.
- Устойчивость к перепадам напряжения.
- Длительный срок службы (до 50000 часов).
- Стойкие к небольшим вибрациям, тряске и толчкам (в отличие от ламп других типов).



Светодиодная лампа с цоколем Е27

Минусы светодиодных ламп:

- Более высокая цена, чем у ламп других типов.

3. Замена люминесцентных ламп на светодиодные.

Замена компактных энергосберегающих люминесцентных ламп светодиодными не является очевидным энергосберегающим мероприятием. По прежнему дает ощущимую экономию, так как аналог люминесцентной лампы мощностью 20 Вт это светодиодная лампа мощность 7-10 Вт. Данное мероприятие не требует больших затрат на реализацию.

Мощность лампы накаливания, Вт	Мощность люминесцентной лампы, Вт	Мощность светодиодной лампы, Вт	Световой поток, Лм
20 Вт	5-7 Вт	2-3 Вт	250
40 Вт	10-13 Вт	4-5 Вт	400
60 Вт	15-16 Вт	8-10 Вт	700
75 Вт	18-20 Вт	10-12 Вт	900
100 Вт	25-30 Вт	12-15 Вт	1200
150 Вт	40-50 Вт	18-20 Вт	1800

А вот полную замену потолочных светильников с люминесцентными лампами на светодиодный светильник уже можно отнести к высокозатратным мероприятиям, поскольку потребуется привлечение сторонней монтажной организации. Преимущества светодиодных ламп над люминесцентными уже описывались выше. Отдельно можно отметить, что светодиодные лампы экологически чистые, не содержат тяжелых металлов и не требуют специальной утилизации.



Потолочный светодиодный светильник, аналог люминесцентного светильника 4x18W.

В последнее время также широкое распространение получили светодиодные лампы с цоколем G13.



Светодиодные лампы с цоколем G13.

Данные лампы могут устанавливаться в старые корпуса люминесцентных светильников после их небольшой доработки.

4. Установка датчиков движения/присутствия в системе освещения.

Одним из эффективных способов решения проблемы экономии электроэнергии является установка датчиков движения и присутствия. Принцип их работы прост: датчики автоматически включают / выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока света и/или присутствия людей. Возможным это делает пассивная технология инфракрасного излучения: встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал. Люди излучают тепловую энергию, спектр которой находится в инфракрасном диапазоне и не видим человеческому глазу.

Наибольшего экономического эффекта в заведениях можно добиться при установки датчиков движения и присутствия в санузлах, в общих коридорах. Датчики будут реагировать на присутствие человека и включать свет только в необходимое время.



Датчик движения.

Тепловая энергия

1. Общие рекомендации.

- К общим рекомендациям можно отнести:
- Установка и своевременная поверка приборов учета электрической энергии.
- Следить за исправной работой доводчиков дверных групп.
- При проветривании помещения по возможности открывать несколько окон максимально разнесенных друг от друга. Одно открытое окно способствует лишь потере тепла, но не дает хорошую тягу свежего воздуха.
- По возможности держать радиаторы отопления открытыми, не задвигать мебелью и не закрывать декоративными экранами.

2. Утепление окон и дверей.

Является низкозатратным мероприятием.

Заделка между оконной рамой и стеной применяется к окнам и дверям во внешних стенах зданий. При заделке имеющееся пустое пространство между рамой и элементом конструкции заполняется полиуретановой пеной. При уплотнении оконных и дверных блоков используются высококачественные полые силиконовые прокладки. Размеры прокладок зависят от зазора между створкой окна и рамой. Обычно необходимые размеры и профили колеблются от 5 до 10 мм в диаметре.

Для достижения экономии тепловой энергии, необходимо сохранить тепло, уходящее через входную дверь. Двери можно и утеплить пеноплексом, пенополиуретаном или техноплексом. Необходимо изолировать щели между стеной и дверной коробкой с помощью монтажной пены. Для более плотного примыкания двери к дверным косякам рекомендуется использовать профильные уплотнители: дверь часто приходится открывать и закрывать.

Также необходимо следить за состоянием оконных и дверных откосов. Незаделанная монтажная пена под воздействием солнечных лучей быстро теряет свои изоляционные свойства.

3. Установка теплоотражающих экранов за радиаторы отопления.

Является низкозатратным мероприятием.

Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7 % от всей теплоотдачи прибора.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на 1÷2 °C.

В подавляющем большинстве случаев отопительные приборы устанавливаются у наружных стен. Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолировать заприборные участки наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°C) коэффициентом теплопроводности (например, алюминиевой фольгой). Теплоизоляцию желательно располагать ближе к наружной поверхности стены.



Пример установки теплоотражающего экрана

4. Установка кранов на радиаторы отопления.

Является низкозатратным мероприятием.

Централизованная или индивидуальная система отопления. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Существует не сильно затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку с помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

- Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
- Если в помещении становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
- Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.

- Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

5. Замена существующих малоэффективных оконных конструкций пластиковыми окнами.

Является высокозатратным мероприятием.

Известно, что через деревянные окна теряется до 30% тепла. Установка пластиковых окон с тройным остеклением позволит сэкономить значительную часть потребленной тепловой энергии.

6. Замена входной группы.

Является среднезатратным мероприятием.

Входные двери являются источником теплопотерь. Известно, что установка современных входных групп позволяет сэкономить 10-12% потребленной тепловой энергии.

7. Установка тамбура входной группы.

Является среднезатратным мероприятием.

Тамбур входной группы создает дополнительную преграду холодному воздуху в зимнее время и не допускает значительных потерь тепла особенно в ветреную погоду.



Образец тамбура входной группы.

8. Химическая промывка системы отопления.

Является среднезатратным мероприятием.

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком виде вымыть их из системы отопления. Для промывки системы отопления используются кислые и щелочные растворы различных реагентов.

Среди них - композиционные органические и неорганические кислоты, например, составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными присадками и другие составы.

Химическая промывка труб отопления - сравнительно дешевый и надежный метод, позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий определенными недостатками. Среди них - невозможность химической промывки алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших количеств кислотного или щелочного промывочного раствора.

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему отопления моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы систем отопления.

9. Утепление фасада здания.

Является высокозатратным мероприятием.

Значительная часть теплопотерь происходит через фасад здания, поэтому вполне логично позаботиться об эффективной теплоизоляции (утеплении фасада), вместо приобретения дополнительных отопительных приборов и значительного увеличения расходов на обогрев. Эффективная теплоизоляция фасада возможна только снаружи, т.к. только в этом случае точка росы будет находиться не в конструкции, а в утеплителе и будет выполняться условие паропроницаемости конструкций. Прежде чем начинать утепление фасада, следует провести обследование состояния фасадных поверхностей, оценить степень их прочности, ровности, наличие или отсутствие трещин – именно от этих параметров зависят объем и порядок подготовительных работ. От плотности материала изолируемой поверхности будет зависеть возможность применения той или иной фасадной системы. При плотности изолируемой поверхности ниже 800 кг/м³ применение навесных фасадных систем с вентилируемым зазором недопустимо.

Наружный способ позволяет:

- Защитить стену от различных атмосферных воздействий, например, промерзания и оттаивания.
- Сдвинуть точку росы во внешний теплоизоляционный слой, препятствуя увлажнению несущей конструкции.
- Исключить появление трещин в результате циклического изменения температуры в несущей конструкции, ведущего к замораживанию/ оттаиванию избыточной влаги.
- Обеспечить необходимую паропроницаемость конструкции.
- Сформировать благоприятный микроклимат в помещении.
- Улучшить внешний вид фасадов.

Наружное утепление стен можно разделить на следующие системы:

- Системы утепления с защитно-декоративным экраном.
- Системы утепления с оштукатуриванием фасадов.
- Системы утепления фасада с облицовкой (применяется кирпич или другие материалы).

Штукатурные фасады – функционально, долговечно и привлекательно

При устройстве систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем, утеплитель приклеивается к изолируемой поверхности, затем, после технологического перерыва в 24 часа, производится дюбелирование. Базовый штукатурный слой наносится на утеплитель не ранее чем 72 часа после монтажа плит. Армирующую щелоческотойку сетку утапливают в базовый слой. Декоративный слой наносят через 72 часа после нанесения базового слоя. Даная система обладает всеми необходимыми свойствами: паропроницаемость, водостойкость и прочность. Кроме того, штукатурные фасады имеют привлекательный внешний вид, и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Стоит отметить, что штукатурные системы подходят для утепления фасадов со сложными архитектурными формами – эркерами, пиястрами и пр.

Слоистые кладки – традиционный и надежный вариант

Утепление стен с последующей облицовкой керамическим кирпичом – довольно популярное решение для малоэтажных зданий. Применять ее к многоэтажным зданиям не желательно, т.к. возможные механические деформации (трещины, сколы) облицовочного слоя не поддаются ремонту, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах системы.

Утепление фасадов

Можно проводить утепление фасадов четырьмя разными способами:

- Системы утепления с тонким штукатурным слоем. Низкая стоимость делает этот метод одним из наиболее популярных. Фасадные работы по утеплению проходят в несколько этапов укладки разных слоев: клей, теплоизоляция, стеклосетка, слой полимеров и финишное покрытие. В итоге получается экологически чистый слой.

- Системы утепления фасада с тяжелым штукатурным слоем. Фасад в этом случае покрывается теплоизоляцией, а потом и толстым слоем штукатурки. В этом случае необходимо усиленное армирование базового штукатурного слоя.
- Трехслойная стеновая кладка: стена, теплоизоляция и облицовочный кирпич. Утепленный фасад получится дорогим, из-за дополнительной нагрузки на фундамент здания, приводящий к его удорожанию.
- Навесные вентилируемые фасады (НВФ). Между защитным экраном и утеплителем располагается воздушная прослойка, способствующая эффективному удалению влаги из утеплителя.

10.Установка индивидуального теплового пункта.

Является высокозатратным мероприятием.

Индивидуальный тепловой пункт – важнейшая составляющая систем теплоснабжения зданий. От его характеристик во многом зависит регулирование систем отопления, а также эффективность использования тепловой энергии. Поэтому тепловым пунктам уделяется большое внимание в ходе термомодернизаций зданий.

Энергосбережение достигается, в частности, за счет регулирования температуры теплоносителя с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха. Для этих целей в каждом тепловом пункте применяют комплекс оборудования для обеспечения необходимой циркуляции в системе отопления (циркуляционные насосы) и регулирования температуры теплоносителя (регулирующие клапаны с электрическими приводами, контроллеры с датчиками температуры).



Современный модульный индивидуальный тепловой пункт в сборе

В ИТП с зависимым присоединением системы отопления к внешним тепловым сетям циркуляция теплоносителя в отопительном контуре поддерживается циркуляционным насосом. Управление насосом осуществляется в автоматическом режиме от контроллера или от соответствующего блока управления. Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в отопительном контуре также осуществляется электронным регулятором. Контроллер воздействует на регулирующий клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети. Между подающим и обратным трубопроводами установлена смесительная перемычка с обратным клапаном, за счет которой осуществляется подмес в подающий трубопровод из обратной линии теплоносителя, с более низкими температурными параметрами.

В независимой системе для присоединения к внешнему источнику тепла используется теплообменник. Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом. Управление насосом производится в автоматическом режиме контроллером или соответствующим блоком управления. Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в нагреваемом контуре также осуществляется электронным регулятором. Контроллер воздействует на регулируемый клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети.

Плюсы ИТП:

- Экономичность, обусловленная значительным (до 30%) снижением потребления тепла.
- Доступность приборов упрощает контроль как за расходом теплоносителя, так и количественными показателями тепловой энергии.
- Возможность гибкого и оперативного влияния на расход тепла путем оптимизации режима его потребления, в зависимости от погоды, например.

- Простота монтажа и довольно скромные габаритные размеры устройства, позволяющие размещать его в небольших помещениях.
- Надежность и стабильность работы ИТП, а также благоприятное влияние на те же характеристики обслуживаемых систем.

11. Своевременный ремонт кровли.

Чтобы здание прослужило долго, необходимо периодически обследовать его состояние. Это позволяет вовремя обнаружить различные повреждения. Например, ремонт кровли потребует намного меньше сил и средств, если повреждения обнаружить как можно раньше. Своевременное обслуживание продлевает срок эксплуатации всего здания и снизит потери тепла через кровлю.

При обследовании состояния крыши следует обследовать всю толщину кровельного покрытия:

- Выявить площади протечек или разрушений.
- Найти места проникновения влаги.
- Определить состояние покрытия целиком.

Такая тщательная диагностика кровли дает возможность отыскать, требующие ремонта или замены места, оценить площадь разрушения. Своевременные мероприятия позволяют избежать расходов на фасадные работы.

Ремонтные работы подразделяются на следующие виды:

- Плановые, когда устраняются небольшие дефекты (трещины) или выполняется частичная замена материалов.
- Аварийные, при проведении которых осуществляется экстренное восстановление разрушенной конструкции, после этого она поддерживается в состоянии, необходимом для дальнейшей эксплуатации, при ремонте кровли обычно частично заменяется покрытие, этот вид ремонта выполняется на время и требует проведения последующих более серьезных мероприятий.
- Косметические, когда проводятся определенные работы (противопожарная обработка, ремонт несущих конструкций, восстановление теплоизоляции, восстановление системы водоотведения и прочее).
- Капитальные, при их осуществлении выполняется замена около 50% кровли, ликвидируются основные недостатки и повреждения, заменяются устаревшие материалы на более современные, что улучшает характеристики кровли.

12. Своевременный ремонт системы отопления.

В ходе ремонта систем отопления проводится ряд работ целью которых является восстановление изначальных свойств системы отопления, профилактика узлов системы и

продление срока службы оборудования. В зависимости от состояния системы отопления формируется специфический пул работ, которые следует выполнить. В частности производятся такие виды работ как:

- Диагностика работы системы отопления.
- Проверка соединительных элементов.
- Диагностика и устранение неисправностей в работе радиаторов.
- Замены радиаторов, которые по тем или иным причинам вышли из строя.
- Текущий ремонт труб и стояков.
- Диагностика герметичности регулирующей и запорной арматуры (сливы, краны и прочее).
- Диагностика и последующий ремонт (при необходимости замена) приборов измерения.
- Чистка, промывка радиаторов и труб.
- Установка терморегуляторов.
- Покраска элементов отопительной системы требующих таковой.

Своевременный ремонт систем отопления гарантирует не только стабильность в обеспечении комфортных условий для людей находящихся в помещении, но и колоссальную экономию денежных средств. Ремонт систем отопления следует осуществлять при первых же сигналах такого рода.

Следствием отказа от профилактических мероприятий будет:


- Множественные протечки в местах разгерметизации запорной арматуры и соединительных элементов.
- Внутри труб на стенках образуются известковые отложения, которые неизбежно приводят к уменьшению полезной площади и, как прямое следствие, к уменьшению теплоотдачи и, следовательно, к резкому увеличению затрат на обогрев зданий.
- Разрушение труб. Затраты на их замену (и скорее всего на связанный с этим ремонт помещений) многократно превысят стоимость плановой диагностики и профилактического ремонта.

Водоснабжение

1. Установка порционных смесителей.

Нажимные, порционные дозированные водосберегающие краны и смесители предназначены для установки в местах общего пользования. Водосберегающие смесители дозаторы позволяют заметно экономить воду благодаря тому, что ее подача прекращается автоматически, через определенное время после того, как они были включены. Для повторного включения требуется надавить на кнопку до упора еще раз. Такая последовательность действий позволяет заметно сократить потребление воды - исключена

возможность того, что кран или смеситель останется не закрыт после использования.
Прекращение подачи воды происходит независимо от давления в системе.



Порционный смеситель

2. Установка регулятора расхода и давления воды.

Регулятор давления "после себя" — это автоматический регулятор прямого действия, который предназначен для снижения и поддержания заданного давления воды на выходе из клапана. Регулирование давления воды происходит изменением проходного сечения клапана. Если давление воды после регулятора превысит настроенное значение — клапан перекрывает поток, а если снизится относительно настройки — клапан открывается. Принцип работы регулятора давления прямого действия основан на использовании энергии воды для управления клапаном. С одной стороны на мембрану жёстко соединённую с затвором действует давление воды направленное на закрытие клапана, а с другой усилие сжатой пружины направленное на открытие. Равновесие сил определяет положение затвора.

В системах водоснабжения регуляторы давления применяются для решения следующих задач:

- Стабилизации давления.
- Сокращения водопотребления.
- Защиты оборудования от высокого давления.
- Устранения гидравлических шумов.



Регулятор расхода и давления воды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. СОКРАЩЕНИЯ

Основными нормативными документами в области капитального ремонта общего имущества зданий являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Правила содержания общего имущества здания, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.
- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18.
- Требования к правилам определения класса энергетической эффективности зданий, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18.
- Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25.
- Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания из-за аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167.
- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468.
- Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении Инструкции по эксплуатации здания, утвержденное приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 2007 года № 45.
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее — Правила и нормы

технической эксплуатации жилищного фонда).

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 (далее — Положение о составе разделов проектной документации).

- Положение об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р)), утвержденное Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88(р)), утвержденное Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 6 июля 1988 года № 191 (далее — ВСН 57-88).

- Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86(р)), утвержденные Приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 года № 446 (далее ВСН 53-86(р)).

- Ведомственные строительные нормы «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (ВСН 61-89(р)), утвержденные Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26 декабря 1989 года № 250.

- Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), одобренные Приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 года № 135 (в ред. из-менений № 1, утвержденных Приказом Госстроя России от 6 мая 1997 года № 17-16).

- Свод правил «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», одобренные Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года № 153 (далее — СП 31-102-2003).

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 года № 279.

- Свод правил «Архитектурно-планировочные решения зданий» (СП 31-107-2004), рекомендованный к применению Письмом Госстроя России от 28 апреля 2004 года № ЛБ-131/9.

-Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденная Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 79.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 15/1 (далее — МДС 81-35.2004).

- Указания по применению федеральных единых расценок на ремонтно-строительные ра-

боты (МДС 81-38.2004), утвержденные Постановлением Госстроя Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 37.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденные Постановлением Госстроя России от 12 января 2004 года № 6 (далее — МДС 81-33.2004).

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденные Постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 года № 15 (далее — МДС 81-25.2001).

- Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр 81-04-2001), утверждённые Постановлением Госстроя России от 17 декабря № 77.

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ (ГСНр 81-05-01-2001), утверждённый Постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 года № 46 (далее — ГСНр 81-05-01-2001).

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001), утверждённый Постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 года № 61 (далее — ГСНр 81-05-02-2001).

- Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 782.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- Постановление Госстроя России от 9 марта 2004 года № 38 «Об утверждении Изменений и дополнений к государственным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ГЭСНР-2001). Выпуск 1».

- Методические рекомендации по составлению технического паспорта здания, утвержденные Фондом и одобренные Минрегионом России 14 февраля 2010 года.

- СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

- СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП.124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ Р ЕН 15459-2013. Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки
энергетических систем в зданиях.