

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБОУ

«Калининская школа»

Кузьмич Н.В.

«28» июня 2018 г.

МБОУ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА»



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

с.Калинино

Наименование населенного пункта

«22» июня 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Дошкольное образовательное учреждение -структурно-подразделение - Детский сад

1.2. Адрес объекта 297006, Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино улица Калинина, дом 9

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1068 кв.м

- часть здания 2 этажа (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1000 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального до 2030 г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калининская школа» Красногвардейского района Республики Крым МБОУ «Калининская школа» структурное подразделение - Детский сад.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297006, Республика Крым Красногвардейский район, село Калинино, улица Калинина, дом 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, в доме, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 3-7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, с задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность: 60 чел., 100 чел., 140 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 - привозит:

1. 07.30 с.Победино – с.Вишняковка – МБОУ «Калининская школа»

1. 07.50 с.Победино – с.Вишняковка – МБОУ «Калининская школа»

1. 08.10 с.Победино – с.Вишняковка – МБОУ «Калининская школа»

Маршрут № 2 – привозит:

2.07.30 с.Коммунары – с. Калинино – МБОУ «Калининская школа»

2.07.50 с.Коммунары – с. Калинино – МБОУ «Калининская школа»

2.08.10 с.Коммунары – с. Калинино – МБОУ «Калининская школа»

Маршрут № 1 отвозит:

1. 13.25 МБОУ «Калининская школа» – с.Вишняковка – с.Победино

1. 14.20 МБОУ «Калининская школа» - с.Вишняковка – с.Победино

1. 15.20 МБОУ «Калининская школа» - с.Вишняковка – с.Победино

Маршрут № 2 отвозит:

2.13.25 МБОУ «Калининская школа»- с. Калинино – с.Коммунары

2.14.20 МБОУ «Калининская школа»- с. Калинино – с.Коммунары

2.15.20 МБОУ «Калининская школа»- с. Калинино – с.Коммунары

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Адаптированный транспорт отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	3,4,15,16	3,4,15,16
2	Вход (входы) в здание	ДУ	5,6,7,8,9,10,11	5,6,7,8,9,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17	5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	14,15	14,15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	18	18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	19	19

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект МБОУ «Калининская школа» -структурное подразделение детский сад- доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	капитальный ремонт

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 г.

в рамках исполнения **ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ МБОУ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА»-структурное подразделение - детский сад- на 2016-2030 годы.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступен полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДУ**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

в сфере проектирования

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов : **требуется;**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается : **Не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Калининская школа» на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ имеются.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения объекту) _____

Руководитель рабочей группы Заместитель директора Непша С.Ю. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы Заместитель директора Смирнова Т.Н. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
Заведующий хозяйством Дубовик Н.В. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
Педагог-психолог Дмитренко Л.С. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов: Председатель Красногвардейского районного совета организации ветеранов войны, инвалидов, военной службы и правоохранительных органов

Смолькина В.М. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

_____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «25» июня 2018 г. (протокол № 2)
Комиссией по обследованию объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Калининская школа» - структурное подразделение- детский сад.

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ « Калининская школа »
структурное подразделение-
Детский сад
от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-
структурное подразделение- Детский сад
297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1,2	№1,2	отсутствие на входе турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимся	Для всех	установить турникеты и навесные калитки с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимся	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№3,4,15,16	№3,4,15,16	отсутствие информации об объекте, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара, неровная поверхность	Для всех	установка информации об объекте, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара, укладка нового асфальта	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть	№5,6	№5,6	Нарушение целостности	Для всех	Реставрация ступенек	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		3,4,5,6,15,16	Не адаптировано для всех групп МГН	Для всех	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	3,4,5,6,15,16	3,4,5,6,15,16	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ « Калининская школа »-
структурное подразделение-
Детский сад
от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-

структурное подразделение- Детский сад

297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	5,6	5,6	Отсутствие тактильной полосы перед маршем вверх и вниз , отсутствие контрастных маркировок, поручней	Г,С,К,О	Установка тактильной полосы, создание контрастных маркировок, установка поручней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет	7,8,9	7,8,9	Отсутствие пандуса	Г,С,К,О	Установить пандус по ГОСТу	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	7,9	7,9	не соответствует	Для всех	Установка поручней, установка водоотвода, дренажные и водосборные решетки.	Капитальный ремонт

2.4	Дверь (входная)	Есть	7,8 ,9 10	7,8 ,9 10	Несоответствие ширины дверного проема и порога, отсутствует кнопка вызова, несоответствие дверного фиксатора	Г, С, К, О	Расширение дверного проема, изменение высоты порога, установка кнопки вызова, установка дверного фиксатора	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть	11	11	Не соответствует : маленький объем	Для всех	Расширение тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	5,6 ,7 8,9 ,10 ,11	5,6 ,7 8,9 ,10 ,11	Не адаптировано для всех групп МГН.	Для всех	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	5,6,7,8,9,10,11	5,6,7,8,9,10,11	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ « Калининская школа »
структурное подразделение-
Детский сад
от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-

структурное подразделение- Детский сад

297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11	11	Отсутствие пиктограммы в коридорах	С, Г	установка пиктограммы в коридорах	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12, 13	12, 13	отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней	Г,С,К,О	создание контрастной маркировки крайних ступеней	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	14, 15, 16	14, 15, 16	не соответствует ширина дверного проема	К	замена дверных проемов	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5,6, 8, 10, 17	5,6, 8, 10, 17	Не соответствую т	Для всех	Расширение дверных проемов, нанесение тактильных полос	Ремонт капитальный

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Не адаптировано для всех групп МГН.	Для всех	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный
--	-------------------------	------	--	-------------------------------------	----------	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17	5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Калининская школа»
**структурное подразделение-
Детский сад**

от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-
структурное подразделение- Детский сад**
297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		14, 15	несоответствие ширины проема двери в кабинете № отсутствие информации тактильной в кабинете № 3 отсутствие зоны для кресла-коляски в кабинете №	Г, С, К, О	замена ширины проема двери в кабинете установка информации тактильной в кабинете № создание зоны для кресла-коляски в кабинете №	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		Не адаптирован о для всех групп МГН.	все	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный
--	-------------------------	-----	--	--------------------------------------	-----	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ- (О,У,Г) ВНД- (К,С)	14,15	14,15	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Калининская школа»
**структурное подразделение-
Детский сад**

от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Калининская школа»
**структурное подразделение-
Детский сад**

от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Калининская школа»
**структурное подразделение-
Детский сад**
от «22» июня 2018г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА»**

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-

структурное подразделение- Детский сад

297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18	18	отсутствие знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, несоответствие ширины дверного проема, зоны у раковины (глубина и ширина), высоты раковины, отсутствие опорного поручня, кабин для инвалидов, знака доступности кабины, опорных поручней в кабине, крючков для костылей	К, О, С, Г	создание знака доступности помещения, создание тактильной маркировки санузла, замена ширины дверного проема, замена зоны у раковины (глубина и ширина), замена высоты раковины, установка опорного поручня, установка кабин для инвалидов, установка знака доступности кабины, установка опорных поручней в кабине, установка крючков для костылей	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех групп МГН.	Для всех	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	18	18	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 6
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Калининская школа»
**структурное подразделение-
Детский сад**
от «22» июня 2018г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЛИНИНСКАЯ ШКОЛА»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-
структурное подразделение- Детский сад
297006, Республика Крым, Красногвардейский район, с.Калинино, ул.Калинина, дом 9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие	Г,У	Установка	Индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие	С	Установка	Индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие	С,Г	Установка	Индивиду альное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптирован о для всех групп МГН.	Для всех	Обеспечи ть доступно сть всех групп МГН.	Индивиду альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**