



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-19-41

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

|  |   |
|--|---|
| <u>г. Бахчисарай</u><br>(место составления акта) | " <u>15</u> " <u>июня</u> <u>2017</u> г.<br>(дата составления акта) |
| <u>10:00</u><br>(время составления акта)         |   |

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица

№ 84

По адресу/адресам: 298409, Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Научное  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Гайдасова А.В. № 84 от 24.05.2017 г.

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского района Республики Крым  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"08" июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.  
"15" июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 10 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)  
Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Пивовар Ольга Ивановна

«24» мая 2017 г. в 11 час. 15 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

|  |   |
|--|---|
| <u>Сотрудник</u><br><u>Городской</u><br><u>населенный</u><br><u>пункт</u><br><u>«1100</u><br><u>г.Одесса</u> | <u>Заведующий</u><br><u>учебного заведения</u><br><u>«1100</u><br><u>г.Одесса</u> |
|--|---|

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Гайдаев Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пивовар Ольга Ивановна директор МБОУ «Научненская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.  | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений. |
|-------|--|--|--|
| 1.    | 2.   | 3.   | 4.   |
| 1.    | Здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.   | (ст.4, ст.6, ст. 83, ст.103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, Нормы и правила проектирования).  | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И.  |
| 2.    | Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. | (ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре") | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И.  |
| 3.    | Здание детского сада не оборудовано световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами.   | (п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)  | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И.  |
| 4.    | Строительные конструкции чердачной кровли здания детского сада не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.  | (п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")   | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И.  |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5.  | В здании школы не соответствует расстояние от дымовых пожарных извещателей (от их оптической оси), установленных в:<br>- кабинет № 6;<br>- кабинет № 7;<br>- кабинет № 8;<br>- кабинет № 15;<br>- кабинет № 19;<br>- коридор мужского санузла на 1-ом этаже;<br>- коридор санузла на 2-ом этаже;<br>- помещение мужской раздевалки. | (ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.5.5. СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре") | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |
| 6.  | В здании школы не соответствует расположение настенных звуковых и речевых оповещателей от уровня пола до верхней части настенного оповещателя (должны составлять не менее 2.3 м. от уровня пола, но не менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя) в кабинете № 36.  | (ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4. СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре")   | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |
| 7.  | Не обеспечено своевременную замену огнетушителей в соответствии сроков их службы, указанных в паспорте огнетушителя.  | (п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390), ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»)   | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |
| 8.  | Пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу.   | (п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390))   | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |
| 9.  | Люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа.   | (ст. 88 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)  | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |
| 10. | Двери помещения электрощитовой, расположенной в цокольном этаже учебного корпуса выполнены не противопожарными 2-го типа.   | ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»  | Директора МБОУ «Научненская СОШ» Пивовар О.И. |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

|                        |                   |   |
|------------------------|-------------------|---|
| (подпись проверяющего) | <i>Гайдаев АВ</i> | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
|------------------------|-------------------|---|

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

|                        |   |
|------------------------|---|
| (подпись проверяющего) | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
|------------------------|---|

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки № 84 от 24 мая 2017 года;
2. Копия заявления начальнику управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района от 02.05.2017 г. №100.
3. Копия договора от 01.03.2017 г. №ТО-АПС /1/17-ТС.
4. Акт перекатки пожарных рукавов от 12.04.2017 г.
5. Акт проверки технического состояния пожарных кранов от 11.05.2017 г.
6. Акт проведения обследования целостности конструкций ограждения кровли здания от 10.04.2017 г.
7. Акт проведения обследования целостности конструкций пожарной лестницы от 10.04.2017 г.
8. Копия акта проверки пожарных гидрантов от 06.04.2017 г.

Подписи лиц (-а), проводивших (-его) проверку:

|   |   |
|---|---|
|  | Заместитель главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы<br>Гайдай Алексей Викторович |
|---|---|

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями подпись (-а):

*директор МБОУ, Гаражное с.о. Тиббэр АВ*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

«15» 06 2017 года

*Тиббэр*  
(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (-лиц), проводившего (-их) проверку)