



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail:simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»:8 (3652) 55-09-04

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ГВАРДЕЙСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 2» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 4 от «13» января 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, пгт.Гвардейское, ул. Острякова, 1 а

В период:

25.01.2022 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

25.01.2022 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Шаповалов Иван Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	---------------------------------------	---	-----------------	----------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1.	- На объекте защиты (холл 1-го этажа блока Б согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не обладает аварийным освещением;(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;)	01.09.2022	
2.	- На объекте защиты (холл 1-го этажа блока А согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.14.12 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не обладает аварийным освещением;(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;)	01.09.2022	
3.	- На объекте защиты (блок Б подвальное помещение) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 38 таблицы А.3 приложения А, а именно отсутствуют пожарные	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;)	01.09.2022	

	<p>документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>			
7.	<p>- На объекте защиты (блок Б 3 этаж помещение № 9, 15 согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)</p>	01.09.2022	
8.	<p>- На объекте защиты (блок Б подвальное помещение) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 таблица 2 п. 14 помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;)</p>	01.09.2022	
9.	<p>- На объекте защиты (блок А 1 этаж помещение № 5, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)</p>	01.09.2022	

	<p>выхода наружу здания составляет менее 1,9 м., а именно: 1,75 м.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>			
10.	<p>- На объекте защиты (блок Б 2 этаж согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.3 коридор длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, а именно 69, 3 м.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)</p>	01.09.2022	
11.	<p>- На объекте защиты (блок Б 3 этаж согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.3 коридор длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, а именно 69, 3 м.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)</p>	01.09.2022	
12.	<p>- На объекте защиты (блок Б 1 этаж помещение №8 согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года)</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)</p>	01.09.2022	

	в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.29 стулья в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4.);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);			
13.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение.:(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;)	01.09.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Богданова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Шаповалов Иван Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.