

Территориальный отдел
по г. Симферополю и Симферопольскому району
межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание № 18-00264-01

“ 11 ” сентября 2019 г.
г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор — главный специалист-эксперт Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Кокова Н.Ю.

При рассмотрении материалов по проверке МБОУ «Николаевская школа» Симферопольского района РК, на основании распоряжения №18-00271 от 27.08.2019 года заместителя руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Крутиковым Д.С.

о нарушении требований п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская школа » Симферопольского района РК

Юридический адрес: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Николаевка, ул.Морская, д.6-Б

Фактический адрес: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Николаевка, ул.Морская, д.6-Б

Свидетельство о регистрации: 1159102010165

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п.	Наименование мероприятий.	Срок исполнения.
1	В соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189)- провести ремонт деформированного асфальтового покрытия	03.09.2020
2	В соответствии с п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189)-оборудовать физкультурную площадку в соответствии с санитарн-	03.09.2020

	ными требованиями, обеспечить твердое беспыльное покрытие	
3	В соответствии с п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189) - для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств провести ремонт в спортивном зале: отремонтировать деревянные деформированные полы с щелями и трещинами, заменить покрытие стен (фанера), на поддающееся влажной уборке	03.09.2020
4	В соответствии с п. 4.23, п.4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189)- довести до соответствия санитарным требованиям медицинский кабинет	03.09.2020
5	В соответствии с п. 6.6, п.6.7, п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189)-в компьютерном классе и спортивном зале обеспечить режим проветривания, путем замены устаревших оконных блоков	03.09.2020
6	В соответствии с п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189)- довести до нормы искусственную освещённость по классам(в каб.информатики, 7-м классе, 10 классе)	03.09.2020

3 сентября 2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская школа » Симферопольского района РК

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому
району межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю.



Кокова Н.Ю.

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 11 » 2019г.

И.О. директора школы

(руководитель, должностное лицо,

уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального)



подпись

И.В. Оксентенко

Ф.И.О.