

УТВЕРЖДЕН
Директор
МОУ «Средняя школа № 4»
И.А.Кущева
Приказ от 17.11.2025 № 358-ОД

**Алгоритм действий
при чрезвычайных ситуациях, связанных с отсутствием электроснабжения**

Действия при отключении электроэнергии	Ответственные
1. Сообщить об отсутствии электроэнергии диспетчеру (оперативному дежурному) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым» по телефонам (36564) 4-11-11, (36564) 4-14-14, а также в организацию, отвечающую за эксплуатацию и запуск автономного резервного источника питания (далее-АРИП), начальнику отдела образования администрации города Джанкоя.	Директор Кущева Ирина Алексеевна, +79788311218
2. Проконтролировать заправку и запуск АРИП, при отключении централизованного электроснабжения, связанного с проведением плановых работ или с нарушением в работе электрических сетей (аварийное отключение), по следующим причинам: • неблагоприятные погодные условия; • отказ в работе или повреждение оборудования электрических сетей; • повреждения во внутренних сетях потребителя; • воздействие посторонних лиц и организаций.	Заведующий по АХЧ Трибушный Сергей Викторович +79782872429
3. До запуска АРИП: Отключить все электроприборы; • Использовать только исправные резервные источники света - электрические фонари (при необходимости); • Перевести все выключатели в положение «выключено»; • Проверить давление в кране с водой и на всякий случай сделать запас воды для хозяйственных нужд; • Не открывать морозильные или холодильные камеры без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 – 36 часов; После восстановления электроснабжения не спешите все включать. Убедитесь, что свет не моргает, не	Заведующий по АХЧ Трибушный Сергей Викторович +79782872429

«плавает» и подождите несколько минут. Поставить на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные вами в период временного отсутствия электричества.	
4. При работе АРИП не позволять обучающимся и персоналу приближаться к работающему автономному резервному источнику питания.	Заведующий по АХЧ Трибушный Сергей Викторович +79782872429
5. Внимательно следить за сообщениями отдела образования администрации города Джанкоя.	Директор Кущева Ирина Алексеевна, +79788311218
6. Незамедлительно провести работу по информированию обучающихся и сотрудников МОУ «Средняя школа № 4» о мерах безопасности при нахождении на территории обрывов линий электропередач. Обучающимся и персоналу запрещено: - Приближаться к проводу, лежащему на земле; - Приближаться к проводам, провисшим низко над землёй. - Самостоятельно устранять неисправности в электрических сетях. - При аварийных ситуациях, указанных в пункте 6 немедленно вызвать аварийную службу по тел. (36564) 3-10-26 – Джанкойский РЭС ГУП РК «Крымэнерго».	Заместитель директора по ВР Абдулаева Севиля Расимовна, +79780549880