

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Документ отправлен на официальный сайт: bbsmf.edu.crimeschool.ru
Уполномоченное лицо - руководитель образовательного учреждения:
Гавришкова Светлана Юрьевна
Действителен с: 03.02.2022, 06:39
Действителен до: 03.05.2023, 06:39
Ключ подписи: 21E2ED8A60AB1577B8E1AC362239EB46E5A86253

1.	2.	3.	4.	
1.	Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009 Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	05.03.2020г.	
2.	Провести эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытания.	п. 24 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	05.03.2020г.	
3.	Привести в соответствие расход воды на цели пожаротушения на внутреннем водопроводе	п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.	05.03.2020г.	
4.	Провести проверку работоспособности наружного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) (далее ППР)	05.03.2020г.	
5.	Обозначить указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения направление движения к источнику противопожарного водоснабжение.	п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	05.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору март 2020г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Бахчисарайскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Крамар Роман Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 06 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

«23» 04 2019 г.



С.В. Г. [подпись]
(должность, фамилия, инициалы)