

Утверждаю
Начальник Управления
образования администрации
города Ялты
_____ Кутковский Р. В.

«_____» _____ 2016 г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий МБДОУ № 22
по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства, указанных в
Экспертном заключении № 90/79-01.04.2016 от 23.06.2016 о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления образовательной деятельности
от 25.04.2016**

№ п.п.	Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению	Отметка о выполнении
1.	В здании №2 (ул. Сеченова, д.13) посуда двух групповых моется на кухне в одном помещении (п.4.9. СанПин)	В помещении моечной 2-го корпуса установлена перегородка с целью выполнения п.4.9. СанПин для соблюдения принципа групповой изоляции.	выполнено
2.	В группе №5 размещен аквариум (п.6.11. СанПин)	Аквариум устранен из групповой ячейки №5	выполнено
3.	Отсутствует один из трех унитазов и одна раковина в туалетных комнатах групп №1, 2, 4, 5 (п.6.16. СанПин)	Группы №1 и 5 являются группами компенсирующей направленности, согласно п.1.11 СанПин количество детей в группах составляет до 10 человек. Количество унитазов в группа №1, 5 соответствует п.6.16.3. СанПин.	выполнено
		В группах №2 и 4 будут установлены унитазы в течение 1 квартала 2017	1 квартал 2017
4.	Не представлены данные о ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем (п. 8.1. СанПин)	Произведен сметный расчет данных для определения суммы контракта ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем.	1 квартал 2017
5.	Нарушено водоотведение ливневых вод с крыши здания, что увеличивает влажность в помещениях групповых ячеек корпуса №2 (п.3.2. СанПин)	Договор о проведении ремонтных работ по гидроизоляции наружных стен № 16/10/76 от 06.10.2016	выполнено
6.	Набор групповых ячеек корпуса №2 исключает наличие буфетных (п.4.11. СанПин)	Не предусмотрено проектом здания.	технический паспорт инв. дело №5037/2056 от 14.01.2015г
7.	Обнаружен переносной обогревательный прибор в группах корпус №2 (п.8.2. СанПин)	Обогревательный прибор настенный устранен	выполнено

Заведующий МБДОУ № 22

С.Ф. Мальцева

М.П.