

Муниципальная бюджетная дошкольная
образовательная организация "Дитячий садок
№ 22 "Росинка" муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 22 «Росинка» муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым

Муниципаль мектептен алдын
азырлаган маариф муэссисе "22
номералы бала багчасы "Росинка"
муниципаль маарифининь Кырым
Джумхуриетининь Ялта шеер
кысабасы

ул. Щербака, д. 27, г. Ялта, Республика Крым, 298607,
тел. (3654) 31-44-15 E-mail: duz22@mail.ru
ОГРН 1149102177652 ИНН 9103017468 КПП 910301001 ОКПО 00806163

ПРИКАЗ

17.03.2021

№ 46 - од

Об утверждении Плана по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МБДОУ № 22

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки представителем Отдела надзорной деятельности по городу Ялта УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, согласно Распоряжения от 01.02.20121 № 12, указанных в Предписании 12/1/1 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ № 22 в соответствии с предписанием (Приложение № 1).
2. Назначить ответственных по устранению нарушений:
 - Мальцеву С.Ф., заведующий,
 - Шевелеву Н.Ф., заместитель заведующего по АХР.
3. Делопроизводителю Коноваловой Ю.В. ознакомить ответственных под роспись с данным приказом.
4. Ответственному за ведение официального сайта Лемешко Е.Н. разместить информацию в течение 10-ти рабочих дней.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 22

Сильвер

С.Ф. Мальцева

С приказом ознакомлены:

Мальцева С.Ф. Сильвер
Лемешко Е.Н. Еф
Коновалова Ю.В. [подпись]
Шевелева Н.Ф. [подпись]

Муниципальна бюджетна дошкільна освітня установа "Дитячий садок № 22 "Росинка" муніципального утворення міський округ Ялта Республіки Крим

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Муниципаль мектептеп алдын азырлаган маариф муэсисе "22 номералы бала багчасы "Росинка" муниципаль маарифининь Кырым Джумхуриетининь Ялта шеер кысабасы

ул. Щербака, д. 27, г. Ялта, Республика Крым, 298607,
тел. (3654) 31-44-15 E-mail: duz22@mail.ru
ОГРН 1149102177652 ИНН 9103017468 КПП 910301001 ОКПО 00806163

Приложение 1 к приказу от 14.03.21 № 46-ог

План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ № 22 в соответствии с Предписанием № 12/1/1 от 26.02.2021

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Оборудовать здание склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) автоматической установкой пожарной сигнализации	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
2	Оборудовать здание склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
3	Устранить нарушение эксплуатации изоляции электропроводов и кабелей в здании склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27)	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
4	Обеспечить дежурный персонал комплектом средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
5	Обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) здание склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27)	Заместитель заведующего по АХР Н.Ф.Шевелева	31.12.2021	
6	Обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) здание корпуса (г. Ялта, ул. Щербака, 27) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
7	Обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) здание корпуса (г. Ялта, ул. Сеченова, 13) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	

8	Подготовить и утвердить локальный акт о порядке и сроках проведения работ по очистке вентиляционных фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и дальнейшей	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
9	Заклучить договор с соответствующей организацией о проведении работы по очистке вентиляционных фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
10	Заклучить договор с соответствующей организацией о проведении категорирования помещения гладильной в здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) для установления категории объекта и необходимости наличия противопожарной перегородки с соответствующим пределом огнестойкости	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
11	Заклучить договор с соответствующей организацией о проведении категорирования помещения электрощитовой в здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) для установления категории и необходимости наличия противопожарной перегородки с соответствующим пределом огнестойкости	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
12	Заклучить договор с соответствующей организацией о проведении категорирования помещения (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (г.Ялта, ул. Щербака, 27)	Заведующий Мальцева С.Ф.	31.12.2021	
13	Доукомплектовать пожарный щит немеханизированным инструментом и инвентарем согласно норм	Заместитель заведующего по АХР Н.Ф.Шевелева	31.12.2021	

14	Устранить изменение направления открывания эвакуационных дверей из групповой ячейки в здании корпуса (г.Ялта, ул. Сеченова, 13)	Заместитель заведующего по АХР Н.Ф.Шевелева	31.12.2021	
----	--	--	------------	--

Заведующий МБДОУ № 22 «Росинка»

С.Ф. Мальцева

Дата «17» марта 2021