

Утверждаю
Начальник Управления
образования администрации
города Ялты
_____ Кутковский Р. В.

« _____ » _____ 2016 г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий МКДОУ № 22
по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства, указанных в
Санитарно-эпидемиологическом заключении
№ 82.01.01.000.М.001653.07.16 от 04.07.2016
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по РК о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления образовательной деятельности
от 25.07.2016**

№ п.п.	Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению	Отметка о выполнении
1.	Отделка помещений медицинского блока не соответствует сан-эпид. требованиям (СанПин 2.4.1.3049-13 п.п. 5.2.)	В помещении медицинского блока произведена замена покрытия стен, допускающих проведение влажной уборки.	выполнено
2.	В медицинском кабинете отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей проточной воды, что является нарушением п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.	В помещении медицинского кабинета установлена раковина с подводкой холодной и горячей проточной воды	выполнено
3.	Не обеспечена подача горячей проточной воды в умывальную групповую ячейку №7, что является нарушением п.п. 6.16.2., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.	В группе №7 установлен бойлер для подачи горячей проточной воды в умывальную групповую ячейку №7	выполнено
4.	Не представлены данные о ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем (СанПин 2.4.1.3049-13 п.п. 8.1.)	Произведен сметный расчет данных для определения суммы контракта ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем.	1 квартал 2017



Заведующий МКДОУ № 22

(Handwritten signature)

С.Ф. Мальцева