

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте
298612, г. Ялта, ул. Изобильная, 5, тел. (3654) 34-70-33, E-mail: ond_yalta@rambler.ru,
веб-сайт <http://www.82.mchs.gov.ru>, тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

Предписание 12/1/1
по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в
области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 22 "РОСИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1149102177652, ИНН 9103017468)

с 08.02.2021 15-00 по 26.02.2021 16-00

заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Елецким Денисом Андреевичем проведено мероприятие по надзору при плановой, выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22 "РОСИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1149102177652, ИНН 9103017468), расположенного по адресу: 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Щербака, дом 27, 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Сеченова, дом 13

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор
в области пожарной безопасности, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с:

заведующим Мальцевой Светланой Фёдоровной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	52, статья 54, статья 83, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; таблица А.1 СП 5.13130.2009 статья 4, статья 6, статья Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	31.12.2021	

		автоматические. Нормы и правила проектирования; таблица 1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836		
2.	Здание склада (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статья 4, статья 6, статья 52, статья 53, статья 54, статья 84, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; таблица 2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	31.12.2021	
3.	В здании склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции	пункт 35-а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	31.12.2021	
4.	В здании склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) электрическая проводка прокладывается по горючему основанию	пункт 35-а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	31.12.2021	
5.	Дежурный персонал объекта не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	31.12.2021	

	факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Российской Федерации"		
6.	Дежурный персонал объекта не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного	пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	31.12.2021	
7.	Здание склада (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
8.	Здание корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
9.	Здание корпуса (г.Ялта, ул. Сеченова, 13) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и	пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	

	приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя			
10.	Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	пункт 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
11.	Не производятся (не реже 1 раза в год) работы по очистке вентиляционных фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
12.	В здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) помещение гладильной не отделено противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости	статья 4, статья 6, статья 52, статья 59, статья 88, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	31.12.2021	
13.	В здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) помещение электрощитовой не отделено противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости	статья 4, статья 6, статья 52, статья 59, статья 88, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение	31.12.2021	

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"		
14.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
15.	Пожарный щит не укомплектован немеханизированным инструментом и инвентарем согласно норм	Приложение № 7 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	
16.	В здании корпуса (г.Ялта, ул. Сеченова, 13) допущено изменение направление открывания эвакуационных дверей из групповой ячейки	пункт 27-«д» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований в области пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в **I квартале 2022 года**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Предписание вынес:



Заместитель начальника ОНД по г. Ялте
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Елецкий Денис Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, должностного лица, проводившего мероприятие по надзору)

«26» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий Мамычева СФ

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » 02 20 21 г.