

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2025/2026 учебному году**  
**составлен 24 июля 2025 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым,

1 корпус 1974 год постройки

Дополнительный корпус (групповые помещения) 1962 год постройки

2 корпус 2023 год постройки

Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым

Юридический адрес:

298607, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д.27

Физический адрес:

298607, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д.27

298607, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова, д.13

298607, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, д.22А

Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева Светлана Федоровна, +7(978)776-53-07

В соответствии с постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 08.07.2025 № 3134-п «О создании приемочной комиссии по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году», в период с 23 июля по 11 августа 2025 года приемочной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году в составе:

Кутковский Ренард Владимирович - заместитель главы администрации города Ялта, председатель комиссии;

Гладченко Наталья Васильевна - начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, заместитель председателя комиссии;

Попова Татьяна Анатольевна - начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, ответственный секретарь комиссии;

члены комиссии:

Проценко Елена Ивановна - заместитель начальника Департамента образования и молодежной политики

Администрации города Ялта;

Конева Марина Ивановна	- начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта;
Пунга Владимир Николаевич	- и.о. директора, начальник отдела хозяйственного и инженерно-технического обеспечения МКУ «ЦФиМТСДОУ»;
Тарлецкий Станислав Станиславович	- советник главы администрации города Ялта, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;
Хамова Анна Александровна	- заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОПДН) ОУУП и ПДН УМВД России по городу Ялте;
Марчук Роман Евгеньевич	- начальник отдела надзорной деятельности по городу Ялте УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым;
Туровский Александр Николаевич	- депутат Ялтинского городского совета, председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодежи и спорта;
Балуда Валентина Ивановна	- председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
Ищук Ольга Валерьевна	- представитель родительской общественности

проведена проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – организация).

#### I. Основные результаты приемки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым утверждён постановлением администрации города Ялта Республики Крым от 16 мая 2024 года № 2944-п;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое здание Детский сад, расположенное по адресу: РФ, Республика Крым, г.Ялта, ул.Щербака, д.27 от «14» июня 2016 г. № 90-90/016-90/021/675/2016-2162/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ, Республика Крым, г.Ялта, ул.Сеченова, д.13 от «14» июня 2016 г. № 90-90/016-90/021/675/2016-2164/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, Республика Крым, г.Ялта, ул.Достоевского, д.22А от «03» мая 2024г. № 90:25:010122:4272-91/018/2024-4, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 04.02.2019 № 90:25:010122:434-90/090/2019-2, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 10.06.2024 № 90:25:010122:3708-91/018/2024-2, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации нет (не предусмотрено).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной «07» ноября 2017 г. № Л035-01251-91/00175070, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым имеется. Срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности МБДОУ № 22 по адресу: г.Ялта, ул.Щербака, д.27 от 01 апреля 2024 года оформлен.

Паспорт безопасности МБДОУ № 22 по адресу: г.Ялта, ул.Сеченова, д.13 от 01 апреля 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 27 июня 2016 года оформлена.

План подготовки организации к новому 2025/2026 учебному году - разработан и утвержден в установленном порядке приказом по учреждению от 23.06.2025 № 69-од.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Площадь кровли здания корпуса № 1 – 715 м.кв., вид крыши стропильная, площадь кровли здания корпуса № 2 – 1522 м.кв.

Качество и объемы, проведенных в 2024/2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) текущих ремонтов на 3 объектах – 0;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не проводилось;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году дополнительного корпуса - имеется.

Проведение работ необходимо:

- проведение текущего ремонта библиотеки;
- проведение капитального ремонта групповых ячеек № 7 и 8 дополнительного корпуса (групповых помещений), с заменой полового покрытия;
- частичная замена асфальтового покрытия на резиновое покрытие территории дополнительного корпуса (групповых помещений).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в лицензионных требованиях соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- дошкольное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность воспитанников:

1 корпус – 92 человека;

дополнительный корпус (групповые помещения) – 44 человека;

2 корпус – 230 человек.

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 92 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024/2025 учебного года - 72 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 2025 году в соответствующие возрастные группы - 35 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 18; количество воспитанников – 324 человека;

Наполняемость групп:

1 корпус:

Старшая группа комп. напр. для детей с ТНР № 1 – 17 человек;

Старшая группа № 2 – 25 человек;

Разновозрастная группа комп. напр. для детей с ТНР № 3 – 18 человек;

Подготовительная группа № 4 – 28 человек;

Разновозрастная группа комп. напр. для детей с ТНР № 5 – 17 человек;  
 Разновозрастная группа комп. напр. для детей с ЗПР № 6 – 9 человек;  
 Дополнительный корпус (групповые помещения)

Средняя группа № 7 – 0 человек;

Младшая группа № 8 – 0 человека;

2 корпус:

Группа № 1 ясли – 18 человек;

Группа № 2 ясли – 20 человек;

Группа № 3 комп.напр. для детей с ТНР – 16 человек;

Группа № 4 младшая – 19 человек;

Группа № 5 младшая – 20 человек;

Группа № 6 младшая – 36 человек;

Группа № 7 средняя – 15 человек;

Группа № 8 старшая – 21 человек;

Группа № 9 средняя – 28 человек;

Группа № 10 подготовительная – 17 человек;

Из них в режиме кратковременного пребывания – 0 человек;

из них групп/детей с круглосуточным пребыванием – *отсутствуют*;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 20 человек 60 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 47 человек 60%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 человека 50%;

к) наличие плана работы организации на 2025/2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	0	8	85	имеется	Имеется, акт-разрешение от 20.07.2025г. № 1.	Удовлетворительно	Оборудован	
2.	Музыкальный зал	0	1	90	имеется	имеется акт-разрешение от 20.07.2025г. № 2.	Удовлетворительно	Оборудован	

3.	Медицинский кабинет	0	1	90	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 3.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
4.	Пищеблок	0	1	90	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 4.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
5.	Методический кабинет	0	1	90	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 5.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
6.	Кабинет учителя-логопеда	0	4	90	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 6.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
7.	Кабинет педагога-психолога	0	1	90	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 7.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
8.	Прачечная	0	1	70	имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 8.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудован	
9.	Прогулочные участки	0	8	60	Имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 9.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудованы	
10.	Физкультурная площадка	0	1	40	Имеется	имеется разрешение 20.07.2025г. № 10.	акт-от	Удовлетворительно	Оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

1 корпус:

физкультурный зал приспособленный (музыкальный зал), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

2 корпус:

физкультурный зал – имеется, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: устаревшее оборудование, требует замены, отсутствует программное обеспечение;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется от 20.07.2025г. № 11, составлен комиссией МБДОУ № 22.

Потребность в спортивном оборудовании: Мячи, скакалки, гимнастические палки, обручи, гимнастические ленты, маты и т.д.

Основные недостатки: требуется оборудование спортивной площадки во втором корпусе.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

детские стулья комплект на 3 группы; шкаф для игрушек 3 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф для методического кабинета 1 комплект;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1000; фонд учебников - 0, -0 %;

научно-педагогическая и методическая литература –800 шт.

Основные недостатки: не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка 1 корпус – 0,3856 га;

общая площадь участков 2 корпус – 8915 га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются. Договор на оказание услуг по вывозу и размещению ТКО с ООО «Альтфатер Крым» от 13.01.2025г. № 4110.

Наличие периметрального ограждения территории дошкольного образовательного учреждения - имеется; его состояние - удовлетворительное, освещение территории - удовлетворительное.

Основные недостатки: ограждение территории 1 корпуса дошкольного образовательного учреждения требует частичного ремонта и частичной замены, увеличение высоты забора.

Основные недостатки: не имеется. Освещение территории – уличные фонари; наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

Основные недостатки: не имеется.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение не осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	Оказание медицинской помощи детям	0,5	Штат	В наличии
Медсестра	Оказание первой медицинской помощи, профилактическая, санитарно-просветительная работа	3,15	Штат	В наличии
Медсестра диетпитания	диетология	1,0	Штат	В наличии

Медицинская деятельность осуществляется на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») от 19.07.2022 № Л 041-01177-91/00585565, предоставленной приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 19.07.2022 № 2472 (Уведомление о предоставлении Лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») от 19.07.2022 № 550)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

1 корпус:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет 4 помещения – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

2 корпус:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет 1 помещение – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано согласно режима пребывания воспитанников;

б) эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением. Договор на поставку продуктов питания:

1. Договор на поставку хлеба с АО «Хлебокомбинат» от 09.01.2025 № 13/25-Я

2. Договор на поставку молочной продукции ООО «ДК «Мегатрейд-юг» от 01.07.2025 № 61.

3. Договор на поставку мяса говядины, птицы, печени, рыбы, сыр, яйца с ООО «Продальянс» от 09.01.2025 № ПА-28, 09.07.2025 № ПА-165, № ПА-166

4. Договор на поставку овощей, фруктов с ИП Титов В.С. от 20.01.2025 № 22.

5. Договор на кондитерские изделия, соки с ИП Титов В.С. от 20.01.2025 № 22/5

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организованно, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние в рабочем состоянии, состояние разделочных столов соответствуют требованиям СанПиН состояние удовлетворительное, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) Пищеблок: санитарно-техническое состояние пищеблока, подсобных помещений и оборудования: соответствует санитарным нормам.

Наличие технологического оборудования:

1 корпус:

электроводонагреватель с жесткой разводкой воды к моечным ваннам, состояние – удовлетворительное; плита электрическая 4-х комфорочная в рабочем состоянии;

разделочные столы - соответствуют требованиям СанПиН - наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются, промаркированы и

хранятся согласно требованиям СанПин, состояние – удовлетворительное; наличие и состояние посудомоечных ванн - имеется 2 штуки, соответствуют требованиям СанПиН; наличие и состояние раковин для первичной обработки овощей - имеется 1 штука, соответствуют требованиям СанПиН; условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды – имеется, соответствует требованиям СанПиН; количество мясорубок и их состояние: - 1 шт. состояние удовлетворительное; картофелечистки, их состояние: - 1 шт. состояние удовлетворительное; обеспеченность посудой: удовлетворительная; количество и маркировка уборочного инвентаря имеется, удовлетворительное.

2 корпус:

электроподогреватель с жесткой разводкой воды к моечным ваннам, состояние – удовлетворительное; плита электрическая 4-х комфорочная в рабочем состоянии; пароконвектомат, жарочный шкаф, сковорода электрическая, котел для кипячения воды, разделочные столы - соответствуют требованиям СанПин - наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются, промаркированы и хранятся согласно требованиям СанПин, состояние – удовлетворительное; наличие и состояние посудомоечных ванн - имеется 2 штуки, соответствуют требованиям СанПиН; наличие и состояние раковин для первичной обработки овощей - имеется 1 штука, соответствуют требованиям СанПиН; условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды – имеется, соответствует требованиям СанПиН; количество мясорубок и их состояние: - 1 шт. состояние удовлетворительное; картофелечистки, их состояние: - 1 шт. состояние удовлетворительное; обеспеченность посудой: удовлетворительная; количество и маркировка уборочного инвентаря имеется, удовлетворительное.

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.

Основные недостатки: не имеется;

и) примерное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, приказ по МБДОУ № 22 от 09.01.2025г. № 12 – од .

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ООО «Хонест-Юг»:

Договор на дератизацию, дезинсекцию (тараканы, клещи) - № 20/24 от 11.01.2025.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется частичная замена электропроводки с заменой светильников на пищеблоке.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано, нет потребности.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: частично выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется: в ночное время – сторожами, в дневное время – ООО ЧОО «СБ-Щит» договор от 28.02.2025 № 40;

б) объект организации системой охранной сигнализации:

1 корпус не оборудован, 2 корпус охранная сигнализация отсутствует, имеется тревожная сигнализация - объектовый радиоканальный блок «БРО-4-GSM+ETNERNET» 1шт, блок бесперебойного питания «Рапан-20П» с АКБ 12В 7Ач 1шт, стационарный извещатель тревожной сигнализации «Астра-321Т» 1шт, «RR-701 R15/4» - приемник четырехзонный радиоканальный 1шт, «RR-701» носимая радиокнопка большой дальности 2шт.

Сигнал «Тревога» поступает на ПЦО ОВО по городскому округу Ялта - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым».

Договор на обслуживание системы экстренного вызова заключен с ООО «ЧОП «КРЫМ-ВИП-СЕРВИС» от 11.01.2025 № ТО – 38/24.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием телефонов АТС 4

д) территория организации ограждением оборудована;  
несанкционированный доступ: частично возможен.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработан, утверждён Приказом заведующего № 21-од от 09.01.2025.

11.1. Нормативные документы по организации антитеррористической работы:

11.1.1. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории: Приказ № 19-од от 09.01.2025г.

11.1.2. Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и воспитанников в условиях повседневной деятельности: имеется

11.1.3. План профилактической работы по предотвращению террористических актов: имеется

11.1.4. Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: имеется

11.1.5. Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством: имеется

11.1.6. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону: имеется

11.1.7. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде: имеется

11.1.8. Инструкция по действиям при захвате террористами заложников: имеется

11.1.9. Инструкции родителям (законным представителям) по действиям при угрозе совершения террористического акта: имеется

11.1.10. Инструкции по оказанию первой медицинской помощи: имеются

11.1.11. Журнал обхода зданий образовательного учреждения: имеется

11.1.12. Схема обхода зданий образовательного учреждения: имеется

11.1.13. Журнал приема и сдачи дежурства: имеется

Основные недостатки: требуется частичная замена ограждения территории в соответствии с требованиями СанПиН и антитеррористической защищенности.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024-2025 учебном году проверка состояния пожарной безопасности **не проводилась**.

б) Требования пожарной безопасности **выполняются**.

в) Здание организации **1 корпус оборудовано** системой автоматической пожарной сигнализации (установлена проводная аналоговая сигнализация с ППКП "ВЭРС -ПК 4 ПТ" с извещателями пожарными дымовыми оптико-электронными ИП 212-141 и извещателями пожарными ручными ИП 513-1), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (система оповещения и управления эвакуацией установлена 2-го типа с использованием свето-звуковых табло ВЫХОД "Люкс-12К" и свето-звуковых оповещателей "Маяк-12К"). Указанные системы находятся **в исправном состоянии**. Договор по техническому обслуживанию и ремонту СПЗ и оборудования для передачи сигнала на пульт МЧС ИП «Погрибняк Н.С.» от 15.01.2025 № 35/01/25. Акт приемки установки автоматической сигнализации в эксплуатацию от 12.11.2015 № 10/АПС.

### **2 корпус**

Наличие автоматической пожарной сигнализации: **имеется**, на базе прибора «С2000Болид» установлены дымовые извещатели «ДИП-34 А03» 158 шт.

Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **имеется**, пожарный кран ПК 16 шт, на каждом этаже здания.;

Наличие автоматической системы пожаротушения: **не имеется**;

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: **имеется** на базе прибора «С2000Болид», установлены световые табло «Выход» 17 штук, оповещатели ручные точечные «ИПР-513-3АМ» 30шт.

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушитель порошковый Огнетушитель ОП-5, всего 34 шт., пожарный щит не имеется.

Объектовые системы оповещения: на базе прибора «Рупор 300» в количестве 4 шт установлены голосовые оповещатели мощностью 3Вт «SWS-03i» в количестве 131 шт, на всех этажах, во всех помещениях и коридорах здания.

г) Здание организации системами противодымной защиты **не оборудованы**.

д) Система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещение о пожаре в пожарное подразделение. Договор по техническому обслуживанию и ремонту СПЗ и оборудования для передачи сигнала на пульт МЧС ИП «Погрибняк Н.С.» от 15.01.2025 № 35/01/25) Система противопожарной защиты и эвакуации людей **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Количество эвакуационных выходов в 1 корпусе, расположенном по адресу: улица Щербака, д.27 на первом этаже – 8, на втором этаже – 2, в дополнительном корпусе (групповые помещения), расположенном на первом этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: улица Сеченова, д.13, имеется 5 эвакуационных выходов; количество эвакуационных выходов во 2 корпусе, расположенном по адресу: улица Достоевского, д.22А на первом этаже – 6.

Поэтажные планы эвакуации людей на случай пожара **разработаны**, расположены на каждом этаже по два плана эвакуации. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

Пути эвакуации **оборудованы** аварийным освещением и знаками пожарной безопасности;

Пути эвакуации **оборудованы** знаками пожарной безопасности;

Здания организации **не оборудовано** внутренним противопожарным водопроводом (не предусмотрено проектом).

Территория организации **не оборудована** наружным противопожарным водопроводом (имеется пожарный щит – 1, емкости с водой – 2 штуки по 100 литров)

Здание организации **обеспечено** первичными средствами пожаротушения (ОУ – 3 в количестве 20 штук, поверка проведена 08.07.2025, договор от 08.07.2025 № 192/ТО ИП «Погрибняк С.И.»)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ИП Переверза Е.С. договор от 10.06.2025 № 114. Вывод на основании акта от 04.07.2025, дефектов нет, соответствует.

з) Инструктажи и занятия по пожарной безопасности, а также полугодовые тренировки по действиям персонала при пожаре **проводятся**;

Огнезащитная обработка (пропитка) не сущих конструкций кровли, и обрешетки **проводилась** 21.10.2019 **Акт** сдачи-приемки выполненных огнезащитных работ 21.10.2019 № 40.

Ответственный за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на объекте – заместитель заведующего по АХР Шевелева Наталия Федоровна, приказ МБДОУ № 22 от 09.01.2025 № 25-од «О назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ № 22 на 2025 год»

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляет АО «Ялтинские тепловые сети», договор от 20.06.2025 № 7-П состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы проведена. Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественного воздухообмена.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется городской водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки.

3.1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

3.1.1. На объекте, расположенном по адресу г.Ялта, ул. Щербака, 27:

В соответствии с п.п. «д» п. 24, п. 31 Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Исключить несанкционированное проникновение на объект (территорию) (п.п «а», «в», «г», «е» п. 17 р. III Постановления).

3.1.2. На объекте, расположенном по адресу г.Ялта, ул. Сеченова, 13:

В соответствии с п.п. «д» п. 24, п. 31 Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

3.1.13. На объекте, расположенном по адресу г.Ялта, ул. Достоевского,22А:

1. В соответствии с пп. «д» п. 24 Требований обеспечить работоспособность имеющейся системы (средств) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации с соблюдением условий п. 31 Требований и руководствуясь, при этом, п. 4.3 Рекомендаций по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Минпросвещения России, разработанных ФКУ «НИЦ «Охрана» ФСВНГ РФ, Москва, 2024.

2. В соответствии с пп. «м» пункта 24 раздела III Требований дооснастить наружным освещением периметр объекта (территории), а также места расположения критических элементов объекта.

3. В соответствии с пп. «г» пункта 18, пп. «б», «г», «ж» пункта 19, абзацем 3 пункта 29, пунктом 30 раздела III Требований доустановить средства видеонаблюдения, направленные на непросматриваемые участки периметра (уязвимые места) и критические элементы объекта (территории), обеспечив, при этом, архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

4. В соответствии с пп. «а», «в», «г», «е» пункта 17 раздела III Требований исключить несанкционированное проникновение на объект (территорию), через наличие лазов в периметральном ограждении.

5. В соответствии с пп. «а», «б», «в», «г» пункта 18 раздела III Требований, а также в связи с введением на территории Республики Крым среднего уровня готовности, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» продолжить обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, либо военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в целях организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования.

6. В соответствии с пп. «д» пункта 19 раздела III Требований обеспечить поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории).

7. В соответствии с пп. «л» пункта 24 раздела III Требований разместить на объекте наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте

(территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

8. В соответствии с пп. «б» пункта 21 раздела III Требований разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

9. В соответствии с пп. «в», «г», «е» пункта 21 раздела III Требований не реже одного раза в полугодие проводить с работниками и обучающимися практические занятия и инструктажи о действиях в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении, а также по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.

10. В соответствии с пунктом 23 раздела III Требований организовать проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок.

11. В соответствии с пп. «и» пункта 19, пп. «а» пункта 21 раздела III Требований разработать порядок информирования и реагирования лицами, ответственными за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), о ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств.

12. В соответствии с пп. «д» пункта 18 раздела III Требований при заключении (перезаключении) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом обязательно включить в них пункт, дающий право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объекта (территории).

13. Оформить журнал сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объекта (территории) неизвестными лицами, провокации сотрудников организации,

обеспечивающих охрану объекта (территории) на правонарушительные действия, проникновение посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объекта (территории) вещей и транспортных средств (пп. «е» пункта 19 раздела III Требований).

14. В соответствии с пунктом 28 раздела III Требований организовать изучение должностными лицами объекта (территории) Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

3.2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «20» 08 2025 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «20» 08 по «20» 12 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до «21» 12 2025 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Р.В.Кутковский

Заместитель председателя

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Гладченко

комиссии:

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Т.А.Попова

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Е.И.Проценко

  
\_\_\_\_\_ М.И.Конева

  
\_\_\_\_\_ В.Н.Пунга


  
\_\_\_\_\_ С.С.Тарлецкий

  
\_\_\_\_\_ А.А.Хамова



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by 'E. Marchuk'.

Р.Е.Марчук



Handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and strokes.

А.Н.Туровский



Handwritten signature in blue ink, starting with a large 'V' and followed by 'I. Baluda'.

В.И.Балуда



Handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'O' followed by 'V. Ishuk'.

О.В.Ищук