

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Крым  
**Отдел надзорной деятельности по г. Ялте**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
298612, г. Ялта, ул. Изобильная, 5, тел. (3654) 34-70-33, E-mail: ond\_yalta@ Rambler.ru,  
веб-сайт <http://www.82.mchs.gov.ru>, тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

---

город Ялта  
(место составления акта)

«26» февраля 2021 года  
(дата составления акта)  
16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 12

По адресу/адресам: Юридический адрес: 298607, Республика Крым, город Ялта, улица Щербака, дом 27. Фактическое осуществление деятельности: 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Щербака, дом 27, 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Сеченова, дом 13

---

На основании: распоряжение от «01» февраля 2021 года № 12 отдела надзорной деятельности по г. Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым

---

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

*была проведена плановая, выездная проверка в отношении:*

---

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22 "РОСИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН  
1149102177652, ИНН 9103017468) (категория риска - значительный)**

---

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

**С 08.02.2021 15-00 по 26.02.2021 14-00 по адресу: 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Щербака, дом 27**

**С 08.02.2021 17-00 по 26.02.2021 16-00 по адресу: 298607, Крым Республика, город Ялта, улица Сеченова, дом 13**

---

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

**5 рабочих дней/10 часов с 08.02.2021 15-00 по 26.02.2021 16-00**

---

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

**Мальцева С.Ф.** ✓ *Сельва* **02 февраля 2021 года в 10 часов 33 минут**

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Елецкий Денис Андреевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым

При проведении проверки присутствовали: заведующий Мальцева Светлана Фёдоровна

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований в области пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Здание склада (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации <i>статья 4, статья 6, статья 52, статья 54, статья 83, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; таблица А.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; таблица 1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
2.	Здание склада (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <i>пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статья 4, статья 6, статья 52, статья 53, статья 54, статья 84, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; таблица 2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22

3.	В здании склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции <i>пункт 35-а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
4.	В здании склада (г. Ялта, ул. Щербака, 27) электрическая проводка прокладывается по горючему основанию <i>пункт 35-а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
5.	Дежурный персонал объекта не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного <i>пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
6.	Дежурный персонал объекта не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного <i>пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
7.	Здание склада (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя <i>пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
8.	Здание корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя <i>пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22
9.	Здание корпуса (г.Ялта, ул. Сеченова, 13) не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя <i>пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22

10.	<p>Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта  <i>пункт 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>
11.	<p>Не производятся (не реже 1 раза в год) работы по очистке вентиляционных фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты  <i>пункт 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>
12.	<p>В здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) помещение гладильной не отделено противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости  <i>статья 4, статья 6, статья 52, статья 59, статья 88, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>
13.	<p>В здании корпуса (г.Ялта, ул. Щербака, 27) помещение электрощитовой не отделено противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости  <i>статья 4, статья 6, статья 52, статья 59, статья 88, статья 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>
14.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте  <i>пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>
15.	<p>Пожарный щит не укомплектован немеханизированным инструментом и инвентарем согласно норм  <i>Приложение № 7 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.  МБДОУ №22</p>


16.	<p>В здании корпуса (г.Ялта, ул. Сеченова, 13) допущено изменение направление открывания эвакуационных дверей из групповой ячейки</p> <p><i>Пункт 27-«д» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i></p>	<p>Заведующий МБДОУ № 22 Мальцева С.Ф.</p> <p>МБДОУ №22</p>
-----	---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

нарушений не выявлено: **выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Предписание № 12/1/1 от 26.02.2021 года по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.
2. Письмо МБДОУ №22 от 26.02.2021 № 12 с приложениями.
3. Объяснение Мальцевой С.Ф.

**Акт составил:**

Заместитель начальника ОНД по г. Ялте  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы:




Д.А. Елецкий

«26» февраля 2021 года

**С актом проверки ознакомлен (а):**

Заведующий МБДОУ «Детский сад №22  
«Росинка» МО ГО Ялта Республики Крым



С.Ф. Мальцева

«26» февраля 2021 года

**Копия акта со всеми приложениями получил (а):**

Заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Росинка» МО ГО Ялта Республики Крым  
Мальцева С.Ф.



«26» февраля 2021 года

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_