



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051
mail: simf_ro_mns@mail.ru

Предписание № 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛЕНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «01» февраля 2018 года, № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09:00 до 11:00, 09.02.2018 г. с 12:00 по 14:00 19.02.2018 г. проведена проверка Главным специалистом ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Крот Максимом Александровичем МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛЕНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по адресу: Симферопольский район, с. Кленовка, ул. Степная, 65

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : Директором МБОУ «Кленовская основная школа» Каневской А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Пожарный щит расположенный в котельной укомплектовать	(п. 481 Правил противопожарного режима в	01.02.19 г.	

	согласно нормам (кошма)	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
2.	Предоставить акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли	(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.02.19 г.	
3.	Запретить замену армированного остекления дверей и фрамуг при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов	(п.36 подпункт «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.02.19 г.	
4.	запретить демонтаж предусмотренных дверей лестничных клеток 2го- этажа	(п.36 подпункт «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.02.19 г.	
5.	Допускаются к работе на объекте лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.02.19 г.	
6.	обеспечить работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещении котельной	(61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.02.19 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный специалист ОНД по Бахчисарайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым
капитан внутренней службы Крот М.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 19 » февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

 А.А. Кандыкова
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

« 19 » февраля 2018 г.