

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по
лёгкой атлетике № 2» муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

г. Симферополь 2019 год

Заместитель начальника
Департамента труда и
социальной защиты населения
администрации города
Симферополя

И.А. Шевченко И.А. Шевченко

"04" апреля 2019 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть 9-ти этажного здания - подвальное помещение
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - нет
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __-__, капитального __-__ г.
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 Г. СИМФЕРОПОЛЬ» краткое наименование: МБУ «СШОР ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 г.СИМФЕРОПОЛЬ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление - аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: - услуга по спортивной подготовке, тестирование населения в рамках комплекса ГТО.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на арендуемых объектах
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - вместимость до 15 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт по ул.Киевской до остановки пл.Куйбышева. Основной вход на территорию учреждения со стороны ул. Куйбышева.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) - есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 327 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть перепады высоты от остановки пл. Куйбышева до Учреждения дорога ведет вверх с уклоном около 3-5 градусов, края проездов окаймляются бетонными бортовыми камнями, а тротуаров бетонными поребриками.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет по пути следования - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К.С), ДЧ-И (Г.У.О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С.Г.У), ДУ (К), ДЧ-И (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С), ДЧ-И(О), ДП-И(Г.У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К.О.С), ДЧ-И (Г.У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г. У), ВНД (К.О.С)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан полностью не доступным для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К), временно не доступен для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С) доступным условно для для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата инвалидов с нарушением слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов требуется организовать работы по обустройству съездами места пересечения пешеходных дорожек и транспортных путей как на пути к объекту, так и у территории, прилегающей к объекту, замене разбитого и неровного асфальтобетонного покрытия у входа в помещение объекта.

Перед лестничным маршем, в доступном для МГН месте, установить наружное вызывное устройство (кнопка вызова) связи с персоналом объекта. Наличие кнопки обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. Организовать оказание ситуационной помощи за встречу и сопровождение МГН, закрепить в должностных обязанностях сотрудников учреждения оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности внутри здания организовать место для оказания услуг МГН.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение контрастной маркировки, выполняющей предупредительную функцию перед опасными участками на пути движения как на прилегающей к входу территории объекта, так и в здании. Продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения и часов работы на жёлтом фоне рельефными знаками и символами, а так же рельефно-точечным шрифтом Брайля и разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки. Место оказания услуг оборудовать дополнительным освещением.

Для обеспечения доступности объекта инвалидами с нарушением слуха необходимо наличие портативного прибора усиления звука.

В связи с тем, что объёмно-планировочное решение входной площадки не располагает к установке пандуса с нормативным уклоном, а спуск по лестничному маршу с использованием мобильного подъёмного устройства не позволяет развороту перед входной дверью, вход в помещение объекта для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске является недоступным. Необходимо организовать альтернативную форму оказания услуг для данной категории инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

**Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника
Департамента труда и
социальной защиты
населения администрации
города Симферополя

И.А. Шевченко
"04" апреля 2019 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси № 1**

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №2 олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание

1.2. Адрес объекта: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть 9-ти этажного здания - подвальное помещение

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - нет

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __ __, капитального - __ __ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 Г. СИМФЕРОПОЛЬ»

краткое наименование: МБУ «СШОР ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 г.СИМФЕРОПОЛЬ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация -услуга по спортивной подготовке, тестирование населения в рамках комплекса ГТО.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественным транспортом (троллейбус, маршрутное такси). общественный транспорт по ул. Киевской до остановки «Автовокзал». Основной вход на территорию учреждения со стороны ул. Гурзуфской.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть (автобус, троллейбус);

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м;

3.2.2 Время движения (пешком) 5-6 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые; нерегулируемые, со звуковой сигнализацией. таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры);
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДЧ-И (Г,У,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,Г,У), ДУ (К),ДЧ-И (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С), ДЧ-И(О),ДП-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К,О,С)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан полностью не доступным для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К), временно не доступен для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С) доступным условно для для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата инвалидов с нарушением слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов требуется организовать работы по обустройству съездами места пересечения пешеходных дорожек и транспортных путей как на пути к объекту, так и у территории, прилегающей к объекту, замене разбитого и неровного асфальтобетонного покрытия у входа в помещение объекта.

Перед лестничным маршем, в доступном для МГН месте, установить наружное вызывное устройство (кнопка вызова) связи с персоналом объекта. Наличие кнопки обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. Организовать оказание ситуационной помощи за встречу и сопровождение МГН, закрепить в должностных обязанностях сотрудников учреждения оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности внутри здания организовать место для оказания услуг МГН.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение контрастной маркировки, выполняющей предупредительную функцию перед опасными участками на пути движения как на прилегающей к входу территории объекта, так и в здании. Продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения и часов работы на жёлтом фоне рельефными знаками и символами, а так же рельефно-точечным шрифтом Брайля и разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки. Место оказания услуг оборудовать дополнительным освещением.

Для обеспечения доступности объекта инвалидами с нарушением слуха необходимо наличие портативного прибора усиления звука.

В связи с тем, что объёмно-планировочное решение входной площадки не располагает к установке пандуса с нормативным уклоном, а спуск по лестничному маршу с использованием мобильного подъёмного устройства не позволяет развороту перед входной дверью, вход в помещение объекта для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске является недоступным. Требуется организовать альтернативную форму оказания услуг для данной категории инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные

		мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020г.г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,У,О,С), ВНД(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется

4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов : да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 11 фото на 4 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
Руководитель рабочей группы :

Заместитель директора по ФХД МБУ
«СШОР по легкой атлетике №2»
г.Симферополя
(должность)


Иваненко Н.П.
(Ф.И.О)


(подпись)

Члены рабочей группы :


Заместитель директора, руководитель
центра тестирования МБУ «СШОР по
легкой атлетике №2» г.Симферополя
(должность)

Некрасов Д.В.
(Ф.И.О)


(подпись)


Заместитель директора по спортивной
работе МБУ «СШОР по легкой атлетике
№2» г.Симферополя
(должность)

Голубица А.В.
(Ф.И.О)


(подпись)

Главный специалист отдела по
вопросам доступности ДТСЗН
администрации г. Симферополя
(должность)

Кошелева Н.А
(Ф.И.О.)


(подпись)

Представитель общества инвалидов:
Председатель ассоциации инвалидов
и общественной организации инвалидов
РК
(должность)

Кучмий Д.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией (название). _____

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ «СШОР
 ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
 №2 Г. СИМФЕРОПОЛЬ»
 В.И. Трусов
 01.09.2019г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности осн
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть 9-ти этажного здания - подвальное помещение
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - нет
- 1.4. Год постройки здания 1980. последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ____, капитального - ____. г.
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 Г. СИМФЕРОПОЛЬ»
 краткое наименование: МБУ «СШОР ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №2 г.СИМФЕРОПОЛЬ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление - аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: - услуга по спортивной подготовке, тестирование населения в рамках комплекса ГТО.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на арендуемых объектах
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - вместимость до 15 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.2 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт по ул. Киевской до остановки пл. Куйбышева, Основной вход на территорию учреждения со стороны ул. Куйбышева.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 327 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть перепады высоты от остановки пл. Куйбышева до Учреждения дорога ведет вверх с уклоном около 3-5 градусов, края проездов окаймляются бетонными бортовыми камнями, а тротуаров бетонными поребриками.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет по пути следования - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, УиГ)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, УиГ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, УиГ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, УиГ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, УиГ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, УиГ)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, УиГ)
---	---	--------------------

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	<u>организация альтернативной формы обслуживания</u>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
 Согласовано Иваненко Н.П. Иваненко Н.П., зам.директора по ФХД МБУ «СШОР по легкой атлетике №2» г.Симферополя, телефон +7 (978) 720-54-03
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 04" апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная) (вход на спортивную площадку)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	-	-	-	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать работы по обустройству съездами места пересечения пешеходных дорожек и транспортных путей как на пути к объекту, так и у территории, прилегающей к объекту, замене разбитого и неровного асфальтобетонного покрытия у входа в помещение объекта (фото 1,2).

					2,2 x 2,2 м Отсутствует предупреждающий тактильно - контрастный указатель перед входной дверью		входной площадки не располагает установке пандуса и надлежащего разворота подъёмного устройства перед входной дверью, кроме того не допускается разместить предупреждающий тактильно - контрастный указатель на расстоянии 0,9 м от входной двери	
2.4	Дверь (входная)	есть		4,5		С	Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	ТСР, Орг.
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДЧ-И (Г,О,У)	-	3,4,5	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: перед лестничным маршем, в доступном для МГН месте, установить наружное вызывное устройство (кнопка вызова) связи с персоналом объекта. Наличие кнопки необходимо обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. Организовать оказание ситуационной помощи по встрече и сопровождению МГН, закрепить в должностных обязанностях сотрудников учреждения оказание ситуационной помощи.

У входной двери на высоте от 1,2 до 1,6 м разместить информирующую табличку (на жёлтом фоне) с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования учреждения и часов работы.

Для оказания услуг категориям инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 04" апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		9	Перед дверью в туалетную комнату одиночная ступень не оборудована пандусом	О, С	Предусмотреть наличие приставного пандуса	ТСР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		9	Дверной порог в туалетную комнату высотой более 0,014м.	О, С	Выровнять дверной порог до высоты не более 0,014м	ТР, ТСР, Орг
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О), ДУ (С), ДП-И (Г,У)		9	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "04" апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		6	Отсутствие специализированного оборудования	Г.С	При оказании услуг инвалидам с дефектами слуха предусмотреть наличие портативного прибора усиления звука	ТСР, Орг
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечение полноценного получения услуг	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(О,У, С, Г)		6	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "04 " апреля 2019г.

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют стационарные или откидные опорные поручни. откидное сидение у унитаза, места крепления для костылей, тростей; кнопка тревожной сигнализации.	О, С	Оборудовать : -унитаз стационарными или откидными опорными поручнями, откидным сидением, -места крепления для костылей, тростей; -кнопкой тревожной сигнализации.	КР, ТСР, Орг.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно-гигиеническое помещение для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ВНД (С,О,К)	-	10,11	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В случае оказания услуг МГН менее 45-ти минут адаптацию туалетной кабинки можно не рассматривать

І Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 2» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие полной и доступной визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТСР, орг. ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие информации тактильными средствами и дублирования информации рельефными знаками.	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (О,Г,С,У)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Фото 1



фото 2



Фото 3



фото 4



φωτο 5



Φωτο 6



φωτο 7



φωτο 8



φωτο 9



φωτο 10



Фото 11