



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
политики администрации города Ялты  
Республики Крым

А.Б. Шамугия

«16» 10 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта *Общеобразовательное учреждение*
- 1.2. Адрес объекта *298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1746 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6 633 кв.м
- 1.4. Год постройки здания :*1966, последнего капитального ремонта: 1999*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *2015г.*

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа VII-VIII видов» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, МКОУ «ЯС (К) ОШ VII-VIII видов»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2.*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности: *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *Управление образования администрации города Ялты Республики Крым*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *улица Калининкова, д.14, г.Ялта, Республика Крым, 298612*

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте: (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: *местимость:144*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус №1 «Троллейбусная станция — ул. Красноармейская», троллейбус 1/3 «Троллейбусная станция — Массандра — ул. Красноармейская»; маршрутные такси: №1 ул. Дзержинского — ул. Пионерская, №9 Октябрь — ул. Сеченова, №10 ул. Пионерская — ул. Мисхорская, №20 ул. Кривошты — ул. Пионерская, №30 Автовокзал — Горная здравница, №35 Автовокзал — Водопад. Остановка «Морская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : *нет*

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *450м*

3.2.2 время движения (пешком) : *10 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (подъём к школе -25° на всём расстоянии до объекта)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД-В</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД-И(к, о, с) ДП-И(г, у)</i>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан временно недоступен. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала, создание мест отдыха для инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, обустройство территории и полов внутри здания противоскользящим покрытием; локтевые дверные ручки, держатель трости.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установка указателей направления движения, создание пиктограммы «Доступная среда», установка текстовых табло для дублирования звуковой информации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандусов и поручней на лестнице с двух сторон с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения и тротуаром. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала; установка сантехники для инвалидов; механизм автоматического открывания дверей в санитарно-гигиенических помещениях; установка входных автоматических дверей, расширение дверных проёмов, а также кнопки вызова персонала.

#### **Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения**

на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

## **4. Управленческое решение**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

<b>№ № п/п</b>	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСП, кап.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСП, кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Орг, ТСП, кап.ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Орг, ТСП, кап.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Орг, ТСП, кап.ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Орг, ТСП, кап.ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Орг, ТСП, кап.ремонт</i>
8	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Орг, ТСП, кап.ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016г

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» адаптации объектов социальной инфраструктуры обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности».

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется: *согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: *Анкета к паспорту доступности ОСИ от 01.09.2015г.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01»сентября 2015 г.

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.