



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006
mail: simf_ro_mns@mail.ru

Предписание № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Украинская школа»
Симферопольского района

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «04» июля 2016 года. № 39, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10:00 до 13:00, 11.07.2016г. проведена проверка инспектором ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Крот Максимом Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : Заведующая хозяйством МБОУ «Украинская школа» Усеинова Э.Э.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Руководителю объекта обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	(п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.17 г.	
2.	Предоставить акт обработки деревянных конструкций кровли зданий.	(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.07.17 г.	

		Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
3.	Оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), (п. 1.2 Приложение «А» СП 5. 13130. 2009)	01.07.17 г.	
4.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности)	01.07.17 г.	
5.	Территорию объекта обеспечить наружным пожаротушением (источниками наружного противопожарного водоснабжения)	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5, таблица 2 СП 8.13130.2009)	01.07.17 г.	
6.	Запретить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в кабинете № 1 начальной школы, а также над дверным проёмом входа в столовую, в месте расположения светильника	(п. 42 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.17 г.	
7.	Ответственному лицу за пожарную безопасность, пройти обучение мерам пожарной безопасности	(п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.17 г.	
8.	Запретить эксплуатацию светильника без колпака (рассеивателя) расположенного на столбе напротив входа в котельную	(п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.17 г.	
9.	Руководитель объекта не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова	(п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.07.17 г.	

	пожарной охраны	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
--	-----------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району
 УНД ГУ МЧС России
 по Республике Крым
 капитан внутренней службы Крот М.А
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)



«11» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Заворож Чешнова З.З. З.З. (подпись)
 (должность, фамилия, инициалы)

«11» июля 2016 г.