

Приложение 4.3к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4

МО «муниципальный район Джанкой
Республика Крым

«05» апреля 2017 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. К. Маркса, д.14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 478,6 кв.м
 - часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: —
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019 – 2020 гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»; МОУДОД ДЮСШ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. К. Маркса, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дополнительное образование, спортивное направление

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №4 (от остановки «больница» до остановки «детская поликлиника»), Автобус № 7 (от остановки «водоприбор» до остановки «детская поликлиника»),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать бордюры)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ (г, к, у), ВНД-И (о, с)		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В		4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	ДУ (г, у), ВНД (к, с, о)		5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (г, у), ВНД(к, о, с)		3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - В		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В		7,8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить тактильную информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса при входе в спортивный зал с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода или переносного пандуса), оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, тек.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, тек.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТСР, тек.ремонт

8.	Все зоны и участки	<i>Орг, TCP, тек.ремонт</i>
----	--------------------	-----------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:2018 - 2019 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (с, у), ДУ-И (к, о, э).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И (с, у), ДУ-И (к, о, э).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН г. Джанкоя

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Полотянные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

*Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Управления архитектуры, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города
города Джанкоя*

O. N. Бутенко

Члены рабочей группы

Начальник ДТСЗН администрации города Джанкоя

Е. Г. Рудницкая

Главный специалист по делам ветеранов и инвалидов

И. В. Вовк

Зав. Отделением срочного социального обслуживания
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г. Джанкоя»

В. Н. Павленко

Заведующий сектором правовой работы и
программного обеспечения ДТСЗН

С. Л. Гордынский

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель городской общественной организации
ветеранов и инвалидов труда, военной службы и
правоохранительных органов

Х. С. Садыков

представители организации,
расположенной на объекте

Директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Джанкоя
Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»

Т. Л. Брызгун

Управленческое решение согласовано «25» января 2017 г. (протокол № 3)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН города Джанкоя