

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ СВИДЕРСКОГО АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА»
ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**



ПАМЯТКА

**о порядке противопожарного осмотра и закрытия
помещений после окончания работы
в МБОУ «СОШ №2 им. Свидерского А.Г.»**

1. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы.
2. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов.
3. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, а также освободить к ним подходы.
4. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши или баллонов с горючими газами - незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения.
5. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения.
6. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м.
7. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводоизготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия.
8. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в журнале оперативного контроля и докладывается руководителю учреждения для принятия мер.

Ответственный за пожарную безопасность:  О.В. Прихненко