

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ СВИДЕРСКОГО АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА»
ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ул. Карла Маркса, 9 г. Бахчисарай, 298405, тел. (06554) 4-77-46, 4-77-82

E-mail: school_bachisaray-rayon10@crimeaedu.ru

СОГЛАСОВАНО

Председатель проф. комитета

 Е.Н. Чернышева

/29.08.2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ-04-2022

**о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ
в МБОУ «СОШ №2 им. Свидерского А.Г.»**

1. Общие требования пожарной безопасности.

1. Ремонтные работы в образовательном учреждении проводятся по окончании образовательного процесса, при обязательном отсутствии обучающихся.
2. В образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников учреждения и специалистов, выполняющих определённый вид строительных и иных работ.
3. Все работники образовательного учреждения и специалисты, привлечённые руководством школы для выполнения строительных работ, работ по установке, монтажу учебного и другого оборудования должны допускаться к выполнению установленных видов работ только после прохождения **противопожарного инструктажа**.
4. Все категории постоянных и временных работников образовательного учреждения обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
5. Руководителем, обеспечивающим организацию работ, регламентируется порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, определяются первичные средства тушения пожара, устанавливается порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара.
6. Все двери эвакуационных выходов при проведении ремонтных работ должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.
7. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения при выполнении ремонтных работ, установке, монтажу оборудования возлагается на заместителя директора по АХЧ.

2. Во время выполнения работ.

1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

3. Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т. п.).

5. В случае, если при нахождении в образовательном учреждении работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или ответственный за организацию проводимых работ, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

3. Запрещается

1. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения.

2. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами.

3. Разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики, при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.

4. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

5. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

6. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легко воспламеняющиеся материалы.

7. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

8. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

9. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

4. По окончании работ

1. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).
2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

5. Действия при возникновении пожара.

1. При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя, с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, порошковые - 10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.
3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроустановки, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.
4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101, 112.
5. Немедленно оповестить о пожаре директора образовательного учреждения, при последующем развитии событий руководствоваться указаниями руководителя учреждения или должностного лица, его замещающего.

Составил (-а):
Специалист по ОТ



В.В. Шапошников