



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ПТО МУП «ЯТС»

Ю.Н. Руденя

2024г.

## АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МБДОУ «Детский сад №9»

г. Ялта

«12» 04 2024г.

Комиссия в составе:

МУП «ЯТС»

(наименование организации)

МУП «ЯТС»

(наименование организации)

МБДОУ «Детский сад №9»

(наименование организации)

Начальник ПТО

(должность)

Мастер ПТО

(должность)

И.О. Заверюченко

(должность)

Руденя Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Курский Е.Ю.

(инициалы, фамилия)

Посадырева А.А.

(инициалы, фамилия)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «Ялтинские тепловые сети» и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию и приёмке предъявлены гидравлические испытания на плотность и герметичность системы центрального отопления здания расположенного по адресу:  
г. Ялта, ул. Садовая, 21.

Сведения о системе и данные испытания представлены в таблице:

| Трубопровод | Протяжённость,<br>м. | Испытательное<br>давление<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) | Продолжительность,<br>мин. | Наружный<br>осмотр при<br>давлении,<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,050 м     | 517,0                | 2,8                                                 | 30'                        | 2,8                                                           |

## РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с государственными стандартами, строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок Пр. №115 от 24.03.2003г.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

Подписи:

Начальник ПТО

(должность)

Мастер ПТО

(должность)

И.О. Заверюченко

(должность)



Руденя Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Курский Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Посадырева А.А.

(расшифровка подписи)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ПТО МУП «ЯТС»

Ю.Н. Руденя

04 2024г.

## АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ  
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МБДОУ «Детский сад №9»

г. Ялта

« 12 » 04 2024г.

Комиссия в составе:

МУП «ЯТС»

(наименование организации)

МУП «ЯТС»

(наименование организации)

МБДОУ «Детский сад №9»

(наименование организации)

Начальник ПТО

(должность)

Мастер ПТО

(должность)

И.О. Заверюченко

(должность)

Руденя Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Курский Е.Ю.

(инициалы, фамилия)

Восатюрёва А.А.

(инициалы, фамилия)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «Ялтинские тепловые сети» и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию и приёмке предъявлена промывка трубопроводов внутридомовой системы центрального отопления расположенной по адресу: г. Ялта, ул. Садовая, 21 общей протяжённостью 517 м.

Промывка произведена средством для удаления минеральных отложений Антиржавин ТУ 2458-001-67017122-2011, сетевой водой расходом  $Q = 24,0$  м<sup>3</sup>/ч; давлением  $P = 2,8$  кгс/см<sup>2</sup>

## РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать промывку трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной.

Подписи:

Начальник ПТО

(должность)

Мастер ПТО

(должность)

И.О. Заверюченко

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руденя Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Курский Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Восатюрёва А.А.

(расшифровка подписи)

