

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мазанская школа
Симферопольского района Республики Крым
ул. Школьная, 5А, с. Мазанка, Симферопольский район, Республика Крым, 297530,
e-mail: school_simferopolsiy-rayon14@crimeaedu.ru, 1159102007130

АКТ

об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки

с. Мазанка

27.04.2023 г.

Во исполнение приказа директора №185 от «26» апреля 2023 года «О проведении объектовой тренировки по теме: “Действия учителей, технического персонала и обучающихся образовательного учреждения при возникновении ЧС (пожара) в результате противоправных действий” проведена объектовая тренировка работников школы и учащихся по вышеуказанной теме. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации планом проведения тренировки.

Комиссия в составе:

Председатель – директор школы Муслимова И.Ю.,

Члены комиссии:

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Акуратова М. В.
- Заместитель директора по воспитательной работе Миргород А. А.
- Заместитель директора по АХЧ Гайдамака П.Л.

составила настоящий акт о проведении объектовой тренировки по теме: “Действия учителей, технического персонала и обучающихся образовательного учреждения при возникновении ЧС (пожара) в результате противоправных действий” в МБОУ «Мазанская школа», расположенного по адресу: с. Мазанка ул. Школьная 5А

Характеристика здания с пребыванием людей:

этажность – 3; количество эвакуационных выходов 8; система оповещения людей о пожаре речевым оповещателем Рокот-2,
количество человек, подлежащих эвакуации 454, из них детей 400

Время:

подачи о возникновении пожара: 11.45.

- срабатывания системы оповещения: 11.45

-начала эвакуации из здания : 11.45

-завершения эвакуации из здания : 11.50

-окончания проверки переклички эвакуируемых людей : 11.57.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 5 мин.


Количество эвакуированных – 454 чел. из них детей 400 чел.


Количество используемых эвакуационных выходов из здания: 8


Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации: нет

Оценка действий администрации, пед. состава, обучающихся и обслуживающего персонала - удовлетворительно

Директор школы Муслимова И.Ю. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Акуратова М. В. 

Заместитель директора по воспитательной работе Миргород А. А. 

Заместитель директора по АХЧ Гайдамака П.Л. 