

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ 77220062198600846524



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-19-41, mail: gpn.bah@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 93/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующему МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД
"СОЛНЫШКО" СЕЛА АРОМАТНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Севостьяновой Инне Анатольевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности по
Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковника внутренней службы Владимирова Александра Николаевича о
проведении выездной плановой проверки №93 от «29» сентября 2022 года в период с
«03» октября 2022 г. по «14» октября 2022 г. заместителем главного государственного
инспектора Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору –
заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы
Гайдаевым Алексеем Викторовичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

"ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" СЕЛА АРОМАТНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1159102042219, ИНН 9104004535) по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Ароматное, ул. Подлесная, д. 27,

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий Севостьянова Инна Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008» года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	09.10.2023	
2.	Помещения оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	09.10.2023	
3.	На путях эвакуации не обеспечено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	09.10.2023	

		безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничных клетках менее 1,35 метра для зданий класса Ф1.1	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.10.2023	
5.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.10.2023	
6.	Высота ограждений внутренних лестничных клеток менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в октябре 2023 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

г.г. Свистякова И.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[подпись]
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по Бахчисарайскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы Гайдаев А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[подпись]
(подпись)

*
Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.