



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№82-01-14-0107-2025

РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67  
(место выдачи предписания)

«03» 03.2025

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ  
Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Скороходовой К.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Партизанская школа имени Героя  
Советского Союза Богданова Александра Петровича» (ОГРН 1159102023134, ИНН 9109009671), 297566,  
Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, д.11 А.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии  
населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью  
устранения выявленных нарушений предписываю:

-В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)- восстановить целостность забора школы,

-В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)-восстановить целостность асфальтового  
покрытия собственной территории школы,

-В соответствии с 2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- демонтировать с территории сооружение  
функционально не связанное с деятельностью хозяйствующего субъекта (не функционирующее здание  
котельной),

-В соответствии с 2.5.2, п.2.5.3, п.2.4.11, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических  
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- довести до  
соответствия санитарным требованиям помещение дворового туалета или снести и демонтировать его с  
территории образовательного учреждения,

-В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-оборудовать спортивную площадку и  
беговые дорожки в школе; оборудовать физкультурную площадку в структурном подразделении школы-  
модульном дошкольном учреждении,

-В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-довести до нормы уровень искусственной освещенности в уровень искусственной освещенности в части помещений школы: каб. №7, №25, №37,

-В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие стен, устойчивое к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в части кабинетов школы: №7, №8, №14, №15, №25, № 37, а также восстановить целостность покрытия стен и потолка в спортивном зале,

-В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в части кабинетов: деревянные, деформированные многолетними накрасами: каб.№37, 39, 43, библиотеке, а также в спортивном зале,

-В соответствии с п.2.5.3 п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-все функционирующие туалеты школы для детей оборудовать кабинками с дверями, умывальные раковины обеспечить подводкой горячей воды, восстановить целостность облицовочного покрытия полов и стен; отремонтировать и задействовать туалеты, предусмотренные проектом строительства в раздевалках при спортивном зале,

-В соответствии с п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-установить ограждающие устройства на отопительные приборы в дошкольном модульном учреждении,

-В соответствии с п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- для хранения запаса чистого белья установить закрытые стеллажи в дошкольном модульном учреждении.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Партизанская школа имени героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67, тел.272283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» 02 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Сержин Сергей Николаевич*  
(должность лица, составившего предписание) (подпись)

*Скорогорова К.Ю.*  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » марта 2025 г.

*[Подпись]*  
(подпись)

*А.В. [Подпись]*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: