

Территориальный отдел
по г. Симферополю и Симферопольскому району
межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание № 18-00004-01

“ 01 ” февраля 2022 г.
г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Кокова Н.Ю

При рассмотрении материалов по проверке МБОУ «Партизанская школа им. Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым на основании решения от 11 января 2022 № 18-57 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 77210792225301411204 от 11.01.2022) начальника ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Гончаренко О.В.

о нарушении требований п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа им. Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым

Юридический адрес: 297566, Республика Крым, Симферопольский район, с.Партизанское, ул.Сумская, д.11А

Фактический адрес: 297566, Республика Крым, Симферопольский район, с.Партизанское, ул.Сумская, д.11А

Свидетельство о регистрации: 1159102023134

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п.	Наименование мероприятий.	Срок исполнения.
1	В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- оградить территорию школы забором по периметру; провести ремонт оградительного забора структурного подразделения школы дошкольного учреждения (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1)	20.01.2023
2	В соответствии с п.2.2.4, п.2.3.1, п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-восстановить целостность асфальтового покрытия	20.01.2023

	тия собственной территории школы и ее структурного подразделения дошкольного учреждения (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1). Обеспечить мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1).	
3	В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-оборудовать спортивную площадку и беговые дорожки в школе; оборудовать физкультурную площадку в структурном подразделении школы-модульном дошкольном учреждении, дооборудовать физкультурную площадку в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1), обеспечить ее покрытием	20.01.2023
4	В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-довести до нормы уровень искусственной освещённости в уровень искусственной освещенности в части помещений школы: каб.№, 16, 25 и в двух группах ее структурного подразделения дошкольного учреждение (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1)	18.01.2023
5	В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в части кабинетов: деревянные, деформированные многолетними красками: каб.№№17, 24, 37, 39, 41, 43, 44, в библиотеке, сцена актового зала; восстановить целостность линолеумного покрытия пола: в лаборантской на 3 эт., в медицинском кабинете, №18; восстановить целостность бетонных полов в каб.№16	20.01.2023
6	В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие стен, устойчивое к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в части кабинетов школы: каб.№№8, 14, 17, 18, 24, 25, 30, 34, 37, каб.9б кл, 43 а также стены помещений игровых и спален, раздевалок в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова)	20.01.2023
7	В соответствии с п.2.5.3 п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»-все функционирующие туалеты школы для детей оборудовать кабинами с дверями, умывальные раковины обеспечить подводкой горячей воды, восстановить целостность облицовочного покрытия полов и стен; отремонтировать и задействовать туалеты, предусмотренные проектом строительства в раздевалках при спортивном зале. Провести ремонт с заменой облицовочного покрытия стен и полов в туалетных и умывальных в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1); в младшей разновозрастной дошкольной группе туалетную оборудовать санитарно-техническим оборудованием в соответствии с санитарными требованиями.	20.01.2023
8	В соответствии с нарушение п.2.7.1, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- обеспечить условия проветривания и оптимальные параметры микроклимата путём замены устаревшей оконной створки в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1)	20.01.2023
9	В соответствии с п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в старшей разновозрастной группе выделить отдельное помещение буфетной и оборудовать его в соответствии с санитарными требованиями	20.01.2023
10	В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	20.01.2023

	оздоровления детей и молодежи»- для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность облицовочного покрытия стен на прачечной в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1). Обеспечить на прачечной условия для соблюдения поточности технологического процесса, довести помещения прачечной до соответствия санитарным требованиям по параметрам отопления.	
11	В соответствии п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1) установить ограждающие устройства на отопительных приборах	20.01.2023
12	В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить своевременное проведение мероприятий по производственному контролю с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в полном объеме	постоянно
13	В соответствии с п.2.6.5, п 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- подачей горячей проточной воды обеспечить умывальные раковины, установленные перед обеденным залом и умывальные раковины в туалетах школы ;в учебных кабинетах химии и физики установить умывальные раковины с подводкой воды.	20.01.2023
14	В соответствии с п.2.4.6.2, п.2.5.2, п.2.7.2, п.2.7, п.2.8, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-на пищеблоке в структурном подразделении школы дошкольном учреждении (РК, Симферопольский р-н, с.Каштановое, ул.Богданова, 1) для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- заменить устаревшее облицовочное покрытие полов, создать условия для соблюдения поточности технологического процесса, обеспечить режим проветривания. Отремонтировать и доукомплектовать технологическое оборудование	20.01.2023

до " 20 " января 2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа им.Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому
району межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю.



Кокова Н.Ю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять гос-
санэпиднадзор)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 01 » феврале 2022 г.


подпись
Ф.И.О.

(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического
лица или индивидуального)