



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району
ул. Советская, 3, г. Бахчисарай, 298400 тел. (06554) 4-18-16, факс (06554) 4-18-16 E-mail: gpn.bah@mail.ru

Предписания № 110/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя,

«Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение, распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым № 110 от 08 октября 2020 года, выданного начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, подполковником внутренней службы Савченко Анатолием Анатольевичем, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, в период с 10 ч.00 мин. «13» октября 2020 г. по 12 ч.00 мин. «13» октября 2020 г., с 09 ч.00 мин. «19» октября 2020 г. по 10 ч.00 мин. «19» октября 2020 г, проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике лейтенантом внутренней службы Федотовым Ильей Юрьевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым расположенное по адресу: 298452, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, ул. Ленина, 37

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым» Акимовой Ю.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить территорию наружным противопожарным водоснабжением.	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)	12.10.2021г.	
2.	Обеспечить содержание пожарной лестницы в исправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (далее ППР РФ №390 от 25.04.2012 г.)	12.10.2021г.	
3.	Не допускать в помещении младших групп второго этажа с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	п. 25 ППР РФ №390 от 25.04.2012г.	12.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **октябрь 2021 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД
по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым
майор внутренней службы
Гайдаев Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



«__» _____ 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Алексей
(подпись)

«19» октября 2020 г.

Директор ИРСУ, Печникова
(должность, фамилия, инициалы) с.п.п.