



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

С.Ю.Химченко
« 02» декабря 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
Чистопольская СОШ

Н.И.Сырык
« 02» декабря 2024г.
Приказ №

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
при проведении пожароопасных работ**

ИПБ-09-2024

1. Общие положения инструкции

Данная объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений школы, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в общеобразовательной организации, согласно:

- с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 1 января 2022 года;
- Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30 апреля 2021 года.

2. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения при проведении пожароопасных работ и путей эвакуации

2.1. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огненным работам.

2.2. Проведение огневых и сварочных работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

2.3. В помещении, в котором проводятся огневые и сварочные работы должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,
- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.
- Завхоз ответственный за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение

требований пожарной безопасности в помещении.

2.4. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

2.5. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.6. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами.

2.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

2.8. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

3. Требования пожарной безопасности во время работы

3.1. При проведении огневых работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник МБОУ Чистопольская СОШ при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

сообщить о пожаре по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану: назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

4.2. Директор школы (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара,

ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- организовать эвакуацию учащихся из здания школы в соответствии с планом эвакуации;
- остановить все строительно-монтажные работы;
- по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);
- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;

5. Порядок осмотра помещения по окончании рабочего дня

5.1. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

Завхоз последним покидает помещение, в котором проводятся работы, он должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;
- убедиться в отсутствии очагов возгорания;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;
- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

5.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся директора.

5.3. Сотруднику, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

5.4. После устранения недочетов Ответственный за пожарную безопасность должен закрыть помещение, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

