

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО
Чистопольская

С.Ю.Химченко
« 02» декабря 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
СОШ

Н.И.Сирык
« 02» декабря 2024г.
Приказ № 335

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности по осмотру помещений
учреждения перед их закрытием
ИПБ-16-2024

Все помещения МБОУ Чистопольская СОШ и структурного подразделения «Детский сад «Алёнка», независимо от их назначения, по окончании в них работы, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время;
- проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.

Проверка производится перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения (дежурный сдающий смену).

Проверяется следующее:

1. Проведена ли тщательно уборка помещений.
2. Выключены ли все электроприборы, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок.
3. Прекращена ли работа всех пожароопасных приборов.
4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.
5. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.
6. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.
7. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.
8. Исправно ли дежурное освещение.
9. Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении.

Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо запирает помещение на замок. Проверка помещений оформляется записью в специальном журнале за подписью лица, проводившего проверку, с указанием даты и времени закрытия помещения. Журнал хранится в отведенном для этого месте

Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещений, категорически запрещается уходить по окончании работы без оформления проверки помещения.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
