



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Крым

Главное управление МЧС России по Республике Крым

ул. Кечкеметская, г. Симферополь, 103, 295022, тел. (3652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17, E-mail: kanz_gu@mchs.rk.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Крым

Отделение надзорной деятельности по Раздольненскому району

ул. Л. Рябики 1, пгт. Раздольное, Раздольненский район, 296200, тел. факс (36553) 91-030

E-mail: gpn.razdolnoe@mail.ru

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара от 10.02.2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ботанический детский сад
«Ромашка» Раздольненского района Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Раздольненского района Республики Крым по пожарному надзору от 22.02.2020 г. № 2, с целью проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 09.02.2018 г. № 4/1/4, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 04.02.2020 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 10.02.2020 г. проведена внеплановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майором внутренней службы Драбанюк Павлом Николаевичем, с привлечением специалистов старшего инженера Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России», подполковника внутренней службы Стеблій Владимира Викторовича, инженера Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России», подполковника внутренней службы Тараненко Геннадия Александровича объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ботанический детский сад «Ромашка» Раздольненского района Республики Крым (ОГРН 1149102169017, ИНН 9106006859) по адресу: 296213, Республика Крым, Раздольненский район, с. Ботаническое, улица Б.Фрика, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка» Вовкодав Светланой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пр ед пи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------------------------------	--	--	--	--

		пожар- ной безопасности, требования которого(ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1.	Ширину дверей эвакуационных выходов из помещений здания детского сада выполнить не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 человек.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
2. ✓	Установить двери, ведущие в лестничные клетки с уплотнениями в притворах.	д) п.23, п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
3.	Обеспечить исправность источников внутреннего противопожарного водопровода.	п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	до 01.03.2022г.	
4.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании укомплектовать пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.	п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	до 01.03.2022г.	
5.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании оборудовать пожарными шкафами из негорючих материалов.	п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.86, ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.13 СП 10.13130.2009	до 01.03.2022г.	
6.	В здании детсада предусмотреть выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам или по наружной пожарной лестнице типа П1, изготовленной из негорючих материалов и расположенной не ближе 1 метра от окон здания.	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7, п.7.12 СП 4.13130.2013	до 01.03.2022г.	
7.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании оборудовать	п.33, п.43 ППР в РФ, утв.	до 01.03.2022г.	

	аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения.	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНИП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016		
8.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания.	п.21 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012	до 01.03.2022г.	
9.	Здание обеспечить наружным противопожарным водоснабжением согласно норм (не менее 2 пожарными гидрантами либо резервуаром, водоемом емкость которого должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов).	ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.5.2, п.6.3, п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009	до 01.03.2022г.	
10.	Газовый тепловой пункт, электрощитовую, вентиляционное помещение оборудовать противопожарными дверями.	ст.6, ст.52, ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.03.2022г.	
11.	Высоту в свету прохода по наружной лестнице, ведущей в обособленный подвал, а также высоту прохода в подвал, вход которого совмещён с лестничной клеткой здания детсада выполнить не менее 1,9 м.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
12.	Установить предусмотренные проектной	п.23д ППР в РФ,	до	

	документацией двери эвакуационных выходов в здании школы, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.03.2022г.	
13.	На путях эвакуации в музыкальном зале, в групповых ячейках детского сада, в классах начальной школы, в коридоре 1-го этажа покрытие пола выполнить классом пожарной опасности не более КМ2.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч.6, 7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
14.	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) горизонтальную входную площадку выполнить глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 4.13130.2013	до 01.03.2022г.	
15.	Ширину выходов из лестничных клеток наружу выполнить не менее ширины лестничного марша.	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.5 СП 4.13130.2013	до 01.03.2022г.	
16. ✓	Эвакуационные знаки выполнить из фотолюминесцентных материалов.	п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.6.1.4, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015	до 01.03.2022г.	
17.	Помещения детского сада оборудовать соответствующими комбинированными эвакуационными знаками, в том числе и в местах, где невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании детского сада, в фотолюминесцентном исполнении.	п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-	до 01.03.2022г.	

		2015		
18.	Ширину горизонтальных участков путей эвакуации в свету по коридорам групповых ячеек выполнить не менее 1,2 м.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
19.	Ширину лестничных маршей выполнить не менее 1,35 м.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
20.	Обеспечить групповую ячейку «Дельфин» вторым эвакуационным выходом.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
21.	Электропровод в лестничной клетке проложить скрытым способом.	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п.4.4.4 СП 1.13130.2009	до 01.03.2022г.	
22. ✓	Обеспечить на объекте передачу сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.14.4 СП 5.13130.2009	до 01.03.2022г.	
23.	В местах установки звуковых оповещателей УАПС и СОУЭ или совместно со знаком «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» на путях эвакуации (на этажах) разместить знаки пожарной безопасности "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009.	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-	до 01.03.2022г.	

		ФЗ, таблица К.1 код F10, код F11 ГОСТ Р 12.4.026-2015		
24. ✓	Установить на входных дверях в газовую топочную указатель «Взрывоопасно».	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, приложение Ж.1 код знака W02 ГОСТ 12.4.026-2015	до 01.03.2022г.	
25.	В помещениях здания предусмотреть установку по одному пожарному извещателю системы автоматической пожарной сигнализации только при условии наличия дежурного персонала, способного за установленное время произвести замену неисправного извещателя в соответствии с приложением "О" СП 5.13130.2009 (при не выполнении указанного условия предусмотреть установку в каждом защищаемом помещении не менее двух пожарных извещателей).	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.3.3, п.14.2 СП 5.13130.2009	до 01.03.2022г.	
26.	В помещениях «Костюмерная» на 2-м этаже, подсобное помещение около кабинете «Завхоз», комната хранения инвентаря в «Методическом кабинете» установить пожарные извещатели.	ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А.4 приложения А СП 5.13130.2009	до 01.03.2022г.	
27.	Над выходами из детских групп и учебных классов на лестничные марши, ведущие непосредственно наружу и безопасную зону установить световые оповещатели «Выход».	ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.3.1, п.5.3 СП 3.13130.2009	до 01.03.2022г.	
28. ✓	Обеспечить исправное состояние и постоянную готовность к действиям по назначению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных в здании школы.	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.37 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ	до 01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Раздольненскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Драбанюк П.Н.



(подпись)

« 10 » февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка» Вовкодав С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2020 г.