

Начальнику отдела образования
администрации города Джанкой
В.В. Пятниковскому
директора МОУ "Школа-гимназия №6"
г. Джанкой
А.Е. Бочкалы

ДОКЛАДНАЯ

Уважаемый Виктор Вениаминович, в течение 2014-15 учебного года средства на выполнение предписаний МЧС МОУ "Школа-гимназия №6" г. Джанкой учредителем не выделялись.

В целях устранения предписаний МЧС и обеспечения противопожарной безопасности администрация общеобразовательного учреждения за указанный период направляла соответствующие обращения:

1. Письмо начальнику отдела образования от 25.08.2014 г. №200 О выделении средств для устранения недостатков по организации пожарной безопасности.
2. Письмо начальнику группы ООДГС от 07.10.14 г. О необходимых мерах по обеспечению пожарной безопасности в школе.
3. Письмо начальнику отдела образования от 30.12.2014 г. №327 О выделении средств на установку дверей в столовой по ходу эвакуации, приобретении огнетушителей и огнезащитную обработку.
4. Письмо начальнику отдела образования от 04.03.2014 г. №35 Об организации обучения по пожарно-техническому минимуму.
5. Письмо начальнику отдела образования от 25.03.2015 г. №60 О выделении средств для устранения недостатков по организации пожарной безопасности.
6. Докладная начальнику отдела образования от 15.05.2015 г. №112 О выделении целевых средств для устранения предписаний МЧС.
7. Ходатайство в отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району МЧС от 03.06.2015 г. №136 Об отмене требования о демонтаже дверей на путях эвакуации с этажей школы на лестничную клетку.

На основании предписаний МЧС подготовлен Комплексный план устранения выявленных нарушений на объекте защиты МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкой.

По состоянию на сегодняшний день необходимо решить следующие вопросы:

1. Произвести демонтаж с заменой на соответствующие требованиям пожарной безопасности 24 двери на входах в школьные коридоры.
2. Восстановить ликвидированный при строительстве школьной котельной в 2004-2005 годах пожарный водоем или заменить его двумя противопожарными гидрантами, которые МЧС предлагает установить на прилегающей к школе территории.
3. Заменить коробку и дверь наружного выхода из школьной столовой, обеспечив ее открытие по ходу эвакуации.
4. Установить автоматическую пожарную сигнализацию.
5. Установить систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании.
6. Установить систему эвакуационного освещения, которая должна быть обеспечена автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения.

Директор



А.Е. Бочкала