

Начальнику ОНД по г.Джанкою
и Джанкойскому району
УНД ГУ МЧС России
по Республике Крым
майору внутренней службы
Ириневич А.П.
и.о. директора МОУ «Школа-гимназия
№6» г. Джанкой Махнёва Т.А.

ХОДОТАЙСТВО

На ваше письмо №801-5-5 от 05.06.2015 г., в связи с переносом сроков выделения целевых бюджетных средств на обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями РФ, прошу вас отменить или продлить сроки исполнения вашего предписания о демонтаже 24 дверей на путях эвакуации с этажей школы на лестничную клетку (пункт 5 Акта обследования №21 от 12.05.2015 г.).

Выполняя Ваше предписание, в мае 2015 г. мы демонтировали 2 двери на первом этаже, но были вынуждены остановить выполнение этих работ, т.к. обнаружили, что их выполнение нарушает требования САНПИН и ППР, значительно увеличивая уровень пожарной и санитарной опасности в школе.

В частности, п. 6.4. САНПИН предусмотрено, что в помещениях общеобразовательных учреждений «скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек». Демонтаж только двух дверей вызвал более чем десятикратное превышение допустимой в российских общеобразовательных учреждениях скорости движения воздуха.

П. 6.6. САНПИН определен режим проветривания общеобразовательных помещений, которым предусмотрено, что рекреационные помещения проветриваются **только «во время уроков»**. Предписанный Вам демонтаж дверей, отделяющих рекреации каждого этажа от лестничной клетки, не только многократно увеличивает скорость движения воздуха, но и приводит к тому, что рекреационные помещения проветриваются как во время уроков, так и на переменах, когда осуществляется проветривание классов, повышая тем самым угрозу распространения в общеобразовательном коллективе возбудителей различных болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Это не только повышает риск заболеваемости, но и приводит к ухудшению температурного режима в школе за счет усиления сквозняков.

Требование демонтажа дверей, отделяющих рекреации каждого этажа от лестничной клетки, противоречит не только нормам САНПИН, но и нормам Противопожарного режима, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113).

П. 23. ППР на объектах запрещается снимать “двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации”. Двери, которые вы требуете демонтировать, являются единственным барьером, препятствующим “распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации”.

На путях эвакуации с этажей школы на лестничную клетку Дверные проёмы изображены в инвентарном деле.

Также п. 36 ППР запрещается снимать двери «лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров».

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также **блокировать двери эвакуационных выходов;**

В настоящее время двери, как и на протяжении предыдущих 48 лет деятельности школы, полностью открываются по ходу эвакуации.

г) фиксировать самозакрывающиеся **двери** лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также **снимать их;**

8.1.12 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

Установленные в школе двери соответствуют данному требованию.

Ожидается замена дверей на путях эвакуации с этажей школы на лестничную клетку в рамках заключенного договора отдела образования администрации города Джанкоя с ООО «Севстройсервис». Двери будут соответствовать всем требованиям ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями), а также требования Свода Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Директор



А.Е. Бочкала