



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности
по городу Джанкою и Джанкойскому району
г. Джанкой, ул. Ленина, 15
тел. (06564) 3-30-76, факс (06564) 4-12-01
mail: gpn_dja@mail.ru

Предписание № 15/1/15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Школа - гимназия № 6»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Ириневич А.П. от 26.02.2015 г. № 15

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч 30 мин. «03» марта 2015 г. по 14 ч 10 мин. «03» марта 2015 г. проведена **плановая выездная проверка:**

старшим лейтенантом внутренней службы Кабачёк Андреем Иванович, главным специалистом отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы Щирба Сергеем Александровичем, инспектором отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа - гимназия № 6», расположенного по адресу: г. Джанкой, ул. Ленина, 46

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Бочкала А.Е., директором муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа - гимназия № 6»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпри- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать все помещения школы автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83 ФЗ – 123, СП 5.13130.2009	01.10.2015г	
2.	Восстановить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в коридорах школы демонтированы.	п. 23 ППР РФ	01.10.2015г	
3.	Всем должностным лицам пройти обучение мерам пожарной безопасности (прохождение пожарно-технического минимума).	п.3 ППР РФ, приказ МЧС от 12.12.2007г. №645	01.10.2015г	
4.	Оборудовать помещения школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), раздел 7 таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009	01.10.2015г	
5.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций драпировки сцены.	ст. 87, п. 2, ФЗ- 123, таблица 21	01.10.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший лейтенант внутренней службы Кабачек Андрей Иванович, главный специалист отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым,

старший лейтенант внутренней службы Щирба Сергей Александрович, инспектор отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

(подпись)

«17» марта 2015 года

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального общеобразовательного учреждения города

Джанкоя Республики Крым «школа - гимназия № 6»

«17» марта 2015 года

Бочкала А.Е.

(подпись)