

Зам.начальнику отдела образования  
администрации города Джанкоя  
Е.Ф.Литвиновой

### Информация о ходу устранения замечаний надзорных органов

#### Плановая проверка ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитана внутренней службы Кабачек А.И. от 25.01.2017 г. № 18 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 15 ч 00 мин. «01» февраля 2017 г. проведена плановая выездная проверка: капитаном внутренней службы Кабачек Андреем Иванович, начальником отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия «№6» расположенного по адресу: г.Джанкой. ул.Ленина. 46

совместно с:

Бочкала Александром Евгеньевичем директором муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия «№6»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметк а (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	Сигнал автоматической пожарной сигнализации не выведен на пульт подразделения пожарной охраны	Федеральный закон от 10.07.2012 РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.83 - «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов О возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные	10.01.2018г.	Выполнено

**Администрация МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя сообщает, что от 04.05.2017 было подан пакет документов в ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым:**

1. Заявка на подключения объекта;
2. Акт подключения;
3. Акт приёма-передачи оборудования;
4. Спецификация оборудования;
5. Лицензия КРО ООО «ВДПО»;
6. Лицензия «Мелиус»;
7. Приказ о подключении системы ПЗО.

**Плановая проверка Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю территориальный отдел по Джанкойскому району**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта обследования № 12-000 от 13.12.2016 г Муниципального образовательного учреждения города Джанкоя (Республики Крым «Школа-гимназия №6»). расположенного по адресу: 296108. РК. г. Джанкой. ул. Ленина, 46

- выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Не обустроена спортивная площадка (недостаточно спортивного оборудования), спортивная площадка имеет неровности и выбоины.
2. Требуется ремонт спортивного зала для начальных классов.
3. Во всех внутренних санитарных узлах для мальчиков и девочек с первого по третьи этажи не работают сливные бачки: в туалете для мальчиков на 3 этаже нет условий для мытья рук.
4. Стены в учебных классах оклеены бумажными обоями, что затрудняет проведение уборки влажным способом.
5. Стены, потолок в кабинете химии с признаками поражения грибом.
6. Отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного режима в учебных классах.
7. В учебных классах окна завешены тюлем, ограничивающей естественную освещенность помещений, пег солнцезащитных тканевых занавесок.
8. сотрудников не привиты в соответствии с национальным календарём ' профилактических прививок, у 23 сотрудников отсутствуют данные о профилактических прививках. . . .
9. У 2 сотрудников нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
10. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится совместно с другим уборочным инвентарём.
11. Дезинфицирующий раствор готовится в начале рабочего дня, дезинфицирующее средство хранится с нарушением требований - в комнате для хранения уборочного инвентаря.
12. Не обрабатывается ежедневно моющими средствами спортивный инвентарь. спортивные маты не протираются мыльно - содовым раствором.
13. При обеденном зале столовой рядом с умывальниками отсутствуют электрополотенца (при норме не менее 2) или одноразовые полотенца.
14. В производственных цехах пищеблока находится нерабочее старое оборудование (электроплита. мармиты, сухожаровой шкаф).
15. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранится совместно.
16. Без ярлыков хранятся «цыплята бройлеров» - 20.0 кг.

**Администрация МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя сообщает, что для устранения нарушений санитарного законодательства:**

1. Направлено письмо на выделение денежных средств №137 от 07.06.2017.
2. Закуплены отопительные приборы в спортивный зал начальных классов.
3. Закуплены водяные трубы для полноценной запитки санузлов.
4. В учебных классах ответственные классные руководители и родители обучающихся добровольно и безвозмездно, оклеивают кабинеты моющими обоями.
5. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.
6. Устранены дефекты и грибок на стенах, потолке в кабинете химии.
7. Установлены термометры для контроля температурного режима в учебных классах.
8. Планируется закупка в учебные классы тканевых жалюзи.
9. У всех работников учреждения пройдена согласно периодичности профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.
10. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится совместно от другого уборочного инвентаря.
11. Дезинфицирующий раствор готовится в начале рабочего дня, дезинфицирующее средство хранится согласно требованиям хранения уборочного инвентаря.
12. Обрабатывается ежедневно моющими средствами спортивный инвентарь. спортивные маты протираются мыльно - содовым раствором.
13. При обеденном зале столовой рядом с умывальниками установлены электрополотенца, а также одноразовые полотенца.
14. В производственных цехах пищеблока находится нерабочее старое оборудование (электроплита. мармиты, сухожаровой шкаф). Подлежит списанию
15. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранится отдельно
16. С ярлыками хранятся «цыплята бройлеров» - 20.0 кг.

**Сведения об антитеррористической защищенности объекта:**

1. В здании оборудовано внешние и внутренние видеонаблюдение (21 камера /42 камеры)
2. Получены в дар металлорамка, турникет, ручной металлоискатель,
3. Охрана организована согласно положению о пропускном режиме:  
В дневное время суток – сторожа-вахтёры (0,5 ставки – 2 сотрудника)  
В ночное время – сторожа (3 ставки – 3 сотрудника).
4. Имеется обслуживание тревожного сигнала.
5. Смонтирована Стационарная тревожная кнопка с двумя пультами вызова.
6. Ограждении имеется частичное длиной 365,80 м.

Директор

15.08.2017 г.



Бочкала А.Е.