

АКТ

готовности системы теплоснабжения потребителя, (отопление, ГВС, вентиляция)

составлен на основании требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 г. Москва "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ. "О теплоснабжении", Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

«22» апреля 2025г.

г. Симферополь

составлен представителем потребителя МБД СОШ №42 им.Эшрефа Шемьи -заде» г. Симферополь

в лице зам.директора по АХЧ Муратовой Л.Э.,
в присутствии оператора котельной Номеровского В.С.

о готовности объекта по адресу: пер.Сельский 33.

Наименование объекта МБД СОШ №42 им.Эшрефа Шемьи -заде» г. Симферополь

Тепловая нагрузка: отопление 0,173 Гкал/ч; ГВС _____ Гкал/ч;
вентиляция _____ Гкал/ч; технология _____ Гкал/ч;

1. Результаты гидравлических испытаний

№ п/п	Оборудование	Испытательное давление, Мпа(кгс/см ²)	Снижение давления, Мпа(кгс/см ²)	Длительность испытания, минут	Примечания
1	Тепловая сеть потребителя	4	0,2	60	Ду _____ мм., п.м.
2	Внутренняя система отопления	0,6	0,2	10	Ду _____ мм., п.м.
3	Тепловой узел	2	0,1	6,0	Ду _____ мм., п.м.
4	Система ГВС				Ду _____ мм., п.м.
5	Водоподогреватели ЦО				Ду _____ мм., шт.
6	Водоподогреватели ГВС				Ду _____ мм., шт.
7	Вентиляционное оборудование				
8	Элеваторный узел				

2. Отметка об устранении выявленных замечаний:

Представитель теплоснабжающей организации:

Оператор котельной




Номеровский В.С.

3. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (для юр. лиц)

ООО «Промвентиляция»





Нечвоглов А.И.

4. Решение о готовности системы теплоснабжения потребителя к отопительному периоду 2025-2026гг.: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Оператор котельной

Номеровский В.С.

Представитель потребителя
Зам.директора по АХЧ


Муратова Л.Э.

Директор ООО «Промвентиляция»



Нечвогloed А.И.

Директор МБД СОШ №42 им.Эшрефа
Шемьи -заде» г. Симферополь



Османова Э.Э.

АКТ

гидравлического испытания внутренних тепловых сетей на герметичность

МБОУ "СОШ № 42 им. Тимурова Мемли-заде"
(наименование объекта)
Симферополь ул. Куртсидова 16
(адрес объекта)

« 23 » 04 2025 г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика МБОУ "СОШ № 42 им. Тимурова Мемли-заде"
(наименование организации)

зав.хоз. Муратова Л.Э.
(должность, инициалы, фамилия)

подрядчика ИИТ Якубов РК
(наименование организации)

тех.инспектор Якубов РК
(должность, инициалы, фамилия)

представителя ресурсоснабжающей организации
МБОУ "СОШ № 42 им. Тимурова Мемли-заде" зав.хоз. Муратова Л.Э.
(должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр и испытание трубопровода (СНиП 3.05.03-85) составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидравлическим методом (1,25 МПа от рабочего) и составило 0,6 МПа (6,0 кгс/см²) в течение 10 мин.
2. Падение давления составило - МПа (- кгс/см²)
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Испытания проведены согласно действующим техническим условиям и стандартам.

Система признается выдержавшей испытания давлением на герметичность и готова к эксплуатации в период 2025 - 2026

Представитель заказчика

Представитель подрядчика

Представитель ресурсоснабжающей организации



(подпись)

(подпись)

АКТ

промывки внутренней системы теплоснабжения

МБОУ "СОШ № 42 им. Зинедина Шамши-заде
(наименование объекта)
Симферополь ул. Куртсемитова 16
(адрес объекта)

«13» 04 2025 г.

(наименование объекта, адрес)

Комиссия в составе представителей:

заказчика МБОУ "СОШ № 42 им. Зинедина Шамши-заде
(наименование организации)

зав.хоз. Муратова Л.Э.
(должность, Ф.И.О.)

подрядчика ИП Якубов РК
(наименование организации)

тех. специалист Якубов РК
(должность, Ф.И.О.)

представитель теплоснабжающей организации:

МБОУ "СОШ № 42 им. Зинедина Шамши-заде зав.хоз. Муратова Л.Э.
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что произведена промывка системы теплоснабжения.

Промывка проводилась: до осветленной воды.

Водопроводной водой давлением 6кг/см² до осветленного состояния.

Решение комиссии:

Промывка проведена согласно действующим техническим условиям и правилам.

представитель заказчика [подпись] (подпись)

представитель подрядчика [подпись] (подпись)

представитель теплоснабжающей организации [подпись] (подпись)

