

Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Крым
(наименование ОНДПР)

ул. Ленина, 15, г. Джанкой, 296100, тел. факс (06564) 3-33-13 mail: gpn_dja@mail.ru
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 16-ГО

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым от «09» ноября 2022 года № 16-ГО, в период с 10 ч. 00 мин. «10» ноября 2022 г. по 12 ч. 00 мин. «10» ноября 2022 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки.

Выездная проверка проведена:

1) Пелипай Егор Андреевич – старший инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

Выездная проверка проведена в отношении: объекта ЗСГО МБОУ «Лобановская школа – детский сад», ОГРН 1149102178829, Джанкойский район, с. Лобаново, ул. Ленина, 1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведена выездная проверка).

Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): Джанкойский район, с. Лобаново, ул. Ленина, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведена выездная проверка).

Выездная проверка проведена совместно с:

1)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении выездной проверки).

Руководствуясь пунктом ст. 13 Федерального закона от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств"; Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 №4934); приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4317)); приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 "Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 № 36320); приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении положения об организации и ведении гражданской

обороны в муниципальных образованиях и организациях" (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2008 №12740)); приказом МЧС РФ от 13.11.2006 № 646 "Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований" (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2010 №16097) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе выездной проверки

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении N 3.	(п.1.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583).	17.11.2023	
2.	Не согласованы и не заверены копии поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО органами технической инвентаризации, организацией балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам ГО и ЧС	(п.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583).	17.11.2023	
3.	Ответственные лица организации не разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и не организуют выполнение спланированных работ, для ремонта и обслуживания помещений и оборудования защитного сооружения ГО	(п.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	

4.	В ЗС ГО организации отсутствует документация: Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений; Журнал оценки технического состояния ЗС ГО; Сигналы оповещения гражданской обороны; План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; Инструкция по обслуживанию ДЭС; Инструкция о мерах пожарной безопасности; Правила поведения укрываемых в ЗС ГО; Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; Журнал учета работы ДЭС; Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; Список телефонов	(п.3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
5.	Организацией не проводится оценка технического состояния ЗС ГО с составлением акта (не проставлен акт оценки ТС, не ведется журнал оценки технического состояния ЗС ГО)	(п.4.1.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
6.	План приведения ЗСГО в готовность к приему укрываемых выполнен с нарушением приказа МЧС, отсутствует сведения о потребностях в силах и средствах, не указаны ответственные исполнители плана, время приведения в готовность разнится с временем, указанным в паспорте ЗС ГО	(п.6.1.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
7.	На обозначении ЗС ГО не отображено: принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.); места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц)	(п.6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	

8.	Не проведено испытание ЗС ГО на герметичность	(п.4.3.10-4.3.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
9.	В ПРУ не предусмотрены помещения санитарного поста и для выносной тары в случае отсутствия канализации	(п. 5.1.1 СП88.13330.2014 "Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77)	17.11.2023	
10.	Не осуществляются мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты по их: накоплению, хранению, учету, использованию, восполнению	(п. 2.9.1-2.9.14, 2.10.1-2.10.10, 2.11.1-2.11.3, 2.13, 2.14 Приказа МЧС России от 27.05.2002 N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля)	17.11.2023	
11.	Отсутствуют нары для укрываемых в ЗС ГО	(п.6.1.1, п. 6.4.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
12.	Отсутствуют емкости запаса питьевой воды в ЗС ГО	(п.4.5.2, приложение 18 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
13.	Не организованы и не планируются мероприятия по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО организации, обучению рабочих и служащих правилам пользования ими в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени	(п.1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	
14.	Не разработан годовой план планово-предупредительного ремонта технических средств и строительных конструкций ЗС ГО организации	(п.5.2, приложение 15, 16 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583)	17.11.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного)

органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
по городу Джанкою и Джанкойскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы

«17» ноября 2022 года


Предписание для исполнения получил:

«17» ноября 2022 года



Е.А. Пелипай

М.Л.П.


(подпись)