

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСКОШНЕНСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД»**

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК
МБОУ «Роскошненская
школа-детский сад»
_____ (Стрига Ю.Д.)
Подпись расшифровка подписи
«01» 09 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБОУ
«Роскошненская школа-детский
сад»
_____ (Адабек А.А.)
Подпись расшифровка подписи
«01» 09 2022г.



Инструкция
работнику МБОУ «Роскошненская школа-детский сад», ответственному за пожарную
безопасность

Ответственным за обеспечение и проведение мероприятий пожарной безопасности в МБОУ «Роскошненская школа-детский сад» (далее - ОУ) назначается работник решением директора ОУ.

Работник, ответственный за пожарную безопасность, подчиняется директору ОУ и имеет право отдавать распоряжения в пределах своих полномочий в области пожарной безопасности.

Работник, ответственный за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за состояние пожарной безопасности в школе, выполнение своих функциональных обязанностей в области пожарной безопасности и выполнение правил и требований пожарной безопасности работниками и учащимися ОУ.

Работник, ответственный за пожарную безопасность, **имеет право:**

- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;
- знакомиться с проектами решений директора школы, касающихся его деятельности;
- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств противопожарной защиты;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в ОУ;
- требовать от руководства установления мер социального и экономического стимулирования работников для повышения уровня пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности;
- организовывать и участвовать в проверках структурных подразделений школы на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;
- организовывать и участвовать в проверках имущества школы на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;
- требовать у руководителей структурных подразделений организации сведения, документы и информацию, касающуюся его деятельности;
- требовать от руководителя организации и ее сотрудников содействия в исполнении функциональных обязанностей инженера и реализации его прав.

Он обязан:

- знать законодательные и нормативные документы в области пожарной безопасности;
- знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых в ОУ;
- знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений и работ;
- следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов;
- разрабатывать организационно-планирующие, учётные и отчётные документы в области пожарной безопасности;
- обеспечивает наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей), периодичность их осмотра и проверки, своевременную перезарядку, свободный подход к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
- знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи - телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими для вызова территориальных подразделений пожарной охраны. Не допускать использования пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению;
- разъяснять работникам и учащимся требования пожарной безопасности, действующие в школе, порядок действий в случае возникновения очага возгорания и порядок действий при эвакуации;
- организовывать обучение работников и учащихся в области пожарной безопасности;
- проводить установленные инструктажи по пожарной безопасности;
- участвовать в организации тренировок по эвакуации работников и учащихся при пожаре (противопожарных тренировок);
- контролировать соблюдение работниками и учащимися мер пожарной безопасности и установленного приказом противопожарного режима. Следить за своевременным выполнением противопожарных мероприятий.
- не допускать проведения временных огневых работ без оформленного наряда-допуска или организацией (бригадой), не имеющей лицензии на этот вид деятельности, без квалификационных удостоверений и талонов о прохождении членами бригады обучения мерам пожарной безопасности;
- не допускать курения и применения открытого огня в помещениях ОУ;
- контролировать организацию и выполнение правил пожарной безопасности (противопожарного режима) должностными лицами, ответственными за помещения ОУ;
- при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
- тщательно проверять помещения, где проводились пожароопасные работы. За такими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение 3 часов после окончания пожароопасных работ;
- закрывать помещения только после их осмотра и устранения всех причин, которые могут вызвать пожар. Если проверяющий не в состоянии устранить возможную причину пожара, он должен немедленно сообщить об этом вышестоящему должностному лицу для принятия последним соответствующих мер;

- обеспечить проверку помещений ОУ по пожарной и электробезопасности по окончании учебного и рабочего дня ответственными за эти помещения лицами.

- организовать подготовку, готовность к действиям по предназначению добровольной пожарной дружины, её оснащение и экипировку;

- обеспечить установку знаков безопасности, предназначенных для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара)¹;

- обеспечивает размещение в учреждении знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

- обеспечить исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре²;

- обеспечить свободный проход работников и учащихся по эвакуационным путям (проходам, лестничным площадкам, лестницам) в случае эвакуации при пожаре³;

- обеспечить отключение электроснабжения при пожаре;

- обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом директора школы и подразделение пожарной охраны;


- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);


- обеспечивает наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты в ОУ.

Работник образовательного учреждения, ответственный за пожарную безопасность, за нарушение требований пожарной безопасности несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. Может быть привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

С инструкцией ознакомлен и один экземпляр получил:


(подпись)

(подпись)

" 01 " 09 2022г.


(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

" 10 " 01 2023 г.

¹ ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

² СП 3.13.130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

³ СП 1.13.130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".