

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ярковская школа имени
Михаила Чупилко»
Джанкойского района Республики Крым
(МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко»)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
МОУ «Ярковская школа имени
Михаила Чупилко»

 Т.В. Кушнир
«03» 02 2022

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ «Ярковская школа
имени Михаила Чупилко»
 Н.И. Латышева

Приказ №2/29 от «03» 02 2022

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРАВИЛАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В МОУ «ЯРКОВСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ МИХАИЛА ЧУПИЛКО»
ИПБ № 007 - 2022**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по правилам противопожарного режима в школе разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 1 января 2022 года; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30 апреля 2021 года; Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние образовательного учреждения возлагается непосредственно на директора. Кроме того, в каждом учебном кабинете, лаборатории, мастерской и библиотеке согласно правил противопожарного режима в школе должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.3. Здания школы обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. Общеобразовательное учреждение должно быть непременно обеспечено телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 101».

1.5. У администрации школы на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из образовательной организации детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом заведения и учащимися старших классов. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.6. Для всех учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотек должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация школы обязана ознакомить весь персонал и учащихся всех классов с инструкцией по правилам противопожарного режима в школе, с планом эвакуации и

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, роли, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в кабинетах врачей, а электрические утюги — в специально приспособленных для этого гладильных комнатах.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними детям запрещается.

4. Содержание лабораторных помещений

4.1. Все имеющееся силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать существующим требованиям правил устройства электрических установок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, которая соответствует допустимой нагрузке.

4.2. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в помещениях лабораторий согласно инструкции по противопожарным правилам в школе запрещается.

4.3. Включение и выключение учащимися образовательного учреждения электрических моторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя категорически запрещается.

4.4. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, которые необходимы для работы в лабораториях, допускается только в строго ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

4.5. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы обязательно собираться в специальные металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

4.6. После окончания занятий помещения лабораторий должны очищаться от различных производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, электрическую сеть необходимо обесточить.

4.8. В помещениях лабораторий должен иметься набор следующих обязательных средств пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком, емкость которых не менее 0,5 куб. м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно находиться асbestовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5 на 1,5 метра.

5. Действия при обнаружении пожара

5.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:

- передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность Б.Л. (Чуркин Д.С.)

С инструкцией ознакомлен (a) «__» 20__г.
