



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО
ДЖАНКОЙСКОМУ РАЙОНУ

ул.Крымская, 46-а, г. Джанкой, 296100
т+7978 9191132; (36564) 41266
e-mail TO_Djankoy@82.rosпотребнадзор.ru

Заведующему

Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Апрелевский детский сад
«Капелька» Джанкойского
района Республики Крым
Г.Г.Евсеевой

23.08.2016 № 12-01056

На № от

При проведении обследования объекта: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского района Республики Крым, расположенного по адресу: с.Апрелевка, ул.Буденного, д.28 в составе комиссии администрации Джанкойского района по проверке готовности образовательных учреждений к 2016 – 2017 учебному году выявлены следующие нарушения:

- стены помещений групповых имеют отделку (побелку) не допускающую проводить уборку помещений влажным способом, что не соответствует п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13,
- световые проемы в спальнях группах не оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами или жалюзи), что не соответствует п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- отсутствуют мойки для сырой продукции в помещении пищеблока, что не соответствует п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- мочные ванны на пищеблоке не оборудованы смесителями, что не соответствует п.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- детская мебель в групповых комнатах не промаркирована, что не соответствует п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

План мероприятий устранения нарушений, выявленных при комиссионном обследовании, с указанием сроков выполнения, ответственного лица и источника финансирования, прошу представить к **15.09.2016 года.**

Информацию о выполнении мероприятий представить в срок до
15.03.2017 года.

Начальник территориального отдела



Д.Л.Смирнов