



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ ДЖАНКОЮ И
ДЖАНКОЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ул. Ленина, 15, г. Джанкой, 296100 тел. (36564) 3-33-13, факс (36564) 4-12-01
E-mail: gpn_dja@mail.ru

АКТ обследования № 53
по результатам рассмотрения заявления

«01» июня 2016 г.

г. Джанкой
(место составления акта)

11 ч. 00 мин.

Начальник отделения надзорной деятельности по г.Джанкою и Джанкойскому району
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым Кабачек Андрей Иванович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) проводившего (-их) обследование рассматривавшего (-их) заявления)

в период с 10 ч. 00 мин. «01» июня 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «01» июня 2016 г. проведено
обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в
зданиях и сооружениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского района Республики Крым

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Апрелевка, ул.
Буденного, 28

при обследовании совместно с заведующим Евсеевой Галиной Григорьевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, работников присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание по своему функциональному назначению относится к общественным зданиям.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные

Площадь детского сада составляет 328,8 кв.м. Здание одноэтажное. Отопление водяное от
индивидуальной котельной на твердом топливе. Вентиляция естественная.
Электроснабжение - центральное. Электропроводка проложена скрыто, под слоем мокрой
штукатурки. Фундамент –бутобетонный. Стены и перегородки выполнены из камня
ракушечника. Перекрытие – деревянное. Кровля двухскатная выполнена из шифера
уложенного по деревянным балкам и деревянной обрешётке. Чердачное помещение
имеется, не захламлено. Подвальные помещения отсутствуют. Степень огнестойкости
здания – III. По классу функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1. По
классу конструктивной пожарной опасности относится к классу С1. Помещения не
оборудованы системами противопожарной защиты.

характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение) Приводится описание пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности
и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая
характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ст.54, ст.83, ст.91, ст.103 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; приложение «А» таблица А.1 п.9 СП 5.13130.2009; НПБ 110-03
2.	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением, которое должно быть обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	п.43 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390
3.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст.84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; Раздел 7 таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	ст. 87, п.2, Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5.	Здание не обеспечено источниками противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения	ст.62, ст.68 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 4 СП 8.13130.2009
6.	Котельная пристроена к зданию детского сада	п.11 Распоряжения Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р; п.1.8 СНиП II-35-76

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 01 » 06 2016 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 01 » 06 2016 г.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует требованиям пожарной безопасности

«01» 06 2016 г.

Обследование проводил:

Начальник ОНД по г. Джанкою
и Джанкойскому району УНД
ГУ МЧС России по Республике Крым
Кабачек А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«01» 06 2016 г.

М.Л.П.*

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору