



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

Управление надзорной деятельности

Отделение надзорной деятельности

по городу Джанкою и Джанкойскому району

г. Джанкой, ул. Ленина, 15

тел. (36564) 3-33-13, факс (36564) 4-12-01

mail: gpn_dja@mail.ru

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Джанкойского района
Республики Крым «Майский детский сад «Солнышко», заведующий Матвеева Людмила
Олеговна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старшего лейтенанта внутренней службы Пелипай Е.А. от 11.01.2021 г. № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «14» января 2021 г., проведена плановая выездная проверка: старшим лейтенантом внутренней службы Пелипай Егором Андреевичем и.о. начальника отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым зданий МДОУ «Майский детский сад «Солнышко» по адресу: Джанкойский район, с. Майское, ул. Пушкина, 56-В; Джанкойский район, с. Октябрь, ул. Гагарина, 55

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим Матвеевой Людмилой Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Джанкойский район, с. Октябрь, ул. Гагарина, 55				
1.	Отсутствует водоснабжение для целей пожаротушения (необходимо установить гидранта).	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
2.	В помещении актового зала отсутствует речевой оповещатель в нарушении	ч.1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент	03.02.2022	

	проектной документации (по факту 1, по проекту 2).	о требованиях пожарной безопасности»;		
3.	Центральный вход, вход с улицы где кухня, детская раздевалка около ПКП, две детские группы в северной части здания, в нарушении проектной документации отсутствуют световые табло оповещения с надписью «Выход»	ч.1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
4.	Входной тамбур рядом с кухней в нарушении проектной документации отсутствует ручной пожарный извещатель.	ч.1 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
5.	В кабинете заведующего хозяйством в нарушении проектной документации в наличии 1 тепловой пожарный извещатель (по проекту 2).	ч.1 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
Джанкойский район, с. Майское, ул. Пушкина, 56-В				
6.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009;	03.02.2022	
7.	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением, которое должно быть обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 84 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
8.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.02.2022	
9.	Допускается использование отделки пола на первом этаже и втором этажах в группах на путях эвакуации; пола в актовом зале с показателем класса пожарной опасности материала превышающий нормативное значение в КМ2 (по факту КМ3)	ч.6 ст.134, ст. 89, таблица 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.02.2022	
10.	Допускается эксплуатирование эвакуационного выхода в группе «Фазанчик», группа дополнительно образования, группа «Капелька», группа «Капитошка», актовый зал с шириной менее 1,2м (по факту ширина эвакуационного выхода составляет от 88 см до 102 см)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.02.2022	

11.	Отсутствует второй эвакуационный выход в группе «Радуга»	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.02.2022	
12.	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009;	03.02.2022	
13.	Помещение отдельно стоящего склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009;	03.02.2022	
14.	Помещение котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.02.2022	
15.	Помещение отдельно стоящего склада системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.02.2022	
16.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.	ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21;	03.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности
по городу Джанкою и Джанкойскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым
Старший лейтенант внутренней службы

Е.А. Пелипай

(подпись)

«03» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« _____ » _____ 2021 года