



Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым
(наименование ОНДПР)

ул. Ленина, 15, г. Джанкой, 296100, тел. факс (06564) 3-33-13 mail: gpn_dja@mail.ru
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений №18

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым от «01» марта 2022 года № 18, в период с 10 ч. 00 мин. «03» марта 2022 г. по 12 ч. 00 мин. «03» марта 2022 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) Пелипай Егор Андреевич – старший инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК
- 2) Тимошенко Евгений Александрович - инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: зданий, помещений, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Джанкойский район, с. Майское, ул. Пушкина, 56-В; Джанкойский район, с. Октябрь, ул. Гагарина, 55

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
Джанкойский район, с. Октябрь, ул. Гагарина, 55				
1.	Отсутствует водоснабжение для целей пожаротушения (необходимо установить 2 гидранта).	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.03.2023	
2.	Центральный вход, вход с улицы где кухня, детская раздевалка около ПКП, две детские группы в северной части здания, в нарушении проектной документации отсутствуют световые табло оповещения с надписью «Выход»	ч.1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.03.2023	
Джанкойский район, с. Майское, ул. Пушкина, 56-В				
3.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009;	03.03.2023	
4.	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением, которое должно быть обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 84 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;	03.03.2023	
5.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.03.2023	
6.	Допускается эксплуатирование эвакуационного выхода в группе «Фазанчик», группа дополнительно образования, группа «Капелька», группа «Капитошка», актовый зал с шириной менее 1,2м (по факту ширина эвакуационного выхода составляет от 88 см до 102 см)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.03.2023	

7.	Отсутствует второй эвакуационный выход в группе «Радуга»	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.03.2023	
8.	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009;	03.03.2023	
9.	Помещение отдельно стоящего склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение «А» СП 5.13130.2009	03.03.2023	
10.	Помещение котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.03.2023	
11.	Помещение отдельно стоящего склада системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.54, ст. 84 Федерального Закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009;	03.03.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
по городу Джанкою и Джанкойскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым
Старший лейтенант внутренней службы



Е.А. Пелипай

М.Л.П.

«04» марта 2022 года

Предписание для исполнения получил:

«04» марта 2022 года

(подпись)