



РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Майский
детский сад
«Солнышко»

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ

ул.Пушкина 56, с.Майское, Джанкойский район, Республика Крым, Российская Федерация, 296178
тел.:(06564)50-3-08, e-mail: sadik_maiskiy-djanoyrayon@crimeaedu.ru

Мероприятия
по устранению выявленных нарушений Отделения надзорной деятельности по
г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
предписание № 18 от 04.03.2022г.

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении	Планируемые сроки устранения нарушений
Джанкойский район, с.Октябрь, ул. Гагарина, 55				
1	Отсутствует водоснабжение для целей пожаротушения (необходимо установить 2 гидранта).	03.03.2023	Выполнен (Акт выполненных работ №2442 от 24.11.2022г)	
2	Центральный вход, вход с улицы где кухня, детская раздевалка около ПКП, две детские группы в северной части здания, в нарушении проектной документации отсутствуют табло оповещения с надписью «Выход».	03.03.2023	выполнено	
Джанкойский район, с.Майское, ул. Пушкина, 56				
2	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	03.03.2023	Выполнено (Акт сдачи - приемки выполненных работ №190 от 25.03.2022г.)	
4	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением, которое должно быть обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения.	03.03.2023		Ходатайство исх.№156 от 10.11.2022г. «О выделении денежных средств на оборудовани е помещений

				эвакуационн ым освещением»
5	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	03.03.2023	Выполнено (Акт сдачи-приемки выполненных работ №190 от 25.03.2022г.)	
6	Допускается эксплуатирование эвакуационного выхода из группы «Феданчикъ», группа дополнительного образования, группа «Капелька», группа «Капитошка», актовый зал с шириной менее 1,2м (по факту ширина эвакуационного выхода составляет от 88 до 102 см).	03.03.2023	Установлены противопожарные двери	Ходатайство исх.№170 от 29.11.2022г. «О выделении денежных средств на расчет пожарных рисков»
7	Отсутствует второй эвакуационный выход в группе «Радуга»	03.03.2023		Ходатайство исх.№132 от 10.10.2022г. Ходатайство исх.№133 от 10.10.2022г. «О выделении денежных средств на расчет пожарных рисков»
8	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	03.03.2023		Ходатайство исх.№131 от 10.10.2022г. «О выделении денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопаснос ти»
9	Помещение отдельно стоящего склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	03.03.2023		
10	Помещение котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	03.03.2023		
11	Помещение отдельно стоящего склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	03.03.2023		

Заведующий МДОУ

«Майский детский сад «Солнышко»

тел.:+79788728120



Handwritten signature

Л.О. Матвеева