



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Крым

Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности
по городу Джанкою и Джанкойскому району
г. Джанкой, ул. Ленина, 15
тел. (36564) 3-33-13, факс (36564) 4-12-01
mail: gpn_dja@mail.ru

Предписание № 14/1/14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Джанкойского района
Республики Крым «Майский детский сад «Солнышко»», заведующий Матвеева

Людмила Олеговна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым старшего лейтенанта внутренней службы Пелипай Е.А. от 30.07.2019 г. № 14, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 12 ч. 30 мин. «05» августа 2019 г., проведена внеплановая выездная проверка: старшим лейтенантом внутренней службы Пелипай Егором Андреевичем и.о. начальника отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым здания МДОУ «Майский детский сад «Солнышко»» по адресу: Джанкойский район, с. Октябрь, ул. Гагарина, 55

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта
надзора и его адрес)

совместно с: заведующей Матвеевой Людмилой Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не выведена на пульт подразделения пожарной охраны.	п.7, ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	10.12.2019г.	
2.	Отсутствует категорирование котельной.	ст. 1, ч. 2, ст. 6, ч.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	10.12.2019г.	

