



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕДВЕДЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»
296121, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район,
с. Медведовка, ул.40 лет Победы, д.23 ,**

ПРИКАЗ

01 сентября 2026 г.
с. Медведовка

№ 124-од

о назначении ответственных
за средства пожаротушения
в МДОУ «Медведовский детский сад «Солнышко» на 2026-2027 учебный год

В соответствии с требованиями Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, Приказа МЧС РФ от 25.03.2009 г. №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и в целях обеспечения пожарной безопасности, работоспособности и сохранности средств противопожарной защиты и пожаротушения в МДОУ «Медведовский детский сад «Солнышко», в целях исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности воспитанников и сотрудников и материальных ценностей МДОУ «Медведовский детский сад «Солнышко»

ПРИКАЗЫВЮ:

1. Назначить ответственным за средства пожаротушения заведующего хозяйством Столетнюю Елену Викторовну.
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
 - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
 - состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
 - наличие четкой и понятной инструкции;
 - наличие опломбированного предохранительного устройства;
 - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачанного типа или в газовом баллоне;
 - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
 - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
 - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
 - наличие эксплуатационного паспорта на огнетушитель.

5. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

6. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (п. 4), осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки необходимо контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Также необходимо производить вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

7. Перезарядку огнетушителей производить сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (Таблица 1), Перезарядку огнетушителей производить в специализированных организациях, имеющих лицензии на право деятельности в области пожарной безопасности.

Таблица 1. Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ	Срок (не реже) проверки параметров ОТВ
Вода (вода с добавками)	Раз в год
Пена	Раз в год
Порошок	Раз в год (выборочно)
Углекислота (диоксид углерода)	Взвешиванием раз в год
Хладон	Взвешиванием раз в год

8. Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения и журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ «Медведевский детский сад «Солнышко»



С.М.Мельник