

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений по
Представлению № 41/1/36 от 23.04.2021г**

С целью выполнения предписания и для устранения и недопущения в последующем причин и условий, способствующих совершению нарушений в дошкольном были осуществлены следующие мероприятия:

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры	Сроки/ответственный
1	помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022
2	Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании.	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022г
3.	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением, которое должно быть обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения.	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022г
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2023г
5.	Подсобные помещения, складские и производственные не ограждены от коридоров и других помещений ограждающей конструкцией (дверью) с нормируемым пределом огнестойкости	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022
6.	В отношении материалов (линолиум) не представлена техническая документация на вещества и материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов	работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022
7.	Объект не обеспечена запасами воды для целей наружного пожаротушения (требуется установить 2 пожарных гидранта) ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.6 СП	- работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2022-2023г год	Устранено 2022г

