


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Рысаковский детский сад «Малютка»
Джанкойского района Республики Крым


СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового коллектива
МДОУ «Рысаковский детский сад

«Малютка»
 А.М. Шабанова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Рысаковский
детский сад «Малютка»

 И.А. Шевчук

«11» января 2021 г.

Протокол Общего собрания трудового
коллектива

от «11» января 2021 г. № 3

Инструкция № 8
о мерах пожарной безопасности на пищеблоке
в МДОУ «Рысаковский детский сад «Малютка»

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке МДОУ, устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях пищеблока МДОУ «Рысаковский детский сад «Малютка», правила поведения работников и порядок организации работы в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации сотрудников и воспитанников в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке МДОУ разработана согласно:

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019 года;
- Приказу МЧС Российской Федерации от 12.12.2007г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции от 02.07.2013г;
- Федеральному Закону Российской Федерации от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2018 года;
- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на кухне дошкольного образовательного учреждения является обязательной для исполнения всеми работниками, выполняющими работы на пищеблоке, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших работников на обучение (практику) на пищеблок дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Повара, кухонные рабочие и другие работники кухни МДОУ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.5. Ответственность за выполнение данной инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке детского сада, обеспечение пожарной безопасности в помещениях пищеблока дошкольного образовательного учреждения несет повар кухни МДОУ.

1.6. Обучение сотрудников пищеблока образовательного учреждения осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического

минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения не допускаются.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются заведующим дошкольным образовательным учреждением. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Вводный противопожарный инструктаж для сотрудников пищеблока МДОУ проводится заведующим детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском саду, назначенным приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

1.9. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.11. Помещения кухни дошкольного образовательного учреждения перед началом каждого учебного года должны быть приняты специальной комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.12. Сотрудники, выполняющие работы на пищеблоке МДОУ, виновные в нарушении (невыполнении) инструкции о мерах пожарной безопасности на кухне детского сада, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики кухни дошкольного образовательного учреждения и специфика пожарной опасности

2.1. Особо важным фактором пищеблока дошкольного образовательного учреждения является осуществление производственных процессов при приготовлении пищи и использование теплового кухонного электрооборудования.

2.2. Особо важным фактором является нахождение в здании детей дошкольного возраста.

2.3. Основными пожароопасными факторами на пищеблоке МДОУ являются:

- оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электродуховки, пароконвектомат, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);
- электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.);
- наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры);
- горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты).

2.4. Пищеблок детского сада имеет 2 эвакуационных выхода.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, оказанию первой помощи.

3.1. Ответственным за пожарную безопасность на кухне детского сада назначены повара -

приказом № _____ от _____.

3.2. Ответственным за отключение электропитания технологического оборудования, системы вентиляции на пищеблоке и эвакуацию работников пищеблока являются повара

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на пищеблоке

4.1. В помещениях пищеблока дошкольного образовательного учреждения одновременно может находиться не более 7-ми человек (согласно проекту).

5. Обязанности работников кухни по соблюдению правил противопожарного режима

5.1. Заведующий повар пищеблока:

- проходить обучение пожарной безопасности один раз в три года в специализированной организации;
- следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками пищеблока дошкольного образовательного учреждения;
- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях пищеблока дошкольного образовательного учреждения, местах хранения продуктов и сырья, а также размещения электрооборудования;
- обеспечивать исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара в каждом помещении пищеблока дошкольного образовательного учреждения;
- размещать в пищеблоке огнетушители по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, выданные заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе;
- обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты в пищеблоке детского сада (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, систем противопожарного водоснабжения);
- обеспечивать осмотр помещений перед началом работы пищеблока в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения должностных лиц пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей в помещениях пищеблока;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в кухне, а также о происшедших в помещениях пожарах, загораниях и их последствиях;
- давать необходимые пояснения при проведении проверок;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- следить за тем, чтобы количество людей в кухне МДОУ одновременно не превышало 7 человек;
- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений пищеблока детского сада после завершения работы;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в пищеблоке дошкольного образовательного учреждения.

5.2. Работники пищеблока обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности на пищеблоке МДОУ, правила пожарной безопасности, установленные в дошкольном образовательном учреждении;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
- принимать активное участие в практических тренировках работников МДОУ по эвакуации детей и сотрудников при пожаре;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 101, сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в кухне ДОУ и в дошкольном образовательном учреждении, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

- знать места расположения в помещениях пищеблока средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;
- не допускать скопления сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации.
- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность на кухне дошкольного образовательного учреждения.

6. Содержание помещений пищеблока МДОУ и путей эвакуации

6.1. Общие правила содержания помещений кухни детского сада.

6.1.1. В помещениях пищеблока кухни МДОУ запрещено:

- совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- применять для хранения продуктов помещения, не предназначенные для этого проектом;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, забивать двери эвакуационных выходов;
- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений кухни детского сада;
- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- загромождать мебелью, оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами и любыми другими предметами двери и выходы;
- осуществлять уборку помещений или чистку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- совершать отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- курить в помещении пищеблока и склада продуктов;
- использовать неисправное технологическое электрооборудование;
- включать в помещениях пищеблока МДОУ электрические обогреватели без специального на это разрешения заведующего детским садом;
- оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;
- снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру.

6.1.2. Вместимость пищеблока должна соответствовать установленным нормам. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектной документацией, число кухонных мебели, рабочих мест на пищеблоке.

6.1.3. Все помещения пищеблока должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также аптечкой первой помощи.

6.1.4. Расстановка мебели и оборудования в помещениях пищеблока детского сада не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.5. Помещения кухни дошкольного образовательного учреждения должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре.

6.1.6. Двери технических помещений пищеблока (складов, кладовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты. Ключи необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений пищеблока дошкольного образовательного учреждения должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

6.1.7. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом и других легко воспламеняющихся материалов в помещениях пищеблока не допускается.

6.1.8. Количество продуктов, предназначенных для обслуживания детей и сотрудников детского сада на пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

6.1.9. Количество продуктов в подсобных помещениях пищеблока и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

6.2.1. Эвакуационное освещение в помещениях пищеблока должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.2.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

6.2.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из пищеблока;
- загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы между технологическим оборудованием различными материалами, продуктами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, тарой и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон;
- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

6.2.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий производством (шеф-повар) обязан обеспечить строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.2.5. При расстановке в помещениях пищеблока технологического кухонного оборудования повар должен учитывать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6.2.6. Все двери, расположенные на путях эвакуации из кухни МДОУ должны открываться наружу, по направлению выхода из здания дошкольного образовательного учреждения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

7. Содержание систем отопления и вентиляции воздуха

Порядок содержания и эксплуатации отопления и вентиляции воздуха.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- отключать огнезадерживающие устройства;
- закрывать вытяжные каналы, зонты, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы, пищевые продукты.

7.2. Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено:

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления;

- наносить повреждения системе отопления;

8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования в кухне ДООУ

8.1. Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

8.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.1.2. Заведующий МДООУ обязан обеспечить своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

8.1.3. В складских и других помещениях пищеблока образовательного учреждения с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

8.1.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправное электрооборудование следует немедленно отключать от электросети, вывесить плакат «Не включать» и сообщить заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе. До полного устранения неисправности к работе с данным оборудованием не приступать.

8.1.5. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, осветительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть электрооборудование, за исключением электрооборудования, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) у электрощитков, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

8.1.6. Любые новые подключения электрооборудования на пищеблоке должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

8.2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации технологического электрооборудования

8.2.1. Работники пищеблока ДООУ, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

8.2.2. При эксплуатации технологического электрооборудования на пищеблоке детского сада необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;
- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
 - не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.
- 13.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:
- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;
 - немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут.
 - на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.).
- 13.4.5. При обширных ожогах необходимо:
- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;
 - ввести обезболивающие препараты;
 - тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.
- Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).
- 13.4.6. При ранении необходимо:
- смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;
 - наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране;
- 13.4.7. При сильном кровотечении следует:
- пережать поврежденный сосуд пальцем;
 - сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
 - наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;
 - при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.
- 13.4.8. При переломах необходимо:
- обеспечить покой травмированного места;
 - наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;
 - придать травмированной конечности возвышенное положение;
 - приложить к месту перелома холодный компресс;
 - ввести обезболивающие средства;
 - при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.
- 13.4.9. При удушье следует:
- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
 - уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
 - расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
 - дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;
 - при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
- 13.4.10. Приступая к оказанию первой неотложной доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Ответственный за пожарную безопасность

 /И.А Шевчук/

С инструкцией ознакомлен (а)

«__» __ 20__ г.

_____/_____/