


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Рысаковский детский сад «Малютка»
Джанкойского района Республики Крым

СОГЛАСОВАНО


Представитель
трудового коллектива
МДОУ «Рысаковский детский сад
«Малютка»
 А.М. Шабанова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Рысаковский
детский сад «Малютка»

 И.А. Шевчук

«11» января 2021 г.



Протокол Общего собрания трудового
коллектива
от «11» января 2021г. № 3

Инструкция № 6
по пожарной безопасности для дежурного администратора
в МДОУ «Рысаковский детский сад «Малютка»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019 года.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в образовательном учреждении во время и после дежурства дежурного администратора.

1.3. Настоящая инструкции содержит перечень признаков, которые могут указывают на возможный пожар, определяет обязанности дежурного администратора по предотвращению пожароопасных ситуаций, а также порядок его действий при обнаружении возгорания.

1.4. Признаки, которые указывают на возможный пожар в учреждении.

- появление запаха дыма или гари;
- резкое повышение температуры воздуха в помещении, которое не обусловлено естественными причинами;
- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах помещения;
- характерный шум, который сопровождает горение, гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- выход из строя систем энергетического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- отблески пламени в стеклах зданий, которые расположены по соседству;
- срабатывание имеющейся пожарной сигнализации.

2. Дежурный администратор по образовательному учреждению обязан:

- знать и неукоснительно выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;
- проверять наличие, исправность и работоспособность необходимых первичных средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением учащимися учебного заведения и персоналом противопожарного режима.