


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Рысаковский детский сад «Малютка»
Джанкойского района Республики Крым


СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового коллектива
МДОУ «Рысаковский детский сад
«Малютка»

 А.М. Шабанова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Рысаковский
детский сад «Малютка»

 И.А. Шевчук

«11» января 2021 г.

Протокол Общего собрания трудового
коллектива
от «11» января 2021 г. № 3

Инструкция № 13

о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в МДОУ «Рысаковский детский сад «Малютка»

1. Общие требования

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в МДОУ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).
- 1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 1.3. Приказом по МДОУ должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.
- 1.4. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.
- 1.5. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением строительно-монтажных работ

- 2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.
- 2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска