


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Рысаковский детский сад «Малютка»
Джанкойского района Республики Крым

СОГЛАСОВАНО

Представитель
трудового коллектива
МДОУ «Рысаковский детский сад
«Малютка»

 А.М. Шабанова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Рысаковский
детский сад «Малютка»
И.А. Шевчук

«11» января 2021 г.

Протокол Общего собрания трудового
коллектива
от «11» января 2021 г. № 3

Инструкция № 11
о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых
и других пожароопасных работ
в МДОУ «Рысаковский детский сад «Малютка»

1. Настоящая инструкция учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ 12445-2001 «Правила безопасности при электросварочных и электрогазосварочных работах», ГОСТ «Газопламенная обработка металлов», ГОСТ «Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работниками, которые выполняют огневые работы в ДОУ.
2. Нарушение требований данной инструкции влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. На территории МДОУ запрещается организация постоянных сварочных работ.
4. При заключении договора с соответствующей организацией (предприятием) на проведение огневых работ в МДОУ руководитель производства огневых работ в временных местах обязан оформить наряд-допуск своим работникам.
5. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на допуск к огневым работам.
6. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.
7. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).
8. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.
9. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть закрыты.