



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСЬКИЙ
РАЙОН

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Целинновский детский сад
«Ромашка»

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
ДЖАНКОЙ РАЙОН

296130, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10
e-mail: sadik_cellinovskiy-djanouyayon@crimeaedu.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ «Целинновский детский
сад «Ромашка»


Чмух Н.В.
«01» 09 2025 г.

Приказ № 187-ПД от 01.09.2025


ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в административных
помещениях

№ 1

Введено с «01» 09 2025 г.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях дошкольного образовательного учреждения (далее – ДООУ) несут лица, назначенные приказом заведующего. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. В административных помещениях одновременно могут находиться не более 3 человек.

3. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

4. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

6. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

7. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

8. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

9. Запрещается на территории учреждения оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

10. В административных помещениях ДООУ учреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить;
- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства учреждения и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы, магнитофоны и т.п.);
- использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства (“жучки”) и электросети-временки;
- проводить самостоятельно ремонт, вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

11. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность заведующего ДОУ;
- принять меры по эвакуации сотрудников и воспитанников, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Окотюх М.А.	воспитатель		01.09. 2025г
2	Анурьев З.П.	воспитатель		01.09. 2025г
3	Сейрсемянов А.С.	сторож		01.09. 2025г
4	Мисаилов Т.И.	воспитатель		01.09. 2025г
5	Маришкова С.И.	завхоз		01.09. 2025г
6	Османова Ж.А.	пом. вос.		01.09. 2025г
7	Фрошкин Д.З.	пом. вос.		01.09. 2025г
8	Сариева Э.С.	повар		01.09. 2025г
9	Жакова СВ	повар		01.09. 2025г
10	Кутин АВ	сторож		01.09. 2025г
11	Влашкевичева Н.В.	дворник		01.09. 2025г
12	Глуша В. А.	сторож		01.09. 2025г

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью

⁴
(печать) ИСТО

Заведующий МДОУ

«Целинновский детский сад «Ромашка»

Н. В. Чмух

Н.В. Чмух

